

#50034#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 16, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 2241
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33993
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.10.2023	4,14	268,4	260,9	24	0	69,1	55,9	-
25.10.2023	4,31	282,2	274,3	24	0	68,9	55,8	-
26.10.2023	4,08	237,2	230,6	24	0	69,3	54,4	-
27.10.2023	4,33	236,7	230,2	24	0	71,2	55,4	-
28.10.2023	4,5	259,2	251,9	24	0	71	56,2	-
29.10.2023	4,52	256,7	249,5	24	0	71,1	55,9	-
30.10.2023	4,24	273,5	265,8	24	0	69,2	55,8	-
31.10.2023	4,02	246	239,2	24	0	69,4	55,3	-
01.11.2023	4,19	256,1	248,9	24	0	69,1	55	-
02.11.2023	4,25	270	262,4	24	0	69,2	55,7	-
03.11.2023	4,08	256,8	249,6	24	0	69,3	55,6	-
04.11.2023	4,14	262,4	255,2	24	0	69,2	55,7	-
05.11.2023	4,28	277,1	269,3	24	0	69,1	55,9	-
06.11.2023	4,33	279,3	271,2	24	0	69,2	55,9	-
07.11.2023	4,23	274,8	267,1	24	0	69,2	56	-
08.11.2023	4,3	280,6	272,5	24	0	69,1	56	-
09.11.2023	4,25	279,2	271,3	24	0	68,8	55,7	-
10.11.2023	4,3	280,8	272,9	24	0	69,2	56,1	-
11.11.2023	4,25	277,8	269,9	24	0	69	56	-
12.11.2023	4,34	279,4	271,4	24	0	69,1	55,8	-
13.11.2023	4,28	268,6	261	24	0	69,1	55,4	-
14.11.2023	4,3	253	245,8	24	0	69,8	55,2	-
15.11.2023	4,48	250,8	243,7	24	0	71,2	55,8	-
16.11.2023	4,62	245,6	238,9	24	0	73,5	57,4	-
17.11.2023	4,89	241,1	234,3	24	0	76,3	58,9	-
18.11.2023	5,03	250,6	243,5	24	0	77,2	60	-
19.11.2023	5,12	249,3	242,3	24	0	77	59,4	-
20.11.2023	5,03	244,5	237,6	24	0	76,9	59,3	-
21.11.2023	5,07	226	219,8	24	0	79,3	60	-
22.11.2023	5,17	235,2	228,5	24	0	79,3	60,5	-
23.11.2023	4,86	246	239,2	24	0	75	58	-
Итого:	137,93	8044,9	7818,7	744	0	0	0	0
Гкал	118,619							

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.10.2023	17506,789	794888,38	750807,71	143924,88
23.11.2023	17644,719	802933,28	758626,41	144668,88

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.11.2023 7:31:34