

#64434#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 16, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 2241
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33993
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2023	4,69	241,7	235	24	0	74,2	57,5	3,5
25.11.2023	5,04	236	229,4	24	0	78	59,7	-0,2
26.11.2023	5,27	231,1	224,7	24	0	80,2	60,7	-2,4
27.11.2023	5,41	225,2	219	24	0	82,3	61,8	-7,5
28.11.2023	5,41	218,2	212,3	24	0	83,2	62	-7,3
29.11.2023	5,5	214,3	208,5	24	0	83,4	61,3	-6,5
30.11.2023	5,49	224,3	218,2	24	0	82,7	61,7	-5,4
01.12.2023	5,28	228,9	222,7	24	0	80,3	60,6	-
02.12.2023	5,26	233	226,6	24	0	79	59,7	-
03.12.2023	5,2	232,8	226,4	24	0	78,7	59,5	-
04.12.2023	5,17	227,9	221,8	24	0	78,4	59	-
05.12.2023	5,38	231,1	224,7	24	0	81,2	61,2	-
06.12.2023	5,65	221,3	215,3	24	0	84,1	62,3	-
07.12.2023	5,53	235,9	229,5	24	0	82,3	62,2	-
08.12.2023	5,6	226,8	220,7	24	0	83,4	62,3	-
09.12.2023	5,75	231,1	224,8	24	0	83,4	62,2	-
10.12.2023	5,47	236,6	230,2	24	0	80,4	60,6	-
11.12.2023	5,1	235,1	228,7	24	0	77,6	59	-
12.12.2023	4,95	238,8	232,4	24	0	75,6	57,9	-
13.12.2023	4,97	232,5	226,3	24	0	76,3	58	-
14.12.2023	5,1	226,3	220,2	24	0	79,2	60	-
15.12.2023	5,01	236	229,6	24	0	76,9	58,8	-
16.12.2023	4,58	244,4	237,7	24	0	71,4	55,4	-
17.12.2023	4,56	260,6	253,5	24	0	69,8	54,8	-
18.12.2023	4,34	254,5	247,5	24	0	69,6	55	-
19.12.2023	4,34	255,6	248,6	24	0	69,5	55	-
20.12.2023	4,39	245	238,3	24	0	70,4	55	-
21.12.2023	4,59	241,8	235,3	24	0	72,7	56,4	-
22.12.2023	4,76	230,4	224,1	24	0	74,9	57,2	-
23.12.2023	4,9	222,6	216,6	24	0	77,3	58,4	-
Итого:	152,69	7019,8	6828,6	720	0	0	0	0
Гкал	131,312							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.11.2023	17644,719	802933,28	758626,41	144668,88
23.12.2023	17797,409	809953,08	765455,01	145388,88

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.12.2023 7:59:44