

#297225#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Федоренко В. В., ИП (Магазин "Уют")  
Адрес потребителя Дзержинского 73, Калининград  
Номер абонента 4526  
Порядковый номер 6079  
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106  
Заводской номер 1240001  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	1,235	55,816	54,914	54,52	54,191	24	24	0	0	0	0	0	72	53	0,9	0,5	-
22.03.2026	1,216	57,273	56,428	55,955	55,672	24	24	0	0	0	0	0	72	53	0,9	0,5	-
23.03.2026	1,022	39,955	39,189	39,035	38,74	24	24	0	0	0	0	0	72	50	0,9	0,5	-
24.03.2026	0,838	30,752	30,1	30,053	29,781	24	24	0	0	0	0	0	71	48	0,9	0,5	-
25.03.2026	0,729	22,9	22,449	22,393	22,262	24	24	0	0	0	0	0	71	43	0,9	0,5	-
26.03.2026	0,921	34,084	33,328	33,301	32,967	24	24	0	0	0	0	0	72	48	0,9	0,5	-
27.03.2026	0,989	40,648	39,863	39,709	39,381	24	24	0	0	0	0	0	72	51	0,9	0,5	-
28.03.2026	0,948	37,752	37,008	36,881	36,572	24	24	0	0	0	0	0	72	50	0,9	0,5	-
29.03.2026	0,863	30,014	29,279	29,328	28,986	24	24	0	0	0	0	0	72	47	0,9	0,5	-
30.03.2026	0,908	34,111	33,35	33,33	32,984	24	24	0	0	0	0	0	72	49	0,9	0,5	-
31.03.2026	0,888	33,408	32,676	32,641	32,312	24	24	0	0	0	0	0	72	49	0,9	0,5	-
01.04.2026	0,687	27,875	27,324	27,23	27	20,35	20,35	0	0	0	0	0	72	51	0,9	0,5	-
02.04.2026	0,352	16,387	16,184	16,016	15,973	19,94	19,94	0	0	0	0	0	72	53	0,9	0,5	-
03.04.2026	0,583	25,463	25,012	24,881	24,701	24	24	0	0	0	0	0	72	52	0,9	0,5	-
04.04.2026	0,812	30,592	29,979	29,891	29,648	24	24	0	0	0	0	0	72	49	0,9	0,5	-
05.04.2026	0,767	27,582	27,027	26,957	26,748	24	24	0	0	0	0	0	71	47	0,9	0,5	-
06.04.2026	0,76	25,959	25,422	25,367	25,174	24	24	0	0	0	0	0	72	46	0,9	0,5	-
07.04.2026	0,82	29,879	29,221	29,189	28,908	24	24	0	0	0	0	0	72	48	0,9	0,5	-
08.04.2026	0,875	37,436	36,732	36,615	36,311	24	24	0	0	0	0	0	70	50	0,9	0,5	-
09.04.2026	0,89	37,469	36,76	36,604	36,307	24	24	0	0	0	0	0	72	51	0,9	0,5	-
10.04.2026	0,878	38,553	37,848	37,664	37,367	24	24	0	0	0	0	0	72	52	0,9	0,5	-
11.04.2026	0,784	29,838	29,248	29,154	28,924	24	24	0	0	0	0	0	72	49	0,9	0,5	-
12.04.2026	0,791	33,207	32,666	32,449	32,271	24	24	0	0	0	0	0	72	51	0,9	0,5	-
13.04.2026	0,761	30,053	29,52	29,367	29,182	24	24	0	0	0	0	0	72	50	0,9	0,5	-
14.04.2026	0,701	25,775	25,34	25,197	25,076	24	24	0	0	0	0	0	71	47	0,9	0,5	-
15.04.2026	0,641	21,031	20,73	20,564	20,547	24	24	0	0	0	0	0	71	44	0,9	0,5	-
16.04.2026	0,735	26,729	26,289	26,121	26,014	24	24	0	0	0	0	0	72	47	0,9	0,5	-
17.04.2026	0,739	27,398	26,938	26,773	26,648	24	24	0	0	0	0	0	72	48	0,9	0,5	-
18.04.2026	0,715	26,557	26,092	25,959	25,816	24	24	0	0	0	0	0	71	48	0,9	0,5	-
19.04.2026	0,64	21,766	21,443	21,283	21,246	24	24	0	0	0	0	0	71	45	0,9	0,5	-
20.04.2026	0,714	26,219	25,76	25,621	25,486	24	24	0	0	0	0	0	72	48	0,9	0,5	-
Итого:	25,202	982,481	964,119	960,048	953,195	736,29	736,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,674																

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 736,29

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	665,603	24597,85	23933,453	23990,713	23642,119	25977,31	0
20.04.2026	690,805	25580,33	24897,57	24950,762	24595,316	26713,6	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
ИП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.04.2026 8:04:44