

#23603#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.01.2021 по 23.02.2021

Потребитель	Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя	Маточкина 8, г.Калининград
Номер абонента	3370
Порядковый номер	4375
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33941
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
23.01.2021	3,981	114,99	115,46	24	0	75,4	45,7	2,1
24.01.2021	4,39	128,26	128,66	24	0	75,6	46,4	2
25.01.2021	4,206	129,27	129,84	24	0	76	48	1,4
26.01.2021	4,211	119,2	119,67	24	0	77,6	47,4	1,5
27.01.2021	4,313	121,18	121,57	24	0	77,8	47,3	1,5
28.01.2021	4,571	141,05	141,67	24	0	77,5	49,7	-0,9
29.01.2021	4,925	138,45	138,95	24	0	82,8	52,3	-4,4
30.01.2021	4,578	120,23	120,56	24	0	82,2	49,6	-0,2
31.01.2021	4,649	122,68	123,16	24	0	81,3	49,1	0
01.02.2021	4,901	140,88	141,75	24	0	82	52	-3,1
02.02.2021	4,93	141,41	141,73	24	0	83,4	51,6	-3,2
03.02.2021	4,46	110,9	111,3	24	0	82,6	48,1	-0,6
04.02.2021	5,026	127,01	127,74	24	0	84,8	50,8	-4,4
05.02.2021	4,893	117,97	118,5	24	0	87,2	51,3	-4,4
06.02.2021	6,021	174,31	174,77	24	0	90,3	59,5	-12,8
07.02.2021	6,586	207,83	208,42	24	0	91,1	63,4	-14,3
08.02.2021	6,346	207,17	208	24	0	91,3	63,7	-11,3
09.02.2021	6,081	161,42	161,84	24	0	91,1	58,4	-9
10.02.2021	6,559	218,7	219,73	24	0	91,5	65,4	-14
11.02.2021	6,438	220,62	221,66	24	0	91,4	65	-11,1
12.02.2021	6,146	170,56	171	24	0	90,3	58,9	-9,6
13.02.2021	4,785	117,99	118,16	24	0	84,3	49,2	-0,1
14.02.2021	4,628	106,45	106,68	24	0	83,5	46,4	0,6
15.02.2021	4,589	103,46	103,76	24	0	85,4	47,4	-1,7
16.02.2021	4,842	116,82	117,27	24	0	85,5	49,8	-3,5
17.02.2021	5,147	135,28	135,9	24	0	85,3	52,2	-7,1
18.02.2021	5,815	168,08	168,86	24	0	87,8	57,9	-10,8
19.02.2021	5,256	145,12	145,8	24	0	85,5	53,6	-5,1
20.02.2021	4,073	103,49	103,83	24	0	79,1	45,2	2,8
21.02.2021	3,901	102,88	103,35	24	0	76,5	44	4,5
22.02.2021	3,681	97,66	98,03	24	0	76,2	43,8	4,6
23.02.2021	3,765	101,72	102,09	24	0	75,5	43,7	-
Итого:	158,693	4433,04	4449,71	768	0	0	0	0
Гкал	136,475							

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
22.01.2021	12600,667	503384,99	505659,42	113023
23.02.2021	12759,36	507818,03	510109,13	113791,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.02.2021 10:10:36