

#23592#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Маточкина 8, г.Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 4375
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33941
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2023	1,053	49,33	49,59	24	0	69,3	51,4	-
25.04.2023	1,116	52,85	53,1	24	0	69,3	51,6	-
26.04.2023	1,105	51,41	51,64	24	0	69,4	51,4	-
27.04.2023	1,174	58,08	58,32	24	0	69,4	52,4	-
28.04.2023	1,23	64,21	64,46	24	0	69,7	54	-
29.04.2023	1,201	65,93	66,21	24	0	69,5	54,5	-
30.04.2023	1,209	65,25	65,52	24	0	69,6	54,5	-
01.05.2023	1,263	66,48	66,76	24	0	69,6	54,2	-
02.05.2023	1,219	63,61	63,9	24	0	69,7	53,9	-
03.05.2023	1,244	65,49	65,73	24	0	69,7	54	-
04.05.2023	1,167	68,45	68,77	24	0	69,8	54,3	-
05.05.2023	1,14	60,39	60,67	24	0	69,8	54,2	-
06.05.2023	1,217	62,36	62,66	24	0	70	53,8	-
07.05.2023	1,271	66,05	66,34	24	0	69,9	54,1	-
08.05.2023	1,242	65,5	65,81	24	0	69,8	54,2	-
09.05.2023	1,153	62,87	63,19	24	0	69,7	54,6	-
10.05.2023	1,096	58,63	58,95	24	0	69,9	54,5	-
11.05.2023	1,145	62,81	63,13	24	0	69,8	54,7	-
12.05.2023	1,109	58,87	59,17	24	0	70,1	54,5	-
13.05.2023	1,125	62,57	62,87	24	0	69,8	54,9	-
14.05.2023	1,163	61,38	61,69	24	0	70,1	54,4	-
15.05.2023	1,106	61,11	61,42	24	0	69,9	55	-
16.05.2023	1,071	58,05	58,35	24	0	70,1	54,8	-
17.05.2023	0,973	41,61	41,85	24	0	69,6	49,7	-
18.05.2023	0,928	37	37,25	24	0	69,6	49,1	-
19.05.2023	0,948	38,6	38,84	24	0	69,4	49,1	-
20.05.2023	0,952	37,61	37,85	24	0	69,6	48,6	-
21.05.2023	1,025	43,69	43,96	24	0	69,5	50,1	-
22.05.2023	0,888	38,02	38,27	24	128	69,7	50,8	-
23.05.2023	0,891	38,25	38,49	24	0	69,4	50,2	-
Итого:	33,424	1686,46	1694,76	720	0	0	0	0
Гкал	28,744							

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.04.2023	14830,419	594138,61	596933,53	132719,17
23.05.2023	14863,843	595825,07	598628,29	133439,17

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2023 7:51:36