

#23593#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК  
Маточкина 8, г.Калининград  
3370  
4375  
SKM-01  
33941  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т  | dM2, т  | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.05.2023 | 0,849     | 35,71   | 35,96   | 24       | 0      | 69,6   | 49,9   | -           |
| 25.05.2023 | 0,87      | 38,24   | 38,48   | 24       | 0      | 69,3   | 50,5   | -           |
| 26.05.2023 | 0,849     | 37,22   | 37,45   | 24       | 0      | 69,6   | 50,5   | -           |
| 27.05.2023 | 0,833     | 35,89   | 36,12   | 24       | 0      | 69,4   | 50,2   | -           |
| 28.05.2023 | 0,913     | 39,85   | 40,11   | 24       | 0      | 69,6   | 50,7   | -           |
| 29.05.2023 | 0,911     | 38,12   | 38,36   | 24       | 0      | 69,4   | 49,5   | -           |
| 30.05.2023 | 0,881     | 38,8    | 39,05   | 24       | 0      | 69,6   | 50,7   | -           |
| 31.05.2023 | 0,881     | 38,24   | 38,46   | 24       | 0      | 69,4   | 50,2   | -           |
| 01.06.2023 | 0,863     | 36,2    | 36,33   | 24       | 0      | 69,5   | 49,7   | -           |
| 02.06.2023 | 0,853     | 37,87   | 38,13   | 24       | 0      | 69,4   | 50,3   | -           |
| 03.06.2023 | 0,86      | 38,82   | 39,08   | 24       | 0      | 69,5   | 51,2   | -           |
| 04.06.2023 | 0,982     | 41,87   | 42,14   | 24       | 0      | 69,5   | 50,2   | -           |
| 05.06.2023 | 0,878     | 37,24   | 37,5    | 24       | 0      | 69,5   | 49,8   | -           |
| 06.06.2023 | 0,889     | 40,19   | 40,41   | 24       | 0      | 69,4   | 50,4   | -           |
| 07.06.2023 | 0,817     | 35,67   | 35,88   | 24       | 0      | 69,6   | 50,2   | -           |
| 08.06.2023 | 0,798     | 34,62   | 34,86   | 24       | 0      | 69,6   | 50,3   | -           |
| 09.06.2023 | 0,751     | 35,5    | 35,78   | 24       | 0      | 69,5   | 51,1   | -           |
| 10.06.2023 | 0,793     | 36,5    | 36,8    | 24       | 0      | 69,5   | 51     | -           |
| 11.06.2023 | 0,8       | 38,69   | 38,98   | 24       | 0      | 69,6   | 51,3   | -           |
| 12.06.2023 | 0,847     | 39,47   | 39,78   | 24       | 0      | 69,6   | 51,1   | -           |
| 13.06.2023 | 0,81      | 36,44   | 36,74   | 24       | 0      | 69,6   | 50     | -           |
| 14.06.2023 | 0,818     | 40,14   | 40,42   | 24       | 0      | 69,9   | 50     | -           |
| 15.06.2023 | 0,806     | 37,44   | 37,73   | 24       | 0      | 70,1   | 50,4   | -           |
| 16.06.2023 | 0,748     | 37,61   | 37,85   | 24       | 0      | 70,2   | 50,6   | -           |
| 17.06.2023 | 0,805     | 39,53   | 39,77   | 24       | 128    | 70,2   | 50,2   | -           |
| 18.06.2023 | 0,865     | 43,01   | 43,31   | 24       | 0      | 70,2   | 50,8   | -           |
| 19.06.2023 | 0,782     | 38,5    | 38,76   | 24       | 0      | 70,2   | 51,2   | -           |
| 20.06.2023 | 0,768     | 38,54   | 38,8    | 24       | 0      | 70,3   | 50,8   | -           |
| 21.06.2023 | 0,737     | 41,02   | 41,26   | 24       | 0      | 70,2   | 52,1   | -           |
| 22.06.2023 | 0,678     | 37,81   | 38,08   | 24       | 0      | 70,1   | 52,1   | -           |
| 23.06.2023 | 0,727     | 39,89   | 40,16   | 24       | 0      | 70,3   | 51,5   | -           |
| Итого:     | 25,662    | 1184,64 | 1192,54 | 744      | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 22,069    |         |         |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т    | dM2, т    | dTNar, ч  |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.05.2023 | 14863,843 | 595825,07 | 598628,29 | 133439,17 |
| 23.06.2023 | 14889,505 | 597009,71 | 599820,83 | 134183,16 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2023 7:58:55