

# #23608#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК  
Адрес потребителя Маточкина 8, г.Калининград  
Номер абонента 3370  
Порядковый номер 4375  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 33941  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2022	1,052	53,52	53,8	24	0	68	51,8	-
25.09.2022	1,154	56,79	57,09	24	0	68,3	51,6	-
26.09.2022	1,022	52,05	52,34	24	0	68	51,7	-
27.09.2022	0,991	51,6	51,88	24	0	67,9	52	-
28.09.2022	1,016	66,93	67,27	24	0	66,6	52,5	-
29.09.2022	1,008	53,52	53,83	24	0	67,8	52,2	-
30.09.2022	1,057	53,57	53,86	24	128	68,1	51,9	-
01.10.2022	1,088	54,12	54,4	24	128	68,2	51,8	-
02.10.2022	1,165	74,49	74,86	24	0	67	51,8	-
03.10.2022	1,017	56,24	56,56	24	0	67,7	52,3	-
04.10.2022	1,074	58,1	58,41	24	0	67,7	52,4	-
Итого:	11,644	630,93	634,3	264	0	0	0	0
Гкал	10,014							

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.09.2022	14037,99	553776,63	556329,98	127636,9
04.10.2022	14049,634	554407,56	556964,28	127900,89

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:35:35