

#296605#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский сад № 51, МАДОУ
Адрес потребителя Беланова 91А, Калининград
Номер абонента 4260
Порядковый номер 9284
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20110908
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	7,566	0	99,003	0	0	96,702	0	0	24	0	72,2	53,6	0,54	0,35	-
22.03.2026	6,995	0	98,265	0	0	95,989	0	0	24	0	72	54,6	0,54	0,35	-
23.03.2026	9,11	0	110,592	0	0	107,993	0	0	24	0	72,6	52,5	0,55	0,35	-
24.03.2026	8,54	0	117,2	0	0,004	114,566	0	0,004	24	0	70,8	53,1	0,53	0,35	-
25.03.2026	7,837	0,001	99,573	0	0	97,256	0	0	24	0	72,2	53	0,55	0,35	-
26.03.2026	9,918	0	136,303	0	0	133,295	0	0	24	0	70	52,3	0,52	0,36	-
27.03.2026	10,853	0	127,957	0	0	124,936	0	0	24	0	72,8	52,1	0,54	0,36	-
28.03.2026	7,425	0	97,88	0	0	95,605	0	0	24	0	72,2	53,7	0,54	0,35	-
29.03.2026	7,37	0	97,75	0	0	95,483	0	0	24	0	72,1	53,7	0,54	0,35	-
30.03.2026	9,794	0	117,905	0	0	115,133	0	0	24	0	72,6	52,3	0,54	0,36	-
31.03.2026	10,639	0	125,86	0	0	122,887	0	0	24	0	72,8	52,2	0,54	0,36	-
01.04.2026	10,916	0	130,83	0	0	127,753	0	0	24	0	72,7	52,3	0,54	0,36	-
02.04.2026	11,243	0	130,6	0	0	127,478	0	0	24	0	73,3	52,3	0,54	0,36	-
03.04.2026	10,789	0	132,173	0	0	129,067	0	0	24	0	72,7	52,7	0,54	0,36	-
04.04.2026	7,149	0	92,567	0	0	90,416	0	0	24	0	72,2	53,3	0,55	0,35	-
05.04.2026	5,973	0	84,842	0	0	82,877	0	0	24	0	72,1	55	0,55	0,35	-
06.04.2026	9,876	0	118,857	0	0	116,073	0	0	24	0	72,6	52,3	0,55	0,35	-
07.04.2026	10,369	0	126,893	0	0	123,917	0	0	24	0	72,6	52,7	0,55	0,36	-
08.04.2026	10,931	0	129,15	0	0	126,085	0	0	24	0	73,1	52,4	0,55	0,36	-
09.04.2026	10,758	0	128,925	0	0	125,887	0	0	24	0	72,8	52,4	0,55	0,36	-
10.04.2026	10,392	0	128,643	0	0	125,648	0	0	24	0	72,3	52,6	0,55	0,36	-
11.04.2026	6,413	0	89,302	0	0	87,228	0	0	24	0	72,1	54,6	0,55	0,35	-
12.04.2026	6,057	0	86,645	0	0	84,626	0	0	24	0	72,3	55,3	0,55	0,35	-
13.04.2026	8,251	0	104,158	0	0	101,729	0	0	24	0	72,3	53	0,55	0,35	-
14.04.2026	7,377	0	99,67	0	0	97,369	0	0	24	0	72	53,9	0,55	0,35	-
15.04.2026	8,791	0	103,702	0	0	101,248	0	0	24	0	72,9	52,2	0,55	0,35	-
16.04.2026	9,362	0	112,872	0	0	110,226	0	0	24	0	72,6	52,3	0,55	0,35	-
17.04.2026	9,971	0	119,335	0	0	116,533	0	0	24	0	72,7	52,3	0,55	0,35	-
18.04.2026	5,347	0	81,585	0	0	79,695	0	0	24	0	72	56,1	0,55	0,35	-
19.04.2026	4,963	0	86,27	0	0	84,308	0	0	24	0	71,4	57,4	0,56	0,35	-
20.04.2026	9,287	0	111,147	0	0	108,539	0	0	24	0	72,6	52,2	0,55	0,35	-
Итого:	270,262	0	3426,454	0	0,004	3346,547	0	0,004	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,551														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	2180,124	22051,378	0	0,189	21491,869	0	0,187	7106	13
20.04.2026	2450,385	25477,833	0	0,193	24838,415	0	0,191	7850	13

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 10:21:02