

#129311#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 26.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский сад № 51, МАДОУ
Беланова 91А, Калининград
4260

Заводской номер счётчика 20110908	Показания прибора, ГДж 26.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	9313,38	9296,688	16.692	3.987

Подпись исполнителя _____



с 24.04.25 по
(рес по 26.04)



#129310#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 26.04.2025.

Номер абонента 4260
Порядковый номер 9284
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20110908
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	3,014	0	55,35	0	0	54,228	0	0	24	0	67	53,7	0,46	0,37
22.04.2025	-	3,009	0	50,375	0	0	49,321	0	0	24	0	68	53,5	0,46	0,37
23.04.2025	-	2,932	0	49,688	0	0	48,65	0	0	24	0	68	53,7	0,45	0,37
24.04.2025	-	3,081	0	51,412	0	0	50,339	0	0	24	0	67,9	53,3	0,45	0,37
25.04.2025	-	2,898	0	50,79	0	0	49,734	0	0	24	0	67,9	54	0,45	0,37
26.04.2025	-	1,759	0	43,745	0	0	42,855	0	0	24	0	67	57,3	0,45	0,37
Итого:	-	16,693	0	301,36	0	0	295,127	0	0	144	0	67,63	54,25	0,45	0,37

Общее время работы системы 144 час.

Период нормальной работы системы 144 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	9296,688	132952,698	0	1,021	129899,886	0	1,006	33020	16
26.04.2025	9313,38	133254,058	0	1,021	130195,013	0	1,006	33164	16

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения