

#4508#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель Детский сад № 51, МАДОУ
 Адрес потребителя Беланова 91А, Калининград
 Номер абонента 4260
 Порядковый номер 9284
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
 Заводской номер 20110908
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2022	2,298	0	45,397	0	0	44,47	0	0	24	0	67,1	54,8	0,44	0,38	-
22.05.2022	2,299	0	43,82	0	0	42,921	0	0	24	0	67,4	54,7	0,44	0,38	-
23.05.2022	3,852	0	57,1	0	0	55,9	0	0	24	0	68,2	51,8	0,44	0,38	-
24.05.2022	3,781	0	54,465	0	0	53,309	0	0	24	0	68,6	51,7	0,45	0,38	-
25.05.2022	3,785	0	55,21	0	0	54,041	0	0	24	0	68,5	51,7	0,45	0,38	-
26.05.2022	3,856	0	54,528	0	0	53,368	0	0	24	0	68,7	51,4	0,45	0,38	-
27.05.2022	3,776	0	54,41	0	0	53,253	0	0	24	0	68,6	51,7	0,45	0,38	-
28.05.2022	2,312	0	43,252	0	0	42,358	0	0	24	0	67,6	54,6	0,45	0,38	-
29.05.2022	2,315	0	42,89	0	0	42,001	0	0	24	0	67,7	54,5	0,45	0,38	-
30.05.2022	3,892	0	55,585	0	0	54,409	0	0	24	0	68,5	51,4	0,45	0,38	-
31.05.2022	3,926	0	55,93	0	0	54,746	0	0	24	0	68,5	51,4	0,44	0,38	-
01.06.2022	3,858	0	56,7	0	0	55,505	0	0	24	0	68,3	51,7	0,45	0,38	-
02.06.2022	3,857	0	54,237	0	0	53,078	0	0	24	0	68,8	51,5	0,46	0,38	-
03.06.2022	3,883	0	55,43	0	0	54,254	0	0	24	0	68,6	51,5	0,45	0,38	-
04.06.2022	2,282	0	43,085	0	0	42,195	0	0	24	0	67,6	54,7	0,44	0,38	-
05.06.2022	2,274	0	43,357	0	0	42,465	0	0	24	0	67,5	54,7	0,44	0,38	-
06.06.2022	3,007	0	81,86	0	0	80,065	0	0	24	0	69,7	60,8	0,45	0,39	-
07.06.2022	3,512	0	64,213	0	0	62,817	0	0	24	0	69,5	56,1	0,45	0,38	-
08.06.2022	3,718	0	53,892	0	0	52,752	0	0	24	0	68,6	51,8	0,45	0,38	-
09.06.2022	3,569	0	63,943	0	0	62,558	0	0	24	0	69,4	55,8	0,45	0,38	-
10.06.2022	3,667	0	52,222	0	0	51,107	0	0	24	0	68,8	51,7	0,45	0,38	-
11.06.2022	2,148	0	41,888	0	0	41,014	0	0	24	0	68	55,5	0,45	0,38	-
12.06.2022	2,141	0	41,947	0	0	41,074	0	0	24	0	67,9	55,5	0,45	0,38	-
13.06.2022	2,628	0	49,225	0	0	48,2	0	0	24	0	67,8	54,8	0,45	0,38	-
14.06.2022	3,746	0	55,295	0	0	54,128	0	0	24	0	68,3	51,8	0,45	0,38	-
15.06.2022	3,704	0	52,952	0	0	51,826	0	0	24	0	68,7	51,7	0,45	0,38	-
16.06.2022	3,849	0	54,14	0	0	52,991	0	0	24	0	68,6	51,3	0,45	0,38	-
17.06.2022	3,505	0	61,61	0	0	60,284	0	0	24	0	69,1	55,2	0,45	0,38	-
18.06.2022	2,243	0	41,127	0	0	40,27	0	0	24	0	68	54,7	0,45	0,38	-
19.06.2022	2,15	0	44,12	0	0	43,193	0	0	24	0	68,2	56,3	0,45	0,38	-
20.06.2022	3,766	0	55,365	0	0	54,195	0	0	24	0	68,4	51,8	0,45	0,38	-
Итого:	99,599	0	1629,195	0	0	1594,747	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,789														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2022	2431,616	39925,598	0	0,189	39002,449	0	0,186	7443	9
20.06.2022	2531,218	41554,795	0	0,189	40597,2	0	0,186	8187	9

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 21.06.2022 7:42:14