

# #4509#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель Детский сад № 51, МАДОУ  
Адрес потребителя Беланова 91А, Калининград  
Номер абонента 4260  
Порядковый номер 9284  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20110908  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.06.2022 | 3,744   | 0         | 55,412   | 0       | 0       | 54,246   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,3   | 51,9   | 0,45    | 0,38    | -           |
| 22.06.2022 | 3,71    | 0         | 54,57    | 0       | 0       | 53,416   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,4   | 51,8   | 0,45    | 0,38    | -           |
| 23.06.2022 | 3,387   | 0         | 65,652   | 0       | 0       | 64,237   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,3   | 56,7   | 0,45    | 0,39    | -           |
| 24.06.2022 | 2,746   | 0         | 92,58    | 0       | 0       | 90,542   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70     | 62,7   | 0,43    | 0,39    | -           |
| 25.06.2022 | 1,16    | 0         | 78,085   | 0       | 0       | 76,395   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,3   | 65,7   | 0,42    | 0,38    | -           |
| 26.06.2022 | 1,155   | 0         | 77,607   | 0       | 0       | 75,926   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,3   | 65,7   | 0,42    | 0,38    | -           |
| 27.06.2022 | 2,419   | 0         | 90,405   | 0       | 0       | 88,461   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,1   | 62,5   | 0,42    | 0,38    | -           |
| 28.06.2022 | 2,729   | 0         | 90,582   | 0       | 0       | 88,884   | 0      | 0      | 24       | 0       | 63,8   | 56,5   | 0,41    | 0,38    | -           |
| 29.06.2022 | 3,343   | 0         | 59,195   | 0       | 0       | 57,936   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,7   | 54,9   | 0,43    | 0,37    | -           |
| 30.06.2022 | 2,549   | 0         | 85,16    | 0       | 0       | 83,302   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,6   | 62,3   | 0,43    | 0,38    | -           |
| 01.07.2022 | 2,809   | 0         | 79,832   | 0       | 0       | 78,119   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69     | 60,4   | 0,42    | 0,38    | -           |
| 02.07.2022 | 2,132   | 0         | 44,057   | 0       | 0       | 43,158   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,1   | 55,4   | 0,43    | 0,37    | -           |
| 03.07.2022 | 1,8     | 0         | 54,807   | 0       | 0       | 53,664   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,9   | 59,9   | 0,43    | 0,38    | -           |
| 04.07.2022 | 2,727   | 0         | 77,872   | 0       | 0       | 76,206   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,9   | 60,4   | 0,43    | 0,38    | -           |
| 05.07.2022 | 2,905   | 0         | 79,022   | 0       | 0       | 77,32    | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,1   | 60,1   | 0,43    | 0,38    | -           |
| 06.07.2022 | 3,452   | 0         | 53,963   | 0       | 0       | 52,834   | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,1   | 52,5   | 0,43    | 0,38    | -           |
| 07.07.2022 | 3,659   | 0         | 59,055   | 0       | 0       | 57,84    | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,4   | 52,3   | 0,42    | 0,38    | -           |
| 08.07.2022 | 3,531   | 0         | 58,61    | 0       | 0       | 57,411   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,3   | 52,6   | 0,42    | 0,38    | -           |
| 09.07.2022 | 2,15    | 0         | 46,162   | 0       | 0       | 45,232   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,7   | 55,4   | 0,42    | 0,38    | -           |
| 10.07.2022 | 2,148   | 0         | 48,167   | 0       | 0       | 47,202   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,4   | 55,6   | 0,42    | 0,38    | -           |
| 11.07.2022 | 3,477   | 0         | 58,827   | 0       | 0       | 57,623   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,2   | 52,8   | 0,42    | 0,38    | -           |
| 12.07.2022 | 3,434   | 0         | 60,298   | 0       | 0       | 59,074   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,9   | 53     | 0,42    | 0,38    | -           |
| 13.07.2022 | 3,077   | 0         | 69,412   | 0       | 0       | 67,965   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,9   | 57,1   | 0,42    | 0,38    | -           |
| 14.07.2022 | 3,524   | 0         | 58,818   | 0       | 0       | 57,615   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,2   | 52,6   | 0,42    | 0,38    | -           |
| 15.07.2022 | 3,443   | 0         | 61,147   | 0       | 0       | 59,912   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,8   | 53     | 0,42    | 0,38    | -           |
| 16.07.2022 | 2,162   | 0         | 48,368   | 0       | 0       | 47,402   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,4   | 55,5   | 0,42    | 0,38    | -           |
| 17.07.2022 | 2,169   | 0         | 47,32    | 0       | 0       | 46,368   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,6   | 55,4   | 0,42    | 0,38    | -           |
| 18.07.2022 | 3,289   | 0         | 59,403   | 0       | 0       | 58,198   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,9   | 53,4   | 0,42    | 0,38    | -           |
| 19.07.2022 | 2,868   | 0         | 73,507   | 0       | 0       | 71,975   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,8   | 58,3   | 0,42    | 0,38    | -           |
| 20.07.2022 | 2,735   | 0         | 79,243   | 0       | 0       | 77,613   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,3   | 58,9   | 0,43    | 0,39    | -           |
| Итого:     | 84,433  | 0         | 1967,138 | 0       | 0       | 1926,076 | 0      | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 20,166  |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.06.2022 | 2531,218 | 41554,795 | 0      | 0,189  | 40597,2   | 0     | 0,186 | 8187    | 9      |
| 20.07.2022 | 2615,65  | 43521,938 | 0      | 0,189  | 42523,277 | 0     | 0,186 | 8907    | 9      |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.07.2022 7:49:42