

#142184#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский сад № 51, МАДОУ

Беланова 91А, Калининград

4260

9284

ТВ7 (АСЦП)

20110908

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	2,634	0	52,763	0	0	51,633	0	0	24	0	68,9	56,8	0,45	0,35	-
22.06.2025	2,622	0	51,155	0	0	50,053	0	0	24	0	69,1	56,6	0,45	0,35	-
23.06.2025	3,912	0	61,855	0	0	60,514	0	0	24	0	69,4	54	0,45	0,35	-
24.06.2025	2,993	0	46,53	0	0	45,539	0	0	24	0	68,8	53,1	0,44	0,35	-
25.06.2025	1,833	0	30,608	0	0	29,988	0	0	24	0	66,8	52,2	0,44	0,35	-
26.06.2025	1,778	0	29,288	0	0	28,694	0	0	24	0	66,9	52,1	0,44	0,35	-
27.06.2025	1,679	0	28,493	0	0	27,916	0	0	24	0	66,8	52,5	0,45	0,35	-
28.06.2025	0,592	0	22,025	0	0	21,597	0	0	24	0	65,4	58,9	0,45	0,35	-
29.06.2025	0,588	0	22,003	0	0	21,574	0	0	24	0	65,4	58,9	0,46	0,35	-
30.06.2025	1,749	0	28,638	0	0	28,055	0	0	24	0	67	52,2	0,46	0,35	-
01.07.2025	1,64	0	27,975	0	0	27,408	0	0	24	0	66,9	52,6	0,46	0,35	-
02.07.2025	1,533	0	27,635	0	0	27,078	0	0	24	0	66,7	53,2	0,46	0,35	-
03.07.2025	1,58	0	28,72	0	0	28,143	0	0	24	0	66,6	53,2	0,46	0,35	-
04.07.2025	1,554	0	27,11	0	0	26,56	0	0	24	0	66,9	52,9	0,46	0,35	-
05.07.2025	0,517	0	20,577	0	0	20,177	0	0	24	0	65,5	59,4	0,46	0,35	-
06.07.2025	0,503	0	20,575	0	0	20,178	0	0	24	0	65,2	59,3	0,44	0,35	-
07.07.2025	1,541	0	26,79	0	0	26,245	0	0	24	0	67	53	0,46	0,35	-
08.07.2025	1,607	0	26,705	0	0	26,163	0	0	24	0	66,9	52,3	0,46	0,35	-
09.07.2025	1,546	0	25,272	0	0	24,764	0	0	24	0	66,7	51,8	0,47	0,35	-
10.07.2025	1,654	0	26,12	0	0	25,594	0	0	24	0	66,7	51,3	0,47	0,35	-
11.07.2025	1,579	0	26,02	0	0	25,497	0	0	24	0	66,6	51,8	0,47	0,35	-
12.07.2025	0,559	0	18,355	0	0	18,006	0	0	24	0	64,7	57,3	0,47	0,34	-
13.07.2025	0,528	0	18,323	0	0	17,972	0	0	24	0	64,8	57,8	0,47	0,34	-
14.07.2025	1,589	0	25,125	0	0	24,616	0	0	24	0	66,9	51,5	0,47	0,34	-
15.07.2025	1,533	0	24,892	0	0	24,388	0	0	24	0	66,8	51,8	0,47	0,34	-
16.07.2025	0,434	0	46,693	0	0	46,242	0	0	24	0	45,7	43,4	0,25	0,23	-
17.07.2025	0,003	0	1,1	0	0	1,097	0	0	24	0	28	27,5	0,05	0,04	-
18.07.2025	0,014	0	1,94	0	0	1,933	0	0	20	4	29	27,3	0,01	0,02	-
19.07.2025	0,019	0	1,513	0	0	1,507	0	0	24	0	29	26	0,01	0,02	-
20.07.2025	0,012	0	0,8	0	0	0,797	0	0	24	0	29,2	25,5	0,01	0,02	-
Итого:	40,325	0	795,598	0	0	779,928	0	0	716	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,631														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

716

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	79,574	1473,485	0	0	1441,482	0	0	560	7
20.07.2025	119,901	2269,08	0	0	2221,41	0	0	1276	11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 14:10:58