

#4510#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Детский сад № 51, МАДОУ
Адрес потребителя Беланова 91А, Калининград
Номер абонента 4260
Порядковый номер 9284
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20110908
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	2,339	0	94,76	0	0	92,735	0	0	24	0	68,8	62,8	0,45	0,39	-
22.07.2022	2,35	0	93,378	0	0	91,391	0	0	24	0	68,7	62,5	0,44	0,39	-
23.07.2022	1,679	0	65,058	0	0	63,719	0	0	24	0	67,4	61,2	0,44	0,39	-
24.07.2022	2,145	0	46,295	0	0	45,362	0	0	24	0	66,7	55,4	0,44	0,38	-
25.07.2022	2,523	0	82,887	0	0	81,135	0	0	24	0	68,5	61,1	0,44	0,39	-
26.07.2022	3,268	0	57,185	0	0	56,015	0	0	24	0	67,2	53,3	0,44	0,38	-
27.07.2022	3,223	0	58,905	0	0	57,701	0	0	24	0	67,3	53,9	0,44	0,39	-
28.07.2022	3,258	0	58,283	0	0	57,096	0	0	24	0	67,1	53,5	0,44	0,39	-
29.07.2022	3,214	0	61,5	0	0	60,238	0	0	24	0	67,3	54,6	0,44	0,39	-
30.07.2022	1,753	0	61,595	0	0	60,334	0	0	24	0	67,3	60,4	0,44	0,39	-
31.07.2022	2,186	0	47,963	0	0	46,997	0	0	24	0	66,6	55,5	0,44	0,38	-
01.08.2022	3,33	0	55,975	0	0	54,816	0	0	24	0	67,7	53,2	0,44	0,38	-
02.08.2022	3,447	0	59,893	0	0	58,674	0	0	24	0	67	53	0,44	0,38	-
03.08.2022	0,487	0	37,237	0	0	36,833	0	0	24	0	48,2	45,1	0,18	0,18	-
04.08.2022	0,001	0	1,48	0	0	1,475	0	0	24	0	29,1	28,9	0	0,01	-
05.08.2022	0,002	0	1,53	0	0	1,525	0	0	24	0	28,2	27,9	0,01	0,01	-
06.08.2022	0,004	0	1,288	0	0	1,283	0	0	22	2	28	27,2	0,01	0,01	-
07.08.2022	0	0	0,002	0	0	0,002	0	0	24	0	27,7	27	0,01	0,01	-
08.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,8	26	0,01	0,01	-
09.08.2022	0	0	0,002	0	0	0,002	0	0	24	0	26,5	25,6	0,01	0,01	-
10.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,7	24,9	0,01	0,01	-
11.08.2022	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	24	0	25,2	24,5	0,01	0,01	-
12.08.2022	0,003	0	1,477	0	0	1,474	0	0	24	0	24,9	24,3	0,02	0,02	-
13.08.2022	0,009	0	4,61	0	0	4,6	0	0	24	0	24,5	24	0,23	0,23	-
14.08.2022	0,012	0	3,588	0	0	3,58	0	0	24	0	24,4	23,6	0,31	0,31	-
15.08.2022	0,011	0	2,553	0	0	2,547	0	0	24	0	24,1	23,1	0,3	0,3	-
16.08.2022	0,203	0	85,118	0	0	84,857	0	0	24	0	26,8	26,3	0,37	0,36	-
17.08.2022	2,325	0	65,018	0	0	63,683	0	0	24	0	67,4	58,6	0,44	0,38	-
18.08.2022	3,317	0	55,932	0	0	54,782	0	0	24	0	67,4	53	0,44	0,38	-
19.08.2022	3,194	0	53,978	0	0	52,869	0	0	24	0	67,4	53	0,44	0,37	-
20.08.2022	2,018	0	43,825	0	0	42,945	0	0	24	0	66,6	55,4	0,44	0,37	-
Итого:	46,301	0	1201,325	0	0	1178,68	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,059														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	2615,65	43521,938	0	0,189	42523,277	0	0,186	8907	9
20.08.2022	2661,952	44723,26	0	0,189	43701,958	0	0,186	9649	11

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 15:28:29