

#145056#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский сад № 51, МАДОУ
Беланова 91А, Калининград
4260
9284
ТВ7 (АСЦП)
20110908
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,004	0	0,222	0	0	0,222	0	0	24	0	29,3	25,2	0,01	0,02	-
22.07.2025	0,003	0	0,153	0	0	0,152	0	0	24	0	28,8	24,7	0,01	0,02	-
23.07.2025	0,004	0	0,25	0	0	0,249	0	0	24	0	28,6	24,4	0,01	0,01	-
24.07.2025	0,009	0	0,942	0	0	0,94	0	0	24	0	26,5	24,3	0,11	0,12	-
25.07.2025	0,009	0	0,522	0	0	0,521	0	0	24	0	28,1	24,1	0,32	0,32	-
26.07.2025	0,005	0	0,233	0	0	0,232	0	0	24	0	29	24,2	0,32	0,33	-
27.07.2025	0,002	0	0,097	0	0	0,097	0	0	24	0	29,6	24,6	0,32	0,33	-
28.07.2025	0,002	0	0,115	0	0	0,115	0	0	24	0	29	25	0,32	0,32	-
29.07.2025	0,136	0	45,353	0	0	44,992	0	0	24	0	38,8	38,1	0,39	0,35	-
30.07.2025	0,306	0	20,205	0	0	19,821	0	0	24	0	64,5	60,9	0,47	0,35	-
31.07.2025	0,428	0	18,24	0	0	17,888	0	0	24	0	65,1	59,4	0,45	0,34	-
01.08.2025	1,462	0	23,798	0	0	23,314	0	0	24	0	66,9	52	0,45	0,34	-
02.08.2025	0,53	0	18,58	0	0	18,226	0	0	24	0	64,7	57,7	0,45	0,34	-
03.08.2025	0,505	0	20,02	0	0	19,64	0	0	24	0	64,5	58,4	0,44	0,34	-
04.08.2025	1,595	0	25,615	0	0	25,099	0	0	24	0	66,7	51,5	0,45	0,34	-
05.08.2025	1,599	0	39,947	0	0	39,226	0	0	24	0	62,7	53	0,44	0,35	-
06.08.2025	1,63	0	26,153	0	0	25,624	0	0	24	0	66,7	51,6	0,44	0,34	-
07.08.2025	1,614	0	26,038	0	0	25,514	0	0	24	0	66,6	51,5	0,45	0,34	-
08.08.2025	1,487	0	25,333	0	0	24,824	0	0	24	0	66,5	52,2	0,45	0,34	-
09.08.2025	0,523	0	18,53	0	0	18,177	0	0	24	0	64,7	57,8	0,45	0,34	-
10.08.2025	0,557	0	18,62	0	0	18,265	0	0	24	0	64,7	57,5	0,45	0,34	-
11.08.2025	1,563	0	25,945	0	0	25,424	0	0	24	0	66,4	51,8	0,45	0,34	-
12.08.2025	1,581	0	26,015	0	0	25,49	0	0	24	0	66,6	51,8	0,45	0,34	-
13.08.2025	1,474	0	24,05	0	0	23,563	0	0	24	0	66,9	52	0,45	0,34	-
14.08.2025	1,468	0	24,4	0	0	23,907	0	0	24	0	66,8	52,1	0,45	0,34	-
15.08.2025	1,373	0	24,82	0	0	24,325	0	0	24	0	66,2	52,8	0,46	0,34	-
16.08.2025	0,507	0	18,472	0	0	18,12	0	0	24	0	64,7	58	0,45	0,34	-
17.08.2025	0,531	0	17,938	0	0	17,596	0	0	24	0	64,6	57,5	0,45	0,34	-
18.08.2025	1,494	0	24,438	0	0	23,941	0	0	24	0	66,8	51,9	0,45	0,34	-
19.08.2025	1,439	0	24,285	0	0	23,796	0	0	24	0	66,7	52,3	0,45	0,34	-
20.08.2025	1,51	0	25,435	0	0	24,921	0	0	24	0	66,7	52,2	0,45	0,34	-
Итого:	25,35	0	564,764	0	0	554,221	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,055														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	119,901	2269,08	0	0	2221,41	0	0	1276	11
20.08.2025	145,252	2833,843	0	0	2775,631	0	0	2020	11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 13:44:47