

# #4522#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель Детский сад № 51, МАДОУ  
Адрес потребителя Беланова 91А, Калининград  
Номер абонента 4260  
Порядковый номер 9284  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20110908  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2021	1,612	0	50,987	0	0	49,923	0	0	24	0	67,9	60,2	0,43	0,36	-
22.08.2021	2,07	0	63,445	0	0	62,182	0	0	21	3	66,2	58,2	0,44	0,37	-
23.08.2021	3,074	0	68,44	0	0	66,954	0	0	24	0	69,4	58,4	0,44	0,37	-
24.08.2021	3,065	0	70,525	0	0	68,997	0	0	24	0	69,4	58,8	0,45	0,37	-
25.08.2021	2,953	0	70,268	0	0	68,739	0	0	24	0	69,6	59,3	0,45	0,37	-
26.08.2021	2,976	0	75,085	0	0	73,458	0	0	24	0	69,4	59,7	0,45	0,37	-
27.08.2021	3,165	0	76,135	0	0	74,536	0	0	24	0	68,2	58	0,45	0,37	-
28.08.2021	1,784	0	60,67	0	0	59,373	0	0	24	0	68,9	61,7	0,45	0,37	-
29.08.2021	1,775	0	62,005	0	0	60,679	0	0	24	0	69	62	0,45	0,37	-
30.08.2021	3,206	0	72,622	0	0	71,038	0	0	24	0	69,6	58,9	0,46	0,37	-
31.08.2021	3,281	0	68,613	0	0	67,124	0	0	24	0	69,4	57,8	0,45	0,37	-
01.09.2021	3,308	0	71,588	0	0	70,043	0	0	24	0	69,2	57,9	0,45	0,37	-
02.09.2021	3,446	0	70,067	0	0	68,545	0	0	24	0	69,4	57,4	0,45	0,37	-
03.09.2021	3,489	0	73,842	0	0	72,245	0	0	24	0	69,3	57,8	0,45	0,37	-
04.09.2021	1,79	0	61,028	0	0	59,706	0	0	24	0	69,3	62,2	0,45	0,37	-
05.09.2021	1,816	0	63,083	0	0	61,717	0	0	24	0	69,2	62,2	0,45	0,37	-
06.09.2021	3,707	0	84,997	0	0	83,25	0	0	24	0	67,4	56,8	0,45	0,37	-
07.09.2021	3,54	0	71,87	0	0	70,315	0	0	24	0	69,3	57,3	0,45	0,37	-
08.09.2021	3,42	0	70,887	0	0	69,354	0	0	24	0	69,4	57,6	0,45	0,37	-
09.09.2021	3,29	0	71,988	0	0	70,421	0	0	24	0	69,6	58,4	0,45	0,37	-
10.09.2021	3,144	0	73,525	0	0	71,912	0	0	24	0	69,8	59,4	0,46	0,37	-
11.09.2021	1,455	0	72,77	0	0	71,19	0	0	24	0	69,6	64,7	0,45	0,37	-
12.09.2021	1,418	0	74,16	0	0	72,547	0	0	24	0	69,6	64,9	0,45	0,37	-
13.09.2021	3,278	0	77,162	0	0	75,475	0	0	24	0	69,7	59,4	0,45	0,37	-
14.09.2021	3,262	0	72,458	0	0	70,887	0	0	24	0	69,4	58,4	0,45	0,37	-
15.09.2021	3,247	0	70,08	0	0	68,554	0	0	24	0	69,6	58,3	0,45	0,37	-
16.09.2021	3,248	0	70,255	0	0	68,728	0	0	24	0	69,5	58,2	0,44	0,37	-
17.09.2021	3,399	0	67,902	0	0	66,431	0	0	24	0	69,4	57,2	0,44	0,36	-
18.09.2021	1,887	0	59,702	0	0	58,439	0	0	24	0	68,4	60,7	0,44	0,37	-
19.09.2021	1,972	0	55,002	0	0	53,833	0	0	24	0	68,6	59,8	0,45	0,37	-
20.09.2021	3,694	0	66,122	0	0	64,709	0	0	24	0	68,9	55,3	0,45	0,37	-
Итого:	86,771	0	2137,283	0	0	2091,304	0	0	741	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,725														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 741

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2021	58,254	1563,745	0	0	1532,708	0	0	897	3
20.09.2021	145,025	3701,03	0	0	3624,011	0	0	1638	6

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.09.2021 8:11:30