

#148493#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский сад № 51, МАДОУ

Беланова 91А, Калининград

4260

9284

ТВ7 (ASCII)

20110908

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	2,084	0	32,472	0	0	31,789	0	0	24	0	68,2	52,6	0,45	0,34	-
22.08.2025	2,427	0	37,208	0	0	36,408	0	0	24	0	69	53,2	0,45	0,34	-
23.08.2025	0,559	0	18,507	0	0	18,155	0	0	24	0	64,6	57,3	0,44	0,34	-
24.08.2025	0,647	0	18,362	0	0	18,011	0	0	24	0	64,8	56,3	0,44	0,34	-
25.08.2025	1,548	0	25,372	0	0	24,864	0	0	24	0	66,5	51,6	0,44	0,35	-
26.08.2025	1,612	0	25,13	0	0	24,621	0	0	24	0	66,8	51,2	0,44	0,35	-
27.08.2025	1,547	0	26,142	0	0	25,621	0	0	24	0	66,3	51,9	0,45	0,34	-
28.08.2025	1,552	0	28,892	0	0	28,325	0	0	24	0	65,7	52,6	0,45	0,34	-
29.08.2025	1,542	0	25,423	0	0	24,913	0	0	24	0	66,5	51,8	0,45	0,34	-
30.08.2025	0,545	0	19,243	0	0	18,878	0	0	24	0	64,5	57,6	0,45	0,34	-
31.08.2025	0,574	0	19,815	0	0	19,44	0	0	24	0	64,5	57,5	0,45	0,34	-
01.09.2025	1,514	0	26,087	0	0	25,567	0	0	24	0	66,3	52,2	0,45	0,34	-
02.09.2025	1,53	0	25,038	0	0	24,533	0	0	24	0	66,6	51,8	0,45	0,34	-
03.09.2025	1,569	0	25,985	0	0	25,465	0	0	24	0	66,4	51,7	0,45	0,34	-
04.09.2025	1,603	0	25,2	0	0	24,69	0	0	24	0	66,8	51,3	0,45	0,34	-
05.09.2025	1,496	0	25,118	0	0	24,614	0	0	24	0	66,5	52	0,46	0,34	-
06.09.2025	0,493	0	21,737	0	0	21,333	0	0	24	0	63,9	58,4	0,42	0,33	-
07.09.2025	0,55	0	19,185	0	0	18,818	0	0	24	0	64,8	57,9	0,46	0,34	-
08.09.2025	2,575	0	38,903	0	0	38,074	0	0	24	0	68,8	52,6	0,46	0,35	-
09.09.2025	3,53	0	52,423	0	0	51,284	0	0	24	0	69,4	53	0,46	0,36	-
10.09.2025	3,368	0	49,365	0	0	48,282	0	0	24	0	69,7	53,1	0,46	0,35	-
11.09.2025	3,332	0	49,757	0	0	48,677	0	0	24	0	69,5	53,1	0,45	0,34	-
12.09.2025	3,399	0	50,455	0	0	49,361	0	0	24	0	69,4	53	0,45	0,35	-
13.09.2025	2,149	0	41,435	0	0	40,555	0	0	24	0	68,6	55,9	0,45	0,35	-
14.09.2025	2,159	0	41,15	0	0	40,277	0	0	24	0	68,6	55,8	0,45	0,35	-
15.09.2025	3,444	0	50,11	0	0	49,018	0	0	24	0	69,6	52,8	0,45	0,35	-
16.09.2025	3,416	0	57,138	0	0	55,949	0	0	24	0	67,8	53,2	0,45	0,34	-
17.09.2025	3,449	0	52,362	0	0	51,236	0	0	24	0	69,2	53,2	0,46	0,33	-
18.09.2025	3,537	0	50,932	0	0	49,822	0	0	24	0	69,6	52,7	0,46	0,33	-
19.09.2025	3,456	0	50,005	0	0	48,914	0	0	24	0	69,7	52,9	0,46	0,33	-
20.09.2025	2,206	0	41,9	0	0	41,011	0	0	24	0	68,6	55,8	0,46	0,33	-
Итого:	63,412	0	1070,851	0	0	1048,505	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,146														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	145,252	2833,843	0	0	2775,631	0	0	2020	11
20.09.2025	208,665	3904,695	0	0	3824,138	0	0	2764	11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 7:37:21