

# #4517#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.11.2021 по 20.12.2021

Потребитель Детский сад № 51, МАДОУ  
Адрес потребителя Беланова 91А, Калининград  
Номер абонента 4260  
Порядковый номер 9284  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20110908  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2021	6,107	0	158,605	0	0	155,01	0	0	24	0	71,2	61,8	0,55	0,39	9
22.11.2021	12,194	0	219,673	0	0	214,66	0	0	24	0	71,4	57,9	0,54	0,41	6
23.11.2021	11,22	0	178,415	0	0	174,331	0	0	24	0	71,6	56,3	0,55	0,4	-
24.11.2021	10,534	0	168,818	0	0	164,964	0	0	24	0	71,6	56,3	0,55	0,39	-
25.11.2021	11,015	0	179,37	0	0	175,266	0	0	24	0	71,6	56,6	0,55	0,4	-
26.11.2021	11,92	0	195,372	0	0	190,912	0	0	24	0	71,5	56,7	0,55	0,4	-
27.11.2021	9,068	0	116,355	0	0	113,623	0	0	24	0	72,6	53,6	0,56	0,38	-
28.11.2021	9,053	0	110,632	0	0	108,027	0	0	24	0	72,9	52,9	0,56	0,38	-
29.11.2021	12,648	0	181,33	0	0	177,28	0	0	24	0	70,4	53,4	0,55	0,41	-
30.11.2021	13,338	0	166,087	0	0	162,117	0	0	24	0	73,4	53,8	0,55	0,39	-
01.12.2021	13,37	0	145,928	0	0	142,256	0	0	24	0	75,5	53,1	0,55	0,38	-
02.12.2021	12,518	0	163,185	0	0	159,342	0	0	24	0	72,7	54	0,54	0,39	-
03.12.2021	12,527	0	164,63	0	0	160,993	0	0	24	0	69,7	51,2	0,53	0,39	-
04.12.2021	10,019	0	128,39	0	0,005	125,444	0	0,005	24	0	71,6	52,6	0,54	0,38	-
05.12.2021	9,753	0,001	97,033	0	0	94,619	0	0	24	0	75	50,4	0,55	0,37	-
06.12.2021	14,772	0	129,913	0	0	126,139	0	0	24	0	81,9	54	0,55	0,38	-
07.12.2021	16,887	0	149,708	0	0	145,029	0	0	24	0	85,3	57,6	0,54	0,39	-
08.12.2021	17,21	0	147,932	0	0	143,209	0	0	24	0	86,4	57,8	0,54	0,39	-
09.12.2021	16,116	0	140,837	0	0	136,577	0	0	24	0	83,7	55,5	0,54	0,39	-
10.12.2021	13,594	0	130,103	0	0	126,681	0	0	24	0	77,3	51,7	0,55	0,38	-
11.12.2021	10,554	0	94,287	0	0	91,852	0	0	24	0	76,5	49,2	0,55	0,37	-
12.12.2021	10,944	0	95,475	0	0	92,968	0	0	24	0	77,3	49,3	0,55	0,37	-
13.12.2021	14,495	0	168,19	0	0	164,05	0	0	24	0	74,5	53,4	0,54	0,39	-
14.12.2021	12,956	0	143,9	0	0	140,384	0	0	24	0	74,2	52,2	0,55	0,38	-
15.12.2021	11,842	0	162,49	0	0	158,737	0	0	24	0	72	54,2	0,55	0,39	-
16.12.2021	10,733	0	178,005	0	0	173,945	0	0	24	0	71,5	56,8	0,55	0,39	-
17.12.2021	11,761	0	179,225	0	0	175,134	0	0	24	0	71,5	55,5	0,55	0,39	-
18.12.2021	8,047	0	151,095	0	0	147,646	0	0	24	0	71,4	58,5	0,55	0,39	-
19.12.2021	8,371	0	154,503	0	0	150,995	0	0	24	0	71,4	58,2	0,55	0,39	-
20.12.2021	12,966	0	137,007	0	0	133,519	0	0	24	0	76	52,8	0,55	0,38	-
Итого:	356,532	0	4536,493	0	0,005	4425,709	0	0,005	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	85,156														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2021	580,956	13211,645	0	0,124	12920,531	0	0,122	3102	6
20.12.2021	937,487	17748,137	0	0,129	17346,24	0	0,127	3822	6

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.12.2021 7:42:12