

#112303#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель Детский сад № 51, МАДОУ
Адрес потребителя Беланова 91А, Калининград
Номер абонента 4260
Порядковый номер 9284
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20110908
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2024	9,904	0	103,095	0	0	100,786	0	0	24	0	70,8	47,3	0,54	0,38	9,1
21.12.2024	8,507	0	77,808	0	0	76,06	0	0	24	0	70,8	44,2	0,53	0,37	6
22.12.2024	8,031	0	73,41	0	0	71,779	0	0	24	0	70,4	43,7	0,53	0,37	2,8
23.12.2024	10,689	0	111,372	0	0	108,851	0	0	24	0	71,1	47,6	0,54	0,38	4,4
24.12.2024	11,568	0	118,588	0	0	115,795	0	0	24	0	72,7	48,9	0,53	0,38	4,2
25.12.2024	11,166	0	113,725	0	0	111,083	0	0	24	0	72,2	48,2	0,53	0,38	1,8
26.12.2024	10,659	0	110,175	0	0	107,668	0	0	24	0	71,4	47,8	0,53	0,38	2,1
27.12.2024	10,209	0	103,115	0	0	100,787	0	0	24	0	71,1	47	0,54	0,38	3,8
28.12.2024	8,45	0	75,662	0	0	73,981	0	0	24	0	70,4	43,2	0,54	0,37	5,3
29.12.2024	8,008	0	73,647	0	0	72,007	0	0	24	0	70,5	44	0,54	0,37	4,3
30.12.2024	9,508	0	99,6	0	0	97,351	0	0	24	0	71	47,8	0,54	0,38	3,9
31.12.2024	9,231	0	96,1	0	0	93,947	0	0	24	0	70,8	47,4	0,54	0,38	4,8
01.01.2025	9,482	0	99,823	0	0	97,56	0	0	24	0	71,2	48	0,54	0,38	5,5
02.01.2025	9,805	0	107,465	0	0	105	0	0	24	0	71,7	49,4	0,53	0,38	4,2
03.01.2025	10,711	0	103,16	0	0	100,559	0	0	24	0	75,5	50,1	0,53	0,38	4
04.01.2025	9,24	0	74,46	0	0	72,576	0	0	24	0	75,7	45,4	0,53	0,37	-0,5
05.01.2025	9,423	0	74,732	0	0	72,818	0	0	24	0	76,2	45,3	0,53	0,37	-0,9
06.01.2025	11,074	0	105,94	0	0	103,215	0	0	24	0	76,3	50,7	0,53	0,38	-1,8
07.01.2025	9,472	0	98,698	0	0	96,457	0	0	24	0	71,3	47,8	0,54	0,38	-1,4
08.01.2025	10,101	0	109,27	0	0	106,763	0	0	24	0	71,7	49,1	0,53	0,38	4,9
09.01.2025	12,12	0	124,11	0	0	121,125	0	0	24	0	73,6	49,7	0,53	0,39	2,3
10.01.2025	11,342	0	118,688	0	0	115,931	0	0	24	0	72,2	48,9	0,53	0,38	0,7
11.01.2025	9,51	0	79,283	0	0	77,347	0	0	24	0	74,2	44,9	0,53	0,37	-
12.01.2025	9,486	0	78,44	0	0	76,523	0	0	24	0	74,3	44,7	0,54	0,37	-
13.01.2025	12,844	0	125,138	0	0	121,966	0	0	24	0	75,7	50,6	0,53	0,39	-
14.01.2025	12,286	0	124,092	0	0	121,027	0	0	24	0	74,7	50,5	0,53	0,39	-
15.01.2025	10,898	0	115,44	0	0	112,794	0	0	24	0	71,7	48,7	0,53	0,38	-
16.01.2025	11,292	0	122,445	0	0	119,646	0	0	24	0	71,5	49	0,53	0,39	-
17.01.2025	10,762	0	115,365	0	0	112,744	0	0	24	0	71,3	48,5	0,53	0,38	-
18.01.2025	8,119	0	77,702	0	0	75,971	0	0	24	0	70,5	45	0,54	0,37	-
19.01.2025	8,683	0	83,26	0	0	81,389	0	0	24	0	70,8	45,4	0,53	0,37	-
20.01.2025	12,122	0	130,632	0	0	127,508	0	0	24	0	73,3	50,7	0,53	0,39	-
Итого:	324,702	0	3224,44	0	0	3149,014	0	0	768	0	0	0	0	0	0
Гкал	77,554														

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.12.2024	8136,294	120627,948	0	1,013	117864,343	0	0,998	30092	16
20.01.2025	8460,993	123852,388	0	1,013	121013,358	0	0,998	30860	16

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.01.2025 8:11:24