

#15294#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Чайковского 56, Калининград
3770
7585
ТВ7 (АССII)
15017164
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	5,371	0	45,752	0	0	44,814	0	0	24	0	67,3	38,7	0,45	0,38	9,9
22.04.2021	6,022	0	54,825	0	0	53,691	0	0	24	0	67,5	40,7	0,45	0,39	8,6
23.04.2021	6,318	0	59,803	0	0	58,551	0	0	24	0	68,1	42,3	0,45	0,39	4,6
24.04.2021	6,344	0	64,754	0	0	63,408	0	0	24	0	67,8	44	0,45	0,39	4,6
25.04.2021	6,439	0	65,734	0	0	64,353	0	0	24	0	68,2	44,3	0,45	0,39	4
26.04.2021	7,414	0	77,16	0	0	75,556	0	0	24	0	67,8	44,3	0,44	0,39	3,7
27.04.2021	6,84	0	64,124	0	0	62,769	0	0	24	0	68,4	42,4	0,45	0,39	2,9
28.04.2021	5,937	0	58,03	0	0	56,832	0	0	24	0	67,6	42,7	0,45	0,39	4,1
29.04.2021	4,924	0	41,116	0	0	40,263	0	0	24	0	67,7	38,5	0,45	0,38	6,7
30.04.2021	5,181	0	44,704	0	0	43,799	0	0	24	0	66,8	38,5	0,42	0,32	9,3
01.05.2021	5,569	0	51,502	0	0	50,437	0	0	24	0	67,7	41,3	0,45	0,3	7
02.05.2021	5,537	0	53,529	0	0	52,433	0	0	24	0	67,2	42	0,45	0,3	7,3
03.05.2021	4,108	0	42,447	0	0	41,58	0	0	24	0	67,2	43,7	0,44	0,3	6,2
04.05.2021	1,342	0	26,43	0	0	26,006	0	0	24	0	58,7	46,4	0,42	0,31	5,8
05.05.2021	1,662	0	15,115	0	0	14,818	0	0	24	0	65,7	38,9	0,42	0,33	9,6
06.05.2021	0,394	0	6,899	0	0	6,797	0	0	24	0	54,2	40,3	0,36	0,33	10,4
07.05.2021	1,535	0	15,56	0	0	15,281	0	0	24	0	61,9	37,9	0,39	0,33	6,9
08.05.2021	1,629	0	15,015	0	0	14,722	0	0	24	0	65,5	39,1	0,42	0,34	6,9
09.05.2021	1,479	0	14,021	0	0	13,747	0	0	24	0	65,6	39,9	0,42	0,34	6,3
10.05.2021	1,76	0	16,026	0	0	15,714	0	0	24	0	65,5	38,8	0,42	0,33	11,1
11.05.2021	1,916	0	16,841	0	0	16,51	0	0	24	0	65,8	38,1	0,42	0,33	17,8
12.05.2021	2,249	0	18,605	0	0	18,233	0	0	24	0	66,4	36,9	0,43	0,33	19,7
13.05.2021	1,87	0	16,431	0	0	16,106	0	0	24	0	66	38,2	0,42	0,33	19,2
14.05.2021	1,919	0	17	0	0	16,665	0	0	24	0	65,8	38,3	0,42	0,33	9,9
15.05.2021	1,578	0	14,796	0	0	14,505	0	0	24	0	65,8	39,8	0,42	0,33	10,6
16.05.2021	1,325	0	13,026	0	0	12,774	0	0	24	0	65,3	40,5	0,42	0,33	10
17.05.2021	1,832	0	16,345	0	0	16,021	0	0	22	2	66,1	38,8	0,42	0,33	12,5
18.05.2021	1,797	0	16,171	0	0	15,851	0	0	24	0	66	38,9	0,41	0,33	14,5
19.05.2021	1,685	0	15,804	0	0	15,494	0	0	24	0	65,6	39,7	0,41	0,33	11,4
20.05.2021	2,023	0	17,495	0	0	17,146	0	0	24	0	66,2	38,1	0,41	0,33	10,4
Итого:	103,999	0	995,06	0	0	974,876	0	0	718	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,84														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	6059,37	53216,149	0	7,075	51945,819	0	3,897	45830	887
20.05.2021	6163,368	54211,21	0	7,075	52920,696	0	3,897	46548	889

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.05.2021 8:59:37