

#132106#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Чайковского 56, Калининград
3770

Заводской номер счётчика 15017164	Показания прибора, ГДж 20.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3636,72	3583,939	52.781	12.607

Подпись исполнителя



#132105#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 3770
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 15017164
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	1,951	0	16,964	0	0	16,607	0	0	24	0	68,2	40,2	0,41	0,33
22.05.2025	-	2,346	0	19,456	0	0	19,043	0	0	24	0	68,6	39,2	0,42	0,33
23.05.2025	-	1,983	0	17,368	0	0	17,003	0	0	24	0	68,2	40,3	0,42	0,33
24.05.2025	-	1,711	0	15,501	0	0	15,175	0	0	24	0	68,2	41,2	0,42	0,33
25.05.2025	-	1,75	0	15,837	0	0	15,506	0	0	24	0	68	41,1	0,42	0,33
26.05.2025	-	2,002	0	17,436	0	0	17,068	0	0	24	0	68,4	40,4	0,43	0,33
27.05.2025	-	2,166	0	18,731	0	0	18,337	0	0	24	0	68,2	40	0,43	0,32
28.05.2025	-	2,19	0	18,651	0	0	18,256	0	0	24	0	68,5	39,8	0,42	0,33
29.05.2025	-	2,063	0	17,972	0	0	17,595	0	0	24	0	68,2	40,2	0,42	0,34
30.05.2025	-	1,823	0	16,58	0	0	16,233	0	0	24	0	68	41,1	0,42	0,34
31.05.2025	-	1,837	0	18,78	0	0	18,404	0	0	24	0	66,5	42,6	0,41	0,35
01.06.2025	-	1,787	0	16,233	0	0	15,893	0	0	24	0	68	41,2	0,42	0,34
02.06.2025	-	1,883	0	16,865	0	0	16,51	0	0	24	0	68,3	41,1	0,42	0,34
03.06.2025	-	2,004	0	17,714	0	0	17,34	0	0	24	0	68,3	40,7	0,42	0,33
04.06.2025	-	1,948	0	17,36	0	0	16,995	0	0	24	0	68,1	40,7	0,42	0,34
05.06.2025	-	1,746	0	16,007	0	0	15,671	0	0	24	0	68,1	41,5	0,42	0,34
06.06.2025	-	1,713	0	15,765	0	0	15,434	0	0	24	0	68,1	41,6	0,42	0,34
07.06.2025	-	1,681	0	15,422	0	0	15,099	0	0	24	0	68,1	41,5	0,42	0,34
08.06.2025	-	1,469	0	14,396	0	0	14,1	0	0	24	0	67,5	42,6	0,42	0,34
09.06.2025	-	0,394	0	4,284	0	0	4,197	0	0	24	0	67	44,6	0,33	0,3
10.06.2025	-	0,893	0	8,7	0	0	8,58	0	0	24	0	54,4	29,6	0,32	0,31
11.06.2025	-	1,54	0	35,106	0	0	34,612	0	0	24	0	55,1	44,4	0,38	0,37
12.06.2025	-	1,466	0	32,8	0	0	32,288	0	0	24	0	58,2	47,3	0,38	0,37
13.06.2025	-	1,327	0	21,83	0	0	21,44	0	0	24	0	62,2	47,5	0,39	0,36
14.06.2025	-	1,356	0	13,377	0	0	13,098	0	0	24	0	68	43,3	0,39	0,35
15.06.2025	-	1,531	0	14,496	0	0	14,192	0	0	24	0	68,2	42,4	0,4	0,35
16.06.2025	-	1,573	0	14,835	0	0	14,523	0	0	24	0	68,2	42,4	0,4	0,35
17.06.2025	-	1,775	0	16,077	0	0	15,737	0	0	24	0	68,5	41,5	0,4	0,35
18.06.2025	-	1,813	0	16,22	0	0	15,875	0	0	24	0	68,6	41,3	0,39	0,35
19.06.2025	-	1,598	0	15,119	0	0	14,802	0	0	24	0	68,1	42,3	0,4	0,35
20.06.2025	-	1,461	0	14,035	0	0	13,741	0	0	24	0	68,1	42,7	0,4	0,35
Итого:	-	52,78	0	529,917	0	0	519,354	0	0	744	0	66,71	41,49	0,41	0,34

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	3583,939	28179,015	0	0,702	27522,185	0	0,696	20984	147
20.06.2025	3636,72	28708,935	0	0,702	28041,539	0	0,696	21728	147

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения