

# #7009#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО  
Адрес потребителя Генерал-Лейтенанта Озерова 57, Калининград  
Номер абонента 3770  
Порядковый номер 8926  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 20113732  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	9,987	0	94,6	0	0	92,663	0	0	24	0	67,3	41,6	0,52	0,31	9,9
22.04.2021	14,418	0	156,98	0	0	153,714	0	0	24	0	67,8	45,4	0,5	0,31	8,6
23.04.2021	14,449	0	160,14	0	0	156,803	0	0	24	0	68	46,1	0,5	0,31	4,6
24.04.2021	14,236	0	158,935	0	0	155,64	0	0	24	0	67,8	46	0,5	0,31	4,6
25.04.2021	15,039	0	176,04	0	0	172,351	0	0	24	0	68,2	47,4	0,5	0,31	4
26.04.2021	17,149	0	218,57	0	0	213,998	0	0	24	0	68,1	49	0,5	0,32	3,7
27.04.2021	15,55	0	180,15	0	0	176,348	0	0	24	0	68,5	47,4	0,5	0,32	2,9
28.04.2021	13,387	0	155,525	0	0	152,302	0	0	24	0	67,7	46,7	0,5	0,31	4,1
29.04.2021	10,604	0	103,545	0	0	101,418	0	0	24	0	67,4	42,4	0,5	0,31	6,7
30.04.2021	7,307	0	73,135	0	0	71,651	0	0	24	0	66,9	42,6	0,43	0,28	9,3
01.05.2021	0,711	0	21,475	0	0	21,119	0	0	24	0	60	52	0,45	0,27	7
02.05.2021	0,74	0	23,415	0	0	23,031	0	0	24	0	59,7	52,1	0,46	0,27	7,3
03.05.2021	0,754	0	25,555	0	0	25,143	0	0	24	0	59,2	52,1	0,46	0,27	6,2
04.05.2021	0,778	0	40,04	0	0	39,441	0	0	24	0	57	52,3	0,44	0,27	5,8
05.05.2021	0,76	0	22,495	0	0	22,123	0	0	24	0	59,9	51,8	0,46	0,27	9,6
06.05.2021	0,779	0	23,52	0	0	23,133	0	0	24	0	59,8	51,8	0,46	0,27	10,4
07.05.2021	0,796	0	23,08	0	0	22,698	0	0	24	0	60,1	51,8	0,47	0,28	6,9
08.05.2021	0,781	0	22,875	0	0	22,497	0	0	24	0	60	51,7	0,47	0,28	6,9
09.05.2021	0,77	0	22,22	0	0	21,853	0	0	24	0	60	51,7	0,48	0,27	6,3
10.05.2021	0,767	0	22,265	0	0	21,896	0	0	24	0	60	51,7	0,48	0,27	11,1
11.05.2021	0,813	0	22,565	0	0	22,187	0	0	24	0	60,3	51,6	0,48	0,27	17,8
12.05.2021	0,21	0	12,145	0	0	11,996	0	0	24	0	50,9	48,3	0,23	0,15	19,7
13.05.2021	0,911	0	35,745	0	0	35,237	0	0	24	0	55,1	49	0,46	0,27	19,2
14.05.2021	0,819	0	23,35	0	0	22,961	0	0	24	0	60,2	51,7	0,47	0,28	9,9
15.05.2021	0,78	0	22,005	0	0	21,638	0	0	24	0	60,2	51,7	0,47	0,28	10,6
16.05.2021	0,76	0	22,225	0	0	21,857	0	0	24	0	60	51,7	0,47	0,28	10
17.05.2021	0,78	0	21,575	0	0	21,214	0	0	24	0	60,4	51,7	0,47	0,28	12,5
18.05.2021	0,775	0	22,005	0	0	21,638	0	0	24	0	60,2	51,7	0,45	0,28	14,5
19.05.2021	0,8	0	22,89	0	0	22,509	0	0	24	0	60,2	51,7	0,45	0,28	11,4
20.05.2021	0,781	0	22,14	0	0	21,77	0	0	24	0	60,3	51,8	0,45	0,28	10,4
Итого:	147,191	0	1951,205	0	0	1912,829	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,156														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	3454,043	32387,475	0	0,288	31569,616	0	0,286	6496	19
20.05.2021	3601,232	34338,68	0	0,288	33482,446	0	0,286	7216	19

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.05.2021 9:13:06