

#132939#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Генерал-Лейтенанта Озерова 57, Калининград
3770

Заводской номер счётчика 20113732	Показания прибора, ГДж 20.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3083,637	3056,12	27.517	6.572

Подпись исполнителя



#132938#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 3770
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 20113732
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	0,95	0	20,695	0	0	20,323	0	0	24	0	62,7	51,6	0,43	0,29
22.05.2025	-	0,956	0	20,895	0	0	20,519	0	0	24	0	62,7	51,6	0,43	0,29
23.05.2025	-	0,996	0	21,35	0	0	20,966	0	0	24	0	62,8	51,5	0,43	0,29
24.05.2025	-	0,916	0	20,715	0	0	20,344	0	0	24	0	62,5	51,8	0,43	0,29
25.05.2025	-	0,986	0	21,18	0	0	20,797	0	0	24	0	62,9	51,6	0,43	0,29
26.05.2025	-	1,001	0	21,46	0	0	21,072	0	0	24	0	62,9	51,6	0,43	0,29
27.05.2025	-	0,919	0	20,575	0	0	20,206	0	0	24	0	62,6	51,8	0,45	0,29
28.05.2025	-	0,9	0	19,675	0	0	19,319	0	0	24	0	62,9	51,8	0,46	0,29
29.05.2025	-	0,899	0	19,665	0	0	19,31	0	0	24	0	62,8	51,8	0,46	0,29
30.05.2025	-	0,914	0	20,005	0	0	19,644	0	0	24	0	62,9	51,8	0,47	0,29
31.05.2025	-	0,853	0	22,33	0	0	21,945	0	0	24	0	61,3	52,1	0,46	0,29
01.06.2025	-	0,858	0	19,99	0	0	19,633	0	0	24	0	62,5	52	0,47	0,29
02.06.2025	-	0,886	0	20,12	0	0	19,76	0	0	24	0	62,6	51,9	0,47	0,29
03.06.2025	-	0,9	0	20,565	0	0	20,197	0	0	24	0	62,5	51,9	0,47	0,29
04.06.2025	-	0,923	0	20,53	0	0	20,161	0	0	24	0	62,6	51,7	0,47	0,29
05.06.2025	-	0,888	0	20,365	0	0	20,002	0	0	24	0	62,5	51,9	0,47	0,29
06.06.2025	-	0,88	0	19,95	0	0	19,592	0	0	24	0	62,6	51,9	0,47	0,29
07.06.2025	-	0,832	0	19,695	0	0	19,345	0	0	24	0	62,3	52,1	0,47	0,29
08.06.2025	-	0,802	0	19,66	0	0	19,315	0	0	24	0	61,9	52,1	0,47	0,29
09.06.2025	-	0,859	0	20,76	0	0	20,394	0	0	24	0	62	52	0,47	0,29
10.06.2025	-	0,865	0	20,9	0	0	20,532	0	0	24	0	62	52	0,47	0,29
11.06.2025	-	0,883	0	20,74	0	0	20,373	0	0	24	0	62,2	51,9	0,47	0,29
12.06.2025	-	0,853	0	20,525	0	0	20,163	0	0	24	0	62	51,9	0,47	0,29
13.06.2025	-	0,841	0	20,065	0	0	19,71	0	0	24	0	62,1	52	0,47	0,29
14.06.2025	-	0,818	0	19,805	0	0	19,454	0	0	24	0	62,2	52,1	0,48	0,3
15.06.2025	-	0,826	0	19,945	0	0	19,593	0	0	24	0	62,1	52,1	0,48	0,3
16.06.2025	-	0,861	0	20,67	0	0	20,305	0	0	24	0	62,1	52	0,48	0,3
17.06.2025	-	0,856	0	20,5	0	0	20,137	0	0	24	0	62,2	52,1	0,48	0,3
18.06.2025	-	0,856	0	20,49	0	0	20,129	0	0	24	0	62,2	52,1	0,48	0,3
19.06.2025	-	0,84	0	21,955	0	0	21,574	0	0	24	0	61,5	52,2	0,47	0,3
20.06.2025	-	0,898	0	21,55	0	0	21,171	0	0	24	0	62	51,9	0,48	0,31
Итого:	-	27,515	0	637,325	0	0	625,985	0	0	744	0	62,36	51,9	0,46	0,29

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	3056,12	29780,675	0	0,969	29096,044	0	0,961	8563	321
20.06.2025	3083,637	30418	0	0,969	29722,03	0	0,961	9307	321

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения