

#7012#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 20.07.2021

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя Генерал-Лейтенанта Озерова 57, Калининград
Номер абонента 3770
Порядковый номер 8926
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20113732
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.06.2021 | 0,695 | 0 | 19,215 | 0 | 0 | 18,89 | 0 | 0 | 21 | 3 | 60,8 | 52 | 0,48 | 0,27 | - |
| 22.06.2021 | 0,681 | 0 | 19,48 | 0 | 0 | 19,152 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 52,1 | 0,48 | 0,27 | - |
| 23.06.2021 | 0,684 | 0 | 20,745 | 0 | 0 | 20,401 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,2 | 52,2 | 0,48 | 0,27 | - |
| 24.06.2021 | 0,694 | 0 | 19,45 | 0 | 0 | 19,121 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,7 | 52,1 | 0,48 | 0,27 | - |
| 25.06.2021 | 0,793 | 0 | 20,505 | 0 | 0 | 20,155 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61 | 51,6 | 0,48 | 0,27 | - |
| 26.06.2021 | 0,694 | 0 | 19,61 | 0 | 0 | 19,278 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,7 | 52,2 | 0,48 | 0,27 | - |
| 27.06.2021 | 0,686 | 0 | 18,98 | 0 | 0 | 18,658 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,9 | 52,1 | 0,49 | 0,27 | - |
| 28.06.2021 | 0,699 | 0 | 19,615 | 0 | 0 | 19,283 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 52 | 0,49 | 0,27 | - |
| 29.06.2021 | 0,817 | 0 | 21,08 | 0 | 0 | 20,721 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,9 | 51,6 | 0,48 | 0,27 | - |
| 30.06.2021 | 0,689 | 0 | 40,02 | 0 | 0 | 39,42 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57 | 52,8 | 0,46 | 0,28 | - |
| 01.07.2021 | 0,774 | 0 | 20,74 | 0 | 0 | 20,388 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,7 | 51,7 | 0,48 | 0,28 | - |
| 02.07.2021 | 0,736 | 0 | 19,315 | 0 | 0 | 18,985 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61 | 51,8 | 0,47 | 0,28 | - |
| 03.07.2021 | 0,673 | 0 | 18,595 | 0 | 0 | 18,279 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,8 | 52,1 | 0,47 | 0,28 | - |
| 04.07.2021 | 0,671 | 0 | 18,665 | 0 | 0 | 18,349 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,7 | 52 | 0,47 | 0,28 | - |
| 05.07.2021 | 0,682 | 0 | 18,93 | 0 | 0 | 18,609 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,8 | 52,1 | 0,47 | 0,28 | - |
| 06.07.2021 | 0,681 | 0 | 19,38 | 0 | 0 | 19,053 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,7 | 52,2 | 0,47 | 0,28 | - |
| 07.07.2021 | 0,688 | 0 | 19,535 | 0 | 0 | 19,205 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,7 | 52,1 | 0,47 | 0,28 | - |
| 08.07.2021 | 0,671 | 0 | 19,775 | 0 | 0 | 19,444 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,4 | 52,2 | 0,47 | 0,28 | - |
| 09.07.2021 | 0,749 | 0 | 20,64 | 0 | 0 | 20,293 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 51,9 | 0,47 | 0,28 | - |
| 10.07.2021 | 0,666 | 0 | 19,965 | 0 | 0 | 19,631 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,3 | 52,2 | 0,47 | 0,28 | - |
| 11.07.2021 | 0,668 | 0 | 20,235 | 0 | 0 | 19,898 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,3 | 52,3 | 0,47 | 0,28 | - |
| 12.07.2021 | 0,817 | 0 | 20,605 | 0 | 0 | 20,253 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 51,5 | 0,46 | 0,28 | - |
| 13.07.2021 | 0,658 | 0 | 19,135 | 0 | 0 | 18,813 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,5 | 52,2 | 0,46 | 0,28 | - |
| 14.07.2021 | 0,657 | 0 | 19,175 | 0 | 0 | 18,853 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,5 | 52,2 | 0,47 | 0,28 | - |
| 15.07.2021 | 0,649 | 0 | 19,14 | 0 | 0 | 18,818 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,4 | 52,2 | 0,47 | 0,28 | - |
| 16.07.2021 | 0,647 | 0 | 19,31 | 0 | 0 | 18,986 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,4 | 52,3 | 0,47 | 0,28 | - |
| 17.07.2021 | 0,642 | 0 | 22,485 | 0 | 0 | 22,118 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,4 | 52,6 | 0,46 | 0,28 | - |
| 18.07.2021 | 0,639 | 0 | 19,265 | 0 | 0 | 18,942 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,4 | 52,3 | 0,46 | 0,28 | - |
| 19.07.2021 | 0,667 | 0 | 20,025 | 0 | 0 | 19,691 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,3 | 52,2 | 0,46 | 0,28 | - |
| 20.07.2021 | 0,682 | 0 | 19,685 | 0 | 0 | 19,354 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60,5 | 52,2 | 0,47 | 0,28 | - |
| Итого: | 20,849 | 0 | 613,3 | 0 | 0 | 603,041 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 4,98 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 717

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.06.2021 | 3624,631 | 34970,68 | 0 | 0,288 | 34103,765 | 0 | 0,286 | 7957 | 22 |
| 20.07.2021 | 3645,481 | 35583,98 | 0 | 0,288 | 34706,807 | 0 | 0,286 | 8677 | 22 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2021 7:40:17