

#74702#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 14.03.2024 по 23.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Генерала Толстикова 19, Калининград (2ой ввод)
4342

Заводской номер счётчика 15025840	Показания прибора, ГДж 23.03.2024	Предыдущие показания, ГДж 14.03.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	88,021	11,492	76.529	18.279
Количество тепловой энергии, система 2	38,5	5,982	32.518	7.767

Подпись исполнителя _____



#74700#

Отчёт за период с 14.03.2024 по 23.03.2024.

Номер абонента 4342
 Порядковый номер 6567
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 15025840
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
15.03.2024	-	6,885	0	170,204	0	0	168,382	0	0	24	0	48,3	38,5	0,54	0,51
16.03.2024	-	7,216	0	171,519	0	0	169,572	0	0	24	0	49,5	39,4	0,54	0,51
17.03.2024	-	9,798	0	171,821	0	0	169,215	0	0	24	0	57,5	43,6	0,56	0,54
18.03.2024	-	9,968	0	172,102	0	0	169,438	0	0	24	0	58	43,9	0,47	0,44
19.03.2024	-	9,707	0	171,995	0	0	169,416	0	0	24	0	57	43,3	0,54	0,51
20.03.2024	-	8,616	0	171,461	0	0	169,166	0	0	24	0	53,7	41,6	0,54	0,51
21.03.2024	-	8,216	0	171,075	0	0	168,896	0	0	24	0	52,5	40,9	0,52	0,49
22.03.2024	-	8,16	0	170,874	0	0	168,692	0	0	24	0	52,5	40,9	0,52	0,49
23.03.2024	-	7,964	0	171,042	0	0	168,922	0	0	24	0	51,8	40,5	0,59	0,56
Итого:	-	76,53	0	1542,093	0	0	1521,699	0	0	216	0	53,42	41,4	0,54	0,51

Общее время работы системы 216 час.

Период нормальной работы системы 216 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
14.03.2024	11,492	256,545	0	0	253,474	0	0	36	378
23.03.2024	88,021	1798,639	0	0	1775,174	0	0	252	378

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#74701#

Отчёт за период с 14.03.2024 по 23.03.2024.

Номер абонента 4342
 Порядковый номер 6568
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
 Заводской номер 15025840
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 27.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °С	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °С	t2, °С	p1, МПа	p2, МПа
15.03.2024	-	3,857	0	49,103	39,657	0	48,264	39,191	0	24	0	61,1	50,6	0,58	0,62
16.03.2024	-	3,653	0	48,481	39,659	0	47,664	39,193	0	24	0	60,8	50,6	0,58	0,62
17.03.2024	-	3,812	0	49,916	39,605	0	49,128	39,165	0	24	0	58,7	49,2	0,57	0,62
18.03.2024	-	3,766	0	48,94	39,588	0	48,123	39,13	0	24	0	60,4	50,2	0,58	0,62
19.03.2024	-	3,458	0	47,326	39,368	0	46,539	38,918	0	24	0	60,4	50	0,58	0,63
20.03.2024	-	3,634	0	47,809	39,066	0	47,01	38,616	0	24	0	60,4	50	0,58	0,63
21.03.2024	-	3,319	0	34,299	24,874	0	33,721	24,595	0	24	0	60,7	49,1	0,59	0,62
22.03.2024	-	3,439	0	32,231	21,788	0	31,691	21,548	0	24	0	60,5	48,6	0,6	0,62
23.03.2024	-	3,58	0	48,778	40,377	0	47,965	39,909	0	24	0	60,5	50,2	0,6	0,63
Итого:	-	32,518	0	406,883	323,982	0	400,105	320,265	0	216	0	60,39	49,83	0,58	0,62

Общее время работы системы 216 час.

Период нормальной работы системы 216 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
14.03.2024	5,982	75,089	59,747	0	73,824	59,05	0	36	378
23.03.2024	38,5	481,971	383,728	0	473,928	379,314	0	252	378

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения