

#126611#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Генерала Толстикова 19, Калининград (2ой ввод)
4342
6567
ТВ7 (АСЦП)
15025840
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	8,323	0	168,202	0	0	165,939	0	0	24	0	53,5	41,6	0	0	-
25.03.2025	8,022	0	167,883	0	0	165,661	0	0	24	0	52,8	41,3	0	0	-
26.03.2025	7,92	0	168,649	0	0	166,467	0	0	24	0	52,4	41	0	0	-
27.03.2025	8,205	0	168,318	0	0	166,068	0	0	24	0	53,2	41,4	0	0	-
28.03.2025	7,193	0	167,549	0	0	165,533	0	0	24	0	50,4	40	0	0	-
29.03.2025	6,909	0	166,935	0	0	164,976	0	0	24	0	49,8	39,8	0	0	-
30.03.2025	7,544	0	167,22	0	0	165,128	0	0	24	0	51,5	40,5	0	0	-
31.03.2025	7,713	0	167,919	0	0	165,804	0	0	24	0	51,6	40,5	0	0	-
01.04.2025	8,35	0	167,806	0	0	165,553	0	0	24	0	53,4	41,3	0	0	-
02.04.2025	7,469	0	166,943	0	0	164,891	0	0	24	0	51	40,2	0	0	-
03.04.2025	6,824	0	166,596	0	0	164,676	0	0	24	0	49,4	39,5	0	0	-
04.04.2025	7,302	0	166,695	0	0	164,656	0	0	24	0	50,9	40,3	0	0	-
05.04.2025	9,298	0	168,804	0	0	166,275	0	0	24	0	56,5	43,1	0	0	-
06.04.2025	9,906	0	168,31	0	0	165,672	0	0	24	0	57,9	43,6	0	0	-
07.04.2025	9,23	0	168,684	0	0	166,216	0	0	24	0	55,8	42,5	0	0	-
08.04.2025	9,096	0	167,691	0	0	165,273	0	0	24	0	55,4	42,2	0	0	-
09.04.2025	8,874	0	168,681	0	0	166,284	0	0	24	0	54,9	42,1	0	0	-
10.04.2025	9,42	0	168,711	0	0	166,187	0	0	24	0	56,4	42,9	0	0	-
11.04.2025	8,375	0	168,247	0	0	165,998	0	0	24	0	53,2	41,2	0	0	-
12.04.2025	7,89	0	167,741	0	0	165,588	0	0	24	0	52	40,6	0	0	-
13.04.2025	6,806	0	166,699	0	0	164,769	0	0	24	0	49,4	39,6	0	0	-
14.04.2025	3,811	0	106,725	0	0	105,598	0	0	24	0	47,2	38,6	0	0	-
15.04.2025	0	0	0,289	0	0	0,288	0	0	24	0	22,2	24,9	0	0	-
16.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,9	21,5	0	0	-
17.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,2	20,7	0	0	-
Итого:	174,48	0	3631,297	0	0	3583,5	0	0	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,674														

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1758,102	35063,06	0	0	34591,869	0	0	9006	384
17.04.2025	1932,583	38694,356	0	0	38175,371	0	0	9606	384

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 10:50:13