

#84327#

Отчёт по теплопотреблению за период с 10.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель Мастер, ООО, УК  
Адрес потребителя Генерала Толстикова 19, Калининград (2ой ввод)  
Номер абонента 4342  
Порядковый номер 6567  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 15025840  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
11.04.2024	0	0	0,485	0	0	0,484	0	0	24	0	21,9	27,9	0,29	0,25	12,5
12.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,4	21,9	0,3	0,26	11,3
13.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21	21,4	0,31	0,27	12,7
14.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20	21,1	0,3	0,26	11,2
15.04.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,7	20,7	0,31	0,26	10,6
16.04.2024	0	0	0,004	0	0	0,004	0	0	24	0	17,6	21,7	0,31	0,27	8,2
17.04.2024	0	0	0,808	0	0	0,807	0	0	24	0	16,4	22,7	0,31	0,26	4
18.04.2024	5,716	0	102,951	0	0	101,574	0	0	24	0	53,8	40,4	0,42	0,36	5,1
19.04.2024	8,709	0	170,796	0	0	168,57	0	0	24	0	53	40,6	0,51	0,45	4,7
20.04.2024	9,183	0	171,205	0	0	168,829	0	0	24	0	54,8	41,9	0,59	0,54	4,2
21.04.2024	9,328	0	170,539	0	0	168,113	0	0	24	0	55,5	42,3	0,54	0,49	3,6
22.04.2024	9,89	0	170,47	0	0	167,907	0	0	24	0	57,2	43,1	0,56	0,51	3,7
23.04.2024	9,245	0	169,835	0	0	167,399	0	0	24	0	55,8	42,6	0,53	0,47	3,1
24.04.2024	8,139	0	170,369	0	0	168,212	0	0	24	0	52,3	40,7	0,58	0,53	2,9
25.04.2024	7,67	0	169,217	0	0	167,188	0	0	24	0	50,9	40	0,53	0,47	4,9
26.04.2024	7,139	0	169,298	0	0	167,344	0	0	24	0	49,8	39,6	0,52	0,47	6,4
27.04.2024	6,095	0	167,796	0	0	166,119	0	0	24	0	46,6	37,9	0,47	0,41	7,8
28.04.2024	5,844	0	167,984	0	0	166,315	0	0	24	0	46,5	38,1	0,47	0,41	12,1
29.04.2024	5,592	0	167,419	0	0	165,751	0	0	24	0	46,5	38,4	0,46	0,4	14,6
30.04.2024	5,457	0	171,253	0	0	169,546	0	0	24	0	46,5	38,8	0,47	0,4	16,9
01.05.2024	5,492	0	208,508	0	0	206,439	0	0	24	0	46,4	40,1	0,48	0,4	16,1
02.05.2024	2,338	0	89,506	0	0	88,648	0	0	24	0	45,6	39,4	0,38	0,32	-
Итого:	105,837	0	2438,443	0	0	2409,249	0	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,279														

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
10.04.2024	204,608	4767,8	0	0	4711,322	0	0	684	378
02.05.2024	310,445	7206,241	0	0	7120,573	0	0	1212	378

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.05.2024 12:41:18