

#34138#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК
Генерала Толстикова 19, Калининград (2ой ввод)
4342
6567
ТВ7 (ASCII)
15025840
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 12.10.2023 | 0,786 | 0 | 19,194 | 0 | 0 | 19,008 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,9 | 36 | 0,16 | 0,13 | - |
| 13.10.2023 | 5,514 | 0 | 155,029 | 0 | 0 | 153,478 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46,5 | 37,9 | 0,5 | 0,43 | - |
| 14.10.2023 | 5,398 | 0 | 162,803 | 0 | 0 | 161,198 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46,2 | 38,2 | 0,5 | 0,43 | - |
| 15.10.2023 | 6,08 | 0 | 163,383 | 0 | 0 | 161,618 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48,4 | 39,4 | 0,51 | 0,44 | - |
| 16.10.2023 | 7,209 | 0 | 164,191 | 0 | 0 | 162,101 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,5 | 41,8 | 0,51 | 0,45 | - |
| 17.10.2023 | 5,883 | 0 | 131,714 | 0 | 0 | 130,007 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,9 | 42,1 | 0,5 | 0,43 | - |
| 18.10.2023 | 6,681 | 0 | 174,199 | 0 | 0 | 172,339 | 0 | 0 | 19 | 5 | 48,1 | 38,9 | 0,5 | 0,44 | - |
| 19.10.2023 | 8,542 | 0 | 175,664 | 0 | 0 | 173,332 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,5 | 41,8 | 0,52 | 0,46 | - |
| 20.10.2023 | 9,643 | 0 | 176,546 | 0 | 0 | 173,898 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57 | 43,8 | 0,51 | 0,45 | - |
| 21.10.2023 | 8,951 | 0 | 177,413 | 0 | 0 | 174,957 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,7 | 42,5 | 0,5 | 0,44 | - |
| 22.10.2023 | 6,637 | 0 | 175,736 | 0 | 0 | 173,923 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,3 | 38,2 | 0,5 | 0,44 | - |
| 23.10.2023 | 6,244 | 0 | 175,954 | 0 | 0 | 174,218 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46,3 | 37,7 | 0,5 | 0,44 | - |
| Итого: | 77,568 | 0 | 1851,826 | 0 | 0 | 1830,077 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 18,527 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч288

Период нормальной работы системы, ч283

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 11.10.2023 | 5108,043 | 100418,253 | 0 | 0 | 99114,175 | 0 | 0 | 30182 | 885 |
| 23.10.2023 | 5185,612 | 102270,076 | 0 | 0 | 100944,252 | 0 | 0 | 30465 | 890 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.10.2023 12:49:22