

#121521#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК  
Интернациональная 27-31, Калининград (2ой ввод)  
4113  
6702  
ТВ7 (ASCII)  
16027170  
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	4,315	0	38,835	28,471	0	38,152	28,2	0	24	0	62	45,6	0,46	0,51	-
25.02.2025	4,16	0	38,08	28,408	0	37,41	28,138	0	24	0	62	45,4	0,46	0,42	-
26.02.2025	4,177	0	38,121	28,271	0	37,45	28,004	0	24	0	62	45,5	0,46	0,58	-
27.02.2025	4,373	0	38,795	27,988	0	38,112	27,72	0	24	0	62	45,7	0,46	0,51	-
28.02.2025	4,195	0	38,054	27,999	0	37,385	27,733	0	24	0	62	45,7	0,47	0,59	-
01.03.2025	4,362	0	38,6	27,853	0	37,919	27,586	0	24	0	62	45,6	0,46	0,48	-
02.03.2025	4,51	0	38,978	27,624	0	38,292	27,36	0	24	0	62	45,4	0,46	0,36	-
03.03.2025	4,376	0	38,403	27,6	0	37,727	27,338	0	24	0	62	45,4	0,46	0,43	-
04.03.2025	4,544	0	38,966	27,402	0	38,28	27,143	0	24	0	62	45,4	0,46	0,46	-
05.03.2025	3,98	0	36,642	27,528	0	36,001	27,268	0	24	0	61,9	45,3	0,45	0,39	-
06.03.2025	4,155	0	37,366	27,309	0	36,708	27,05	0	24	0	62	45,6	0,47	0,59	-
07.03.2025	3,977	0	37,045	27,705	0	36,395	27,436	0	24	0	62	46	0,47	0,54	-
08.03.2025	3,866	0	35,931	26,922	0	35,301	26,663	0	24	0	62	45,8	0,47	0,52	-
09.03.2025	4,361	0	37,838	26,607	0	37,171	26,349	0	24	0	62	45,9	0,47	0,52	-
10.03.2025	4,092	0	36,755	26,649	0	36,109	26,391	0	24	0	62	46	0,47	0,51	-
11.03.2025	4,16	0	36,866	26,559	0	36,217	26,301	0	24	0	62	45,7	0,46	0,28	-
12.03.2025	3,854	0	35,545	26,621	0	34,921	26,366	0	24	0	62	45,5	0,46	0,39	-
13.03.2025	4,243	0	36,925	26,346	0	36,275	26,098	0	24	0	62	45,4	0,47	0,53	-
14.03.2025	4,139	0	36,419	26,378	0	35,778	26,129	0	24	0	61,9	45,2	0,47	0,42	-
15.03.2025	4,431	0	37,441	26,161	0	36,782	25,916	0	24	0	62	45,1	0,47	0,39	-
16.03.2025	4,381	0	37,099	26,078	0	36,446	25,835	0	24	0	62	44,9	0,46	0,36	-
17.03.2025	4,272	0	36,725	26,108	0	36,078	25,866	0	24	0	62	45	0,47	0,52	-
18.03.2025	3,991	0	35,589	26,213	0	34,964	25,969	0	24	0	61,9	44,9	0,46	0,38	-
19.03.2025	4,227	0	36,474	26,104	0	35,833	25,862	0	24	0	61,9	44,9	0,46	0,41	-
20.03.2025	4,052	0	35,609	25,876	0	34,982	25,637	0	24	0	61,9	45	0,46	0,5	-
21.03.2025	4,134	0	35,961	25,736	0	35,33	25,495	0	24	0	62	45,2	0,47	0,57	-
22.03.2025	4,111	0	35,85	25,683	0	35,221	25,442	0	24	0	62	45,3	0,48	0,52	-
23.03.2025	4,66	0	38,104	25,378	0	37,438	25,139	0	24	0	61,7	45,1	0,47	0,46	-
Итого:	118,098	0	1043,016	753,577	0	1024,677	746,434	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,207														

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	870,47	8009,875	5946,673	0	7869,754	5889,722	0	5363	626
23.03.2025	988,568	9052,89	6700,25	0	8894,434	6636,158	0	6035	626

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:47:22