

#126626#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 27-31, Калининград (2ой ввод)
4113
6701
ТВ7 (ASCII)
16027170
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	8,684	0	202,53	0	0	199,9	0	0	24	0	52,6	42,3	0,35	0,29	-
25.03.2025	8,924	0	202,201	0	0	199,521	0	0	24	0	53,3	42,6	0,35	0,29	-
26.03.2025	8,592	0	202,51	0	0	199,912	0	0	24	0	52,4	42,1	0,35	0,29	-
27.03.2025	8,792	0	202,269	0	0	199,648	0	0	24	0	52,7	42,2	0,35	0,29	-
28.03.2025	8,253	0	202,386	0	0	199,883	0	0	24	0	51,4	41,6	0,35	0,29	-
29.03.2025	5,658	0	120,56	0	0	119,056	0	0	24	0	51,7	40,4	0,35	0,29	-
30.03.2025	8,087	0	168,331	0	0	166,15	0	0	24	0	52,7	41,1	0,35	0,29	-
31.03.2025	7,119	0	133,791	0	0	132,129	0	0	24	0	51,6	38,8	0,35	0,29	-
01.04.2025	6,564	0	112,1	0	0	110,795	0	0	24	0	50	35,8	0,35	0,29	-
02.04.2025	6,928	0	112,036	0	0	110,636	0	0	24	0	51,7	36,7	0,35	0,29	-
03.04.2025	7,028	0	160,73	0	0	158,897	0	0	24	0	49,5	38,9	0,35	0,29	-
04.04.2025	8,092	0	192,299	0	0	189,929	0	0	24	0	51,4	41,2	0,35	0,29	-
05.04.2025	10,308	0	194,689	0	0	191,725	0	0	24	0	57,2	44,4	0,35	0,29	-
06.04.2025	11,011	0	194,485	0	0	191,365	0	0	24	0	58,9	45,1	0,35	0,29	-
07.04.2025	10,077	0	192,881	0	0	190,033	0	0	24	0	56,2	43,5	0,35	0,29	-
08.04.2025	10,052	0	193,136	0	0	190,316	0	0	24	0	56	43,4	0,35	0,29	-
09.04.2025	9,907	0	193,549	0	0	190,733	0	0	24	0	55,8	43,4	0,35	0,29	-
10.04.2025	10,55	0	193,784	0	0	190,812	0	0	24	0	57,4	44,2	0,35	0,29	-
11.04.2025	9,302	0	192,576	0	0	189,946	0	0	24	0	54	42,3	0,35	0,29	-
12.04.2025	8,99	0	192,465	0	0	189,887	0	0	24	0	53,5	42,2	0,35	0,29	-
13.04.2025	7,881	0	192,27	0	0	189,913	0	0	24	0	51,1	41,2	0,35	0,29	-
14.04.2025	4,946	0	128,587	0	0	127,089	0	0	24	0	50	40,7	0,35	0,29	-
Итого:	185,745	0	3880,165	0	0	3828,275	0	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,364														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1627,924	33585,053	0	0	33119,398	0	0	6035	626
14.04.2025	1813,67	37465,219	0	0	36947,675	0	0	6563	626

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 11:07:56