

#126627#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 27-31, Калининград (2ой ввод)
4113
6702
ТВ7 (ASCII)
16027170
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	4,29	0	36,486	25,49	0	35,845	25,25	0	24	0	62	45,3	0,48	0,49	6,8
25.03.2025	3,893	0	34,801	25,576	0	34,19	25,334	0	24	0	61,9	45,2	0,46	0,34	5,5
26.03.2025	4,174	0	35,88	25,385	0	35,251	25,147	0	24	0	61,9	45,2	0,47	0,48	4,4
27.03.2025	4,542	0	37,226	25,166	0	36,572	24,93	0	24	0	62	45,1	0,47	0,43	6,9
28.03.2025	3,853	0	34,43	25,348	0	33,824	25,111	0	24	0	61,9	45	0,46	0,46	5,7
29.03.2025	3,92	0	34,65	25,186	0	34,042	24,951	0	24	0	61,9	45,2	0,47	0,51	8,9
30.03.2025	4,472	0	36,8	24,927	0	36,152	24,692	0	24	0	62	45,2	0,48	0,45	9,9
31.03.2025	4,246	0	35,616	24,745	0	34,989	24,515	0	24	0	62	45	0,44	0,44	6,8
01.04.2025	3,964	0	34,452	24,844	0	33,848	24,615	0	24	0	61,8	44,7	0,42	0,37	5,9
02.04.2025	3,766	0	33,626	24,808	0	33,04	24,58	0	24	0	61,7	44,7	0,47	0,43	-
03.04.2025	3,997	0	34,505	24,586	0	33,902	24,36	0	24	0	61,8	44,8	0,47	0,48	-
04.04.2025	3,933	0	33,045	23,002	0	32,477	22,796	0	24	0	61,3	44	0,47	0,38	-
05.04.2025	4,244	0	34,143	22,653	0	33,564	22,459	0	24	0	60,8	43,2	0,46	0,37	-
06.04.2025	4,339	0	34,424	22,59	0	33,839	22,399	0	24	0	60,8	43,1	0,46	0,39	-
07.04.2025	4,006	0	33,141	22,783	0	32,582	22,59	0	24	0	60,7	43	0,46	0,42	-
08.04.2025	4,14	0	33,597	22,63	0	33,028	22,44	0	24	0	60,7	43	0,46	0,48	-
09.04.2025	3,938	0	32,695	22,61	0	32,141	22,42	0	24	0	60,7	42,9	0,46	0,44	-
10.04.2025	4,018	0	32,972	22,563	0	32,414	22,374	0	24	0	60,7	42,8	0,46	0,43	-
11.04.2025	3,774	0	31,979	22,619	0	31,439	22,428	0	24	0	60,7	42,9	0,46	0,44	-
12.04.2025	4,121	0	33,335	22,41	0	32,77	22,221	0	24	0	60,7	42,9	0,46	0,44	-
13.04.2025	4,039	0	33,076	22,31	0	32,516	22,12	0	24	0	60,8	43,3	0,48	0,62	-
14.04.2025	3,602	0	31,371	22,384	0	30,842	22,189	0	24	0	60,7	43,7	0,48	0,52	-
15.04.2025	3,814	0	32,028	22,148	0	31,486	21,956	0	24	0	60,7	43,5	0,48	0,39	-
16.04.2025	3,859	0	32,158	22,069	0	31,613	21,877	0	24	0	60,7	43,4	0,48	0,34	-
17.04.2025	4,148	0	33,324	21,887	0	32,759	21,698	0	24	0	60,8	43,5	0,48	0,56	-
18.04.2025	3,479	0	30,72	22,108	0	30,2	21,915	0	24	0	60,7	43,8	0,49	0,55	-
19.04.2025	3,786	0	31,829	21,925	0	31,291	21,732	0	24	0	60,7	43,7	0,48	0,36	-
20.04.2025	3,95	0	32,458	21,898	0	31,908	21,709	0	24	0	60,7	43,4	0,47	0,35	-
21.04.2025	3,98	0	32,479	21,851	0	31,93	21,663	0	24	0	60,7	43,2	0,47	0,37	-
22.04.2025	3,866	0	31,989	21,924	0	31,449	21,739	0	24	0	60,6	43	0,47	0,41	-
23.04.2025	3,934	0	31,907	21,834	0	31,359	21,649	0	24	0	61,2	43,1	0,47	0,4	-
Итого:	124,087	0	1041,142	722,259	0	1023,262	715,859	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,638														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	988,568	9052,89	6700,25	0	8894,434	6636,158	0	6035	626
23.04.2025	1112,653	10094,033	7422,509	0	9917,697	7352,017	0	6779	626

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:50:49