

#131022#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 27-31, Калининград (2ой ввод)
4113
6702
ТВ7 (ASCII)
16027170
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	3,904	0	31,639	21,858	0	31,09	21,672	0	24	0	61,6	43,2	0,48	0,45	-
25.04.2025	4,396	0	33,513	21,729	0	32,93	21,546	0	24	0	61,6	42,8	0,47	0,35	-
26.04.2025	3,914	0	31,481	21,914	0	30,936	21,732	0	24	0	61,5	42,5	0,47	0,37	-
27.04.2025	4,56	0	33,925	21,576	0	33,335	21,399	0	24	0	61,6	42,3	0,47	0,39	-
28.04.2025	4,167	0	32,36	21,733	0	31,799	21,557	0	24	0	61,5	42,3	0,47	0,45	-
29.04.2025	3,965	0	31,43	21,622	0	30,886	21,445	0	24	0	61,5	42,3	0,47	0,46	-
30.04.2025	4,11	0	32,002	21,573	0	31,447	21,397	0	24	0	61,5	42,2	0,47	0,45	-
01.05.2025	4,225	0	32,681	21,728	0	32,116	21,551	0	24	0	61,5	42,4	0,48	0,51	-
02.05.2025	3,831	0	31,052	21,806	0	30,514	21,629	0	24	0	61,5	42,4	0,49	0,54	-
03.05.2025	4,347	0	33,206	21,58	0	32,63	21,402	0	24	0	61,5	42,7	0,49	0,45	-
04.05.2025	4,376	0	32,96	21,249	0	32,388	21,074	0	24	0	61,6	42,4	0,49	0,39	-
05.05.2025	4,219	0	32,353	21,441	0	31,792	21,268	0	24	0	61,5	42,1	0,49	0,37	-
06.05.2025	4,357	0	32,796	21,337	0	32,23	21,167	0	24	0	61,4	41,8	0,48	0,35	-
07.05.2025	4,146	0	31,871	21,36	0	31,32	21,191	0	24	0	61,4	41,7	0,48	0,44	-
08.05.2025	4,741	0	34,146	21,097	0	33,555	20,931	0	24	0	61,5	41,5	0,48	0,43	-
09.05.2025	4,268	0	32,257	21,317	0	31,7	21,151	0	24	0	61,4	41,4	0,48	0,42	-
10.05.2025	4,411	0	32,796	21,237	0	32,228	21,072	0	24	0	61,4	41,4	0,48	0,45	-
11.05.2025	4,689	0	33,971	21,065	0	33,386	20,901	0	24	0	61,3	41,3	0,48	0,45	-
12.05.2025	4,35	0	32,597	21,201	0	32,037	21,036	0	24	0	61,3	41,4	0,48	0,46	-
13.05.2025	4,253	0	32,224	21,219	0	31,668	21,052	0	24	0	61,4	41,6	0,49	0,51	-
14.05.2025	4,09	0	31,48	21,089	0	30,938	20,924	0	24	0	61,3	41,6	0,49	0,47	-
15.05.2025	4,112	0	31,524	21,086	0	30,98	20,921	0	24	0	61,3	41,4	0,49	0,41	-
16.05.2025	4,004	0	31,016	21,118	0	30,482	20,954	0	24	0	61,4	41,4	0,48	0,42	-
17.05.2025	3,968	0	30,905	21,107	0	30,373	20,942	0	24	0	61,3	41,4	0,49	0,48	-
18.05.2025	4,545	0	33,229	20,758	0	32,66	20,598	0	24	0	61,1	41,3	0,49	0,46	-
19.05.2025	4,497	0	32,967	20,719	0	32,402	20,559	0	24	0	61,2	41,4	0,5	0,44	-
20.05.2025	4,169	0	32,704	21,899	0	32,141	21,721	0	24	0	61,3	42,5	0,51	0,61	-
21.05.2025	3,718	0	32,408	23,621	0	31,851	23,416	0	24	0	61,3	43,6	0,52	0,54	-
22.05.2025	4,031	0	33,408	23,157	0	32,833	22,955	0	24	0	61,3	43,7	0,52	0,48	-
23.05.2025	4,045	0	33,472	23,178	0	32,896	22,976	0	24	0	61,4	43,7	0,52	0,44	-
Итого:	126,408	0	974,373	647,374	0	957,543	642,139	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,192														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	1112,653	10094,033	7422,509	0	9917,697	7352,017	0	6779	626
23.05.2025	1239,061	11068,408	8069,881	0	10875,239	7994,155	0	7499	626

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:12:35