

#18308#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2021 по 23.01.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК
Гайдара 95, Калининград
4088
7198
ТВ7
16029240
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.12.2021 | 5,469 | 0 | 141,706 | 0 | 0 | 139,494 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 58,1 | 48,8 | 0,43 | 0,37 | - |
| 25.12.2021 | 5,608 | 0 | 141,719 | 0 | 0 | 139,45 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 58,9 | 49,4 | 0,44 | 0,38 | - |
| 26.12.2021 | 5,204 | 0 | 141,645 | 0 | 0 | 139,559 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 56,4 | 47,5 | 0,43 | 0,36 | - |
| 27.12.2021 | 6,653 | 0 | 141,943 | 0 | 0 | 139,291 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 64 | 52,6 | 0,46 | 0,4 | - |
| 28.12.2021 | 6,739 | 0 | 141,897 | 0 | 0 | 139,233 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 64,2 | 52,6 | 0,46 | 0,4 | - |
| 29.12.2021 | 5,778 | 0 | 131,229 | 0 | 0 | 128,983 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 61,1 | 50,4 | 0,45 | 0,39 | - |
| 30.12.2021 | 4,705 | 0 | 138,471 | 0 | 0 | 136,56 | 0 | 0 | 22 | 93 | 0 | 2 | 54,6 | 46,3 | 0,45 | 0,38 | - |
| 31.12.2021 | 3,454 | 0 | 144,307 | 0 | 0 | 142,912 | 0 | 0 | 23 | 93 | 0 | 1 | 45,8 | 40,1 | 0,44 | 0,36 | - |
| 01.01.2022 | 3,991 | 0 | 144,475 | 0 | 0 | 142,867 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 48,9 | 42,2 | 0,44 | 0,37 | - |
| 02.01.2022 | 3,388 | 0 | 144,248 | 0 | 0 | 142,824 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 46,1 | 40,5 | 0,43 | 0,36 | - |
| 03.01.2022 | 3,315 | 0 | 144,136 | 0 | 0 | 142,781 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 45,1 | 39,6 | 0,43 | 0,36 | - |
| 04.01.2022 | 3,451 | 0 | 144,247 | 0 | 0 | 142,818 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 46,3 | 40,6 | 0,43 | 0,36 | - |
| 05.01.2022 | 4,416 | 0 | 144,406 | 0 | 0 | 142,612 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 51,8 | 44,5 | 0,45 | 0,38 | - |
| 06.01.2022 | 5,262 | 0 | 145,829 | 0 | 0 | 143,684 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 56,4 | 47,7 | 0,46 | 0,4 | - |
| 07.01.2022 | 5,333 | 0 | 146,872 | 0 | 0 | 144,649 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 57,2 | 48,4 | 0,45 | 0,39 | - |
| 08.01.2022 | 5,166 | 0 | 145,846 | 0 | 0 | 143,707 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 56,3 | 47,7 | 0,45 | 0,38 | - |
| 09.01.2022 | 5,451 | 0 | 145,475 | 0 | 0 | 143,24 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 57,6 | 48,5 | 0,45 | 0,38 | - |
| 10.01.2022 | 5,555 | 0 | 145,43 | 0 | 0 | 143,144 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 58,3 | 49,1 | 0,44 | 0,37 | - |
| 11.01.2022 | 5,398 | 0 | 145,363 | 0 | 0 | 143,194 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 56,9 | 47,9 | 0,44 | 0,37 | - |
| 12.01.2022 | 5,439 | 0 | 145,321 | 0 | 0 | 143,132 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 57 | 48 | 0,44 | 0,37 | - |
| 13.01.2022 | 3,758 | 0 | 133,385 | 0 | 0 | 131,942 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 48,2 | 41,4 | 0,42 | 0,35 | - |
| 14.01.2022 | 3,755 | 0 | 135,837 | 0 | 0 | 134,449 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 47 | 40,3 | 0,43 | 0,37 | - |
| 15.01.2022 | 4,611 | 0 | 135,938 | 0 | 0 | 134,215 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 52,3 | 44,1 | 0,45 | 0,39 | - |
| 16.01.2022 | 5,027 | 0 | 136,199 | 0 | 0 | 134,268 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 55,3 | 46,4 | 0,44 | 0,38 | - |
| 17.01.2022 | 4,462 | 0 | 136,037 | 0 | 0 | 134,331 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 51,9 | 44 | 0,43 | 0,37 | - |
| 18.01.2022 | 4,612 | 0 | 136,135 | 0 | 0 | 134,371 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 52,8 | 44,6 | 0,44 | 0,38 | - |
| 19.01.2022 | 4,358 | 0 | 136,057 | 0 | 0 | 134,374 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 51,6 | 43,9 | 0,43 | 0,37 | - |
| 20.01.2022 | 5,088 | 0 | 136,019 | 0 | 0 | 134,064 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 55,6 | 46,5 | 0,44 | 0,38 | - |
| 21.01.2022 | 5,076 | 0 | 135,83 | 0 | 0 | 133,92 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 55,1 | 46,1 | 0,43 | 0,37 | - |
| 22.01.2022 | 5,14 | 0 | 136,995 | 0 | 0 | 135,034 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 55,6 | 46,5 | 0,44 | 0,38 | - |
| 23.01.2022 | 5,121 | 0 | 138,519 | 0 | 0 | 136,535 | 0 | 0 | 24 | 93 | 0 | 0 | 55,7 | 46,7 | 0,44 | 0,38 | - |
| Итого: | 150,783 | 0 | 4361,516 | 0 | 0 | 4301,637 | 0 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 36,014 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.12.2021 | 4360,8 | 145220,057 | 0 | 0 | 143423,94 | 0 | 0 | 42645 | 4454 |
| 23.01.2022 | 4511,581 | 149581,569 | 0 | 0 | 147725,58 | 0 | 0 | 43386 | 4457 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2022 17:39:44