

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/01/24г.-23/02/24г.  
Абонент:Громовой 69-75 Договор N:000000000  
Адрес: ЖКМР Тип расходомера:  
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001 Пределы измерений:  
Договорные расходы: G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч  
M сет.воды= т.сут Mгас= т.сут G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч  
tхв: догов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 15025680, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0х1CFE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВО ч
23.01.24 23	62.62	55.41	7.22	0.38	0.24	52.556	45.965	51.611	45.307	6.304	5.00	0.20	2.897	24	
24.01.24 23	62.50	55.27	7.23	0.36	0.23	52.185	45.501	51.250	44.851	6.400	5.00	0.20	2.903	24	
25.01.24 23	62.95	55.50	7.45	0.35	0.22	52.439	45.274	51.486	44.624	6.862	5.00	0.20	3.062	24	
26.01.24 23	62.98	55.43	7.56	0.32	0.23	51.638	45.229	50.697	44.583	6.114	5.00	0.20	2.899	24	
27.01.24 23	62.88	55.40	7.47	0.30	0.23	52.326	45.163	51.376	44.518	6.858	5.00	0.20	3.058	24	
28.01.24 23	62.49	55.23	7.26	0.29	0.23	52.590	45.019	51.646	44.379	7.267	5.00	0.20	3.101	24	
29.01.24 23	62.94	55.48	7.46	0.27	0.23	51.765	45.216	50.822	44.569	6.253	5.00	0.20	2.910	24	
30.01.24 23	62.88	55.46	7.42	0.26	0.23	51.861	45.297	50.917	44.649	6.269	5.00	0.20	2.907	24	
31.01.24 23	60.52	53.91	6.61	0.22	0.17	41.850	34.661	41.128	34.185	6.942	5.00	0.20	2.561	24	
01.02.24 23	62.89	55.37	7.53	0.24	0.23	51.786	45.414	50.845	44.766	6.079	5.00	0.20	2.885	24	
02.02.24 23	63.13	55.51	7.62	0.23	0.23	51.779	45.314	50.834	44.665	6.169	5.00	0.20	2.927	24	
03.02.24 23	63.14	55.62	7.52	0.23	0.24	52.739	45.020	51.773	44.368	7.406	5.00	0.20	3.199	24	
04.02.24 23	62.82	55.40	7.42	0.22	0.23	53.395	44.670	52.426	44.030	8.396	5.00	0.20	3.400	24	
05.02.24 23	62.97	55.43	7.55	0.21	0.23	52.029	45.315	51.081	44.667	6.414	5.00	0.20	2.968	24	
06.02.24 23	63.10	55.59	7.51	0.21	0.23	51.954	45.415	51.003	44.761	6.242	5.00	0.20	2.926	24	
07.02.24 23	63.10	55.67	7.43	0.21	0.23	52.715	45.145	51.752	44.491	7.261	5.00	0.20	3.149	24	
08.02.24 23	63.09	55.65	7.44	0.20	0.22	53.016	45.236	52.045	44.581	7.464	5.00	0.20	3.203	24	
09.02.24 23	63.12	55.64	7.48	0.20	0.22	52.261	45.547	51.302	44.889	6.412	5.00	0.20	2.966	24	
10.02.24 23	63.12	55.70	7.42	0.20	0.23	53.737	45.208	52.750	44.555	8.195	5.00	0.20	3.377	24	
11.02.24 23	62.77	55.39	7.39	0.20	0.22	52.935	45.093	51.975	44.449	7.526	5.00	0.20	3.194	24	
12.02.24 23	63.10	55.71	7.39	0.20	0.23	52.466	45.423	51.506	44.766	6.740	5.00	0.20	3.023	24	
13.02.24 23	63.04	55.64	7.40	0.20	0.22	52.664	45.495	51.700	44.839	6.861	5.00	0.20	3.055	24	
14.02.24 23	63.12	55.71	7.41	0.19	0.22	52.605	45.078	51.639	44.424	7.214	5.00	0.20	3.133	24	
15.02.24 23	63.13	55.76	7.36	0.19	0.22	52.981	45.272	52.006	44.616	7.391	5.00	0.20	3.173	24	
16.02.24 23	63.16	55.84	7.31	0.21	0.22	52.243	44.906	51.284	44.251	7.033	5.00	0.20	3.067	24	
17.02.24 23	63.06	54.68	8.38	0.22	0.22	40.842	34.166	40.095	33.689	6.406	5.00	0.20	2.739	24	
18.02.24 23	62.79	52.91	9.88	0.21	0.22	34.891	25.288	34.258	24.957	9.301	5.00	0.20	3.283	24	
19.02.24 23	62.90	52.91	9.99	0.21	0.23	32.419	25.496	31.829	25.162	6.666	5.00	0.20	2.668	24	
20.02.24 23	62.90	52.76	10.15	0.22	0.23	32.719	25.354	32.123	25.023	7.100	5.00	0.20	2.784	24	
21.02.24 23	62.89	54.21	8.67	0.32	0.23	40.255	33.574	39.523	33.114	6.409	5.00	0.20	2.759	24	
22.02.24 23	63.14	55.68	7.46	0.26	0.22	51.074	44.751	50.142	44.104	6.037	5.00	0.20	2.849	24	
23.02.24 23	63.15	55.87	7.29	0.23	0.22	51.255	44.961	50.314	44.306	6.009	5.00	0.20	2.816	24	
Итого/Средн	62.90	55.30	7.60	0.24	0.23	1583.970	1354.466	1555.139	1335.136	220.003	5.00	0.20	95.841	768	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.01.24 23	57637.551	48348.461	56604.147	47706.909	8897.239	3980.558	29781	619
23.02.24 23	59221.521	49702.928	58159.286	49042.045	9117.241	4076.399	30549	619
Итого	1583.970	1354.466	1555.139	1335.136	220.003	95.841	768	0

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут.питания  
(#) дисбаланс масс  
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента: \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации: \_\_\_\_\_

