

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/03/24г.-22/04/24г.

Абонент: Громовой 69-75 Договор N: 0000000000
Адрес: ЖКР Тип расходомера:
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
M сет. воды = т.сут Мгвс = т.сут G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 15025680, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x1CFE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.24 23	63.17	55.85	7.31	0.25	0.21	51.419	44.963	50.477	44.308	6.168	5.00	0.20	2.861	24	0	
23.03.24 23	63.17	55.98	7.19	0.20	0.22	51.975	44.687	51.023	44.032	6.991	5.00	0.20	3.028	24	0	
24.03.24 23	63.16	55.98	7.17	0.17	0.21	51.839	44.343	50.886	43.695	7.191	5.00	0.20	3.061	24	0	
25.03.24 23	63.17	55.87	7.30	0.15	0.22	51.290	44.233	50.347	43.589	6.758	5.00	0.20	2.975	24	0	
26.03.24 23	63.16	55.99	7.18	0.14	0.21	50.338	44.055	49.414	43.411	6.002	5.00	0.20	2.764	24	0	
27.03.24 23	63.17	55.88	7.29	0.14	0.21	50.770	43.723	49.834	43.086	6.748	5.00	0.20	2.956	24	0	
28.03.24 23	63.18	55.90	7.28	0.13	0.21	49.772	43.668	48.856	43.033	5.823	5.00	0.20	2.726	24	0	
29.03.24 23	63.18	55.88	7.30	0.12	0.21	49.976	43.359	49.056	42.730	6.326	5.00	0.20	2.844	24	0	
30.03.24 23	63.19	55.93	7.26	0.12	0.21	51.281	43.146	50.335	42.516	7.820	5.00	0.20	3.193	24	0	
31.03.24 23	63.20	56.09	7.11	0.11	0.21	50.513	43.472	49.583	42.835	6.748	5.00	0.20	2.916	24	0	
01.04.24 23	63.21	56.08	7.12	0.11	0.21	50.286	43.809	49.359	43.166	6.193	5.00	0.20	2.792	24	0	
02.04.24 23	63.21	56.03	7.18	0.11	0.21	50.640	44.159	49.708	43.513	6.194	5.00	0.20	2.813	24	0	
03.04.24 23	63.18	56.00	7.18	0.11	0.21	52.585	45.610	51.618	44.942	6.676	5.00	0.20	2.973	24	0	
04.04.24 23	63.16	55.68	7.48	0.27	0.21	50.979	44.678	50.045	44.033	6.012	5.00	0.20	2.846	24	0	
05.04.24 23	63.18	55.69	7.49	0.23	0.21	51.568	44.384	50.621	43.742	6.879	5.00	0.20	3.048	24	0	
06.04.24 23	63.19	55.79	7.40	0.18	0.21	51.720	44.058	50.771	43.418	7.353	5.00	0.20	3.135	24	0	
07.04.24 23	63.19	55.77	7.42	0.16	0.21	51.154	43.875	50.214	43.237	6.977	5.00	0.20	3.040	24	0	
08.04.24 23	63.19	55.84	7.35	0.14	0.21	50.447	44.606	49.520	43.957	5.563	5.00	0.20	2.705	24	0	
09.04.24 23	63.21	56.01	7.21	0.14	0.21	50.140	43.834	49.218	43.195	6.024	5.00	0.20	2.769	24	0	
10.04.24 23	62.45	55.32	7.14	0.13	0.20	50.671	43.538	49.757	42.918	6.839	5.00	0.20	2.924	24	0	
11.04.24 23	63.17	55.63	7.54	0.12	0.21	49.518	43.002	48.609	42.380	6.229	5.00	0.20	2.851	24	0	
12.04.24 23	63.20	55.52	7.68	0.12	0.21	50.070	42.723	49.148	42.108	7.041	5.00	0.20	3.066	24	0	
13.04.24 23	63.19	55.36	7.84	0.12	0.21	48.048	42.709	47.162	42.096	5.066	5.00	0.20	2.612	24	0	
14.04.24 23	63.15	55.32	7.83	0.12	0.21	49.851	41.940	48.936	41.341	7.596	5.00	0.20	3.201	24	0	
15.04.24 23	62.56	54.79	7.77	0.12	0.20	49.276	42.029	48.386	41.438	6.948	5.00	0.20	3.019	24	0	
16.04.24 23	60.97	53.50	7.47	0.12	0.20	49.029	41.535	48.182	40.978	7.205	5.00	0.20	2.966	24	0	
17.04.24 23	58.31	51.36	6.96	0.11	0.21	50.467	42.447	49.666	41.921	7.745	5.00	0.20	2.945	24	0	
18.04.24 23	62.02	54.13	7.89	0.11	0.21	50.182	41.348	49.289	40.783	8.506	5.00	0.20	3.375	24	0	
19.04.24 23	63.14	55.15	7.99	0.11	0.21	48.294	41.744	47.404	41.154	6.251	5.00	0.20	2.896	24	0	
20.04.24 23	63.17	55.39	7.79	0.11	0.21	48.921	41.518	48.021	40.924	7.096	5.00	0.20	3.059	24	0	
21.04.24 23	63.13	55.53	7.61	0.11	0.21	50.819	41.334	49.885	40.739	9.146	5.00	0.20	3.520	24	0	
22.04.24 23	63.14	55.35	7.78	0.11	0.21	47.900	41.623	47.019	41.028	5.991	5.00	0.20	2.792	24	0	
Итого/Средн	62.88	55.47	7.41	0.14	0.21	1611.737	1386.153	1582.349	1366.246	216.104	5.00	0.20	94.673	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
21.03.24 23	60603.870	50899.248	59516.259	50220.997	9295.262	4155.716	31197	619
22.04.24 23	62215.608	52285.402	61098.608	51587.242	9511.366	4250.389	31965	619
Итого	1611.737	1386.153	1582.349	1366.246	216.104	94.673	768	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

