

#84293#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 69-75, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 7201
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15025680
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.04.2024	8,493	0	227,254	0	0	223,894	0	0	24	528	0	0	56,6	47,5	0,45	0,4	3,1
24.04.2024	8,439	0	227,641	0	0	224,222	0	0	24	528	0	0	57	48	0,45	0,4	2,9
25.04.2024	8,442	0	227,789	0	0	224,322	0	0	24	528	0	0	57,5	48,5	0,45	0,41	4,9
26.04.2024	8,503	0	228,151	0	0	224,613	0	0	24	528	0	0	58	48,9	0,46	0,41	6,4
27.04.2024	8,452	0	228,368	0	0	224,747	0	0	24	528	0	0	58,7	49,7	0,45	0,41	7,8
28.04.2024	8,261	0	228,542	0	0	224,89	0	0	24	528	0	0	58,9	50,1	0,45	0,41	12,1
29.04.2024	7,921	0	228,82	0	0	225,215	0	0	24	528	0	0	58,5	50,1	0,45	0,41	14,6
30.04.2024	7,909	0	229,524	0	0	225,836	0	0	24	528	0	0	59,1	50,8	0,46	0,41	16,9
01.05.2024	7,226	0	229,466	0	0	225,916	0	0	24	528	0	0	57,9	50,3	0,46	0,41	16,1
02.05.2024	3,679	0	106,605	0	0	104,875	0	0	24	528	0	0	59,3	51	0,38	0,36	-
Итого:	77,325	0	2162,16	0	0	2128,53	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,469																

Общее время работы системы, ч 240

Период нормальной работы системы, ч 240

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
22.04.2024	6344,639	174633,231	0	0	172132,069	0	0	31965	619
02.05.2024	6421,963	176795,391	0	0	174260,6	0	0	32205	619

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.05.2024 15:29:22