

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/24г.-23/05/24г.

Абонент: Громовой 69-75 Договор N: 0000000000
Адрес: ЖКМР Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч
tхв: не исп.

Серийный номер 15025680, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х1CFE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.24 23	56.57	47.52	9.05	0.45	0.40	227.254	223.894	8.493	24	0	
24.04.24 23	56.96	47.98	8.98	0.45	0.40	227.641	224.222	8.439	24	0	
25.04.24 23	57.46	48.47	8.98	0.45	0.41	227.789	224.322	8.442	24	0	
26.04.24 23	57.97	48.94	9.03	0.46	0.41	228.151	224.613	8.503	24	0	
27.04.24 23	58.68	49.70	8.98	0.45	0.41	228.368	224.747	8.452	24	0	
28.04.24 23	58.87	50.10	8.77	0.45	0.41	228.542	224.890	8.261	24	0	
29.04.24 23	58.53	50.14	8.39	0.45	0.41	228.820	225.215	7.921	24	0	
30.04.24 23	59.14	50.78	8.36	0.46	0.41	229.524	225.836	7.909	24	0	
01.05.24 23	57.91	50.28	7.63	0.46	0.41	229.466	225.916	7.226	24	0	
02.05.24 23	59.34	50.97	8.37 <	0.38	0.36	106.605 <	104.875 <	3.679	24	0	*
03.05.24 23	25.49	25.63	-0.15	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
04.05.24 23	23.70	23.99	-0.29	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
05.05.24 23	22.92	23.40	-0.48	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
06.05.24 23	22.29	22.84	-0.55	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
07.05.24 23	21.32	21.59	-0.27	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
08.05.24 23	20.70	20.62	0.08	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
09.05.24 23	20.14	20.07	0.07	0.29	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
10.05.24 23	19.87	20.03	-0.16	0.29	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
11.05.24 23	19.29	19.20	0.08	0.29	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
12.05.24 23	18.87	18.96	-0.09	0.29	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
13.05.24 23	18.81	18.98	-0.16	0.29	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
14.05.24 23	18.87	19.24	-0.37	0.29	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
15.05.24 23	19.21	19.58	-0.36	0.29	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
16.05.24 23	19.42	19.84	-0.43	0.29	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
17.05.24 23	19.65	19.92	-0.27	0.29	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
18.05.24 23	20.06	20.25	-0.19	0.29	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
19.05.24 23	20.55	20.75	-0.20	0.29	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
20.05.24 23	20.97	21.13	-0.16	0.29	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
21.05.24 23	21.07	21.51	-0.45	0.29	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
22.05.24 23	21.18	21.78	-0.60	0.29	0.29	0.001 <	0.001 <	0.000	24	0	*
23.05.24 23	21.51	21.64	-0.13	0.29	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
Итого/Средн	58.08	49.41	8.67	0.34	0.32	2162.161	2128.532	77.324	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.04.24 23	174633.231	172132.069	6344.639	31965	619
23.05.24 23	176795.393	174260.601	6421.963	32709	619
Итого	2162.161	2128.532	77.324	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

