

#28863#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 69-75, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 7203
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15025680
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2023 | 2,505 | 0 | 43,167 | 37,934 | 0 | 42,379 | 37,394 | 0 | 24 | 462 | 0 | 0 | 63,2 | 55 | 0,46 | 0,05 | - |
| 25.07.2023 | 2,649 | 0 | 53,39 | 47,995 | 0 | 52,418 | 47,285 | 0 | 24 | 462 | 0 | 0 | 63,3 | 56,3 | 0,45 | 0,06 | - |
| 26.07.2023 | 2,78 | 0 | 53,905 | 47,901 | 0 | 52,919 | 47,189 | 0 | 24 | 462 | 0 | 0 | 63,3 | 56,3 | 0,45 | 0,06 | - |
| 27.07.2023 | 2,596 | 0 | 53,12 | 47,974 | 0 | 52,147 | 47,263 | 0 | 24 | 462 | 0 | 0 | 63,3 | 56,2 | 0,45 | 0,06 | - |
| 28.07.2023 | 2,686 | 0 | 53,434 | 47,861 | 0 | 52,458 | 47,151 | 0 | 24 | 462 | 0 | 0 | 63,3 | 56,3 | 0,45 | 0,06 | - |
| 29.07.2023 | 2,688 | 0 | 53,526 | 47,927 | 0 | 52,547 | 47,217 | 0 | 24 | 462 | 0 | 0 | 63,3 | 56,3 | 0,45 | 0,07 | - |
| 30.07.2023 | 2,397 | 0 | 52,432 | 48,086 | 0 | 51,473 | 47,374 | 0 | 24 | 462 | 0 | 0 | 63,3 | 56,3 | 0,45 | 0,06 | - |
| 31.07.2023 | 2,801 | 0 | 53,818 | 47,666 | 0 | 52,835 | 46,954 | 0 | 24 | 462 | 0 | 0 | 63,3 | 56,4 | 0,45 | 0,06 | - |
| 01.08.2023 | 2,628 | 0 | 53,219 | 47,811 | 0 | 52,244 | 47,098 | 0 | 24 | 462 | 0 | 0 | 63,3 | 56,4 | 0,45 | 0,06 | - |
| 02.08.2023 | 2,814 | 0 | 53,861 | 47,651 | 0 | 52,876 | 46,942 | 0 | 24 | 462 | 0 | 0 | 63,3 | 56,4 | 0,45 | 0,06 | - |
| 03.08.2023 | 2,619 | 0 | 53,179 | 47,801 | 0 | 52,207 | 47,09 | 0 | 24 | 462 | 0 | 0 | 63,3 | 56,4 | 0,45 | 0,06 | - |
| 04.08.2023 | 2,936 | 0 | 54,336 | 47,502 | 0 | 53,344 | 46,794 | 0 | 24 | 462 | 0 | 0 | 63,3 | 56,5 | 0,45 | 0,06 | - |
| 05.08.2023 | 2,571 | 0 | 53,091 | 47,836 | 0 | 52,121 | 47,12 | 0 | 24 | 462 | 0 | 0 | 63,3 | 56,5 | 0,45 | 0,06 | - |
| 06.08.2023 | 2,746 | 0 | 53,48 | 47,466 | 0 | 52,505 | 46,757 | 0 | 24 | 462 | 0 | 0 | 63,3 | 56,5 | 0,45 | 0,06 | - |
| 07.08.2023 | 2,666 | 0 | 53,355 | 47,645 | 0 | 52,377 | 46,931 | 0 | 24 | 462 | 0 | 0 | 63,3 | 56,5 | 0,45 | 0,05 | - |
| 08.08.2023 | 2,743 | 0 | 53,312 | 47,449 | 0 | 52,339 | 46,745 | 0 | 24 | 462 | 0 | 0 | 63,2 | 56,3 | 0,45 | 0,05 | - |
| 09.08.2023 | 2,715 | 0 | 53,149 | 47,442 | 0 | 52,178 | 46,737 | 0 | 24 | 462 | 0 | 0 | 63,2 | 56,2 | 0,45 | 0,04 | - |
| 10.08.2023 | 2,704 | 0 | 53,016 | 47,404 | 0 | 52,049 | 46,701 | 0 | 24 | 462 | 0 | 0 | 63,2 | 56,2 | 0,45 | 0,04 | - |
| 11.08.2023 | 2,69 | 0 | 52,989 | 47,425 | 0 | 52,021 | 46,724 | 0 | 24 | 462 | 0 | 0 | 63,2 | 56,2 | 0,45 | 0,04 | - |
| 12.08.2023 | 2,958 | 0 | 53,879 | 47,084 | 0 | 52,894 | 46,385 | 0 | 24 | 462 | 0 | 0 | 63,3 | 56,3 | 0,45 | 0,04 | - |
| 13.08.2023 | 2,919 | 0 | 53,756 | 47,021 | 0 | 52,772 | 46,32 | 0 | 24 | 462 | 0 | 0 | 63,3 | 56,4 | 0,45 | 0,05 | - |
| 14.08.2023 | 2,923 | 0 | 53,827 | 47,021 | 0 | 52,843 | 46,317 | 0 | 24 | 462 | 0 | 0 | 63,3 | 56,5 | 0,45 | 0,04 | - |
| 15.08.2023 | 2,57 | 0 | 52,761 | 47,414 | 0 | 51,798 | 46,705 | 0 | 24 | 462 | 0 | 0 | 63,3 | 56,6 | 0,45 | 0,04 | - |
| 16.08.2023 | 2,453 | 0 | 52,409 | 47,468 | 0 | 51,453 | 46,751 | 0 | 24 | 462 | 0 | 0 | 63,3 | 56,7 | 0,46 | 0,04 | - |
| 17.08.2023 | 2,336 | 0 | 51,903 | 47,459 | 0 | 50,953 | 46,746 | 0 | 24 | 462 | 0 | 0 | 63,3 | 56,7 | 0,46 | 0,04 | - |
| 18.08.2023 | 2,381 | 0 | 52,083 | 47,41 | 0 | 51,131 | 46,696 | 0 | 24 | 462 | 0 | 0 | 63,3 | 56,7 | 0,45 | 0,04 | - |
| 19.08.2023 | 2,437 | 0 | 52,206 | 47,228 | 0 | 51,25 | 46,516 | 0 | 24 | 462 | 0 | 0 | 63,3 | 56,8 | 0,46 | 0,04 | - |
| 20.08.2023 | 2,598 | 0 | 52,674 | 46,906 | 0 | 51,709 | 46,195 | 0 | 24 | 462 | 0 | 0 | 63,3 | 56,9 | 0,46 | 0,04 | - |
| 21.08.2023 | 2,647 | 0 | 52,61 | 46,757 | 0 | 51,648 | 46,053 | 0 | 24 | 462 | 0 | 0 | 63,3 | 56,7 | 0,46 | 0,05 | - |
| 22.08.2023 | 2,381 | 0 | 51,606 | 47,07 | 0 | 50,665 | 46,367 | 0 | 24 | 462 | 0 | 0 | 63,3 | 56,5 | 0,45 | 0,05 | - |
| 23.08.2023 | 2,515 | 0 | 51,866 | 46,758 | 0 | 50,919 | 46,058 | 0 | 24 | 462 | 0 | 0 | 63,3 | 56,5 | 0,45 | 0,05 | - |
| Итого: | 82,052 | 0 | 1635,359 | 1462,372 | 0 | 1605,472 | 1440,575 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 19,598 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.07.2023 | 3458,779 | 48108,256 | 39988,877 | 0 | 47248,449 | 39469,662 | 0 | 25389 | 619 |
| 23.08.2023 | 3540,831 | 49743,616 | 41451,253 | 0 | 48853,922 | 40910,237 | 0 | 26133 | 619 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2023 15:32:16