

#33075#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой 69-75, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 15025680	Показания прибора, ГДж 23.10.2023	Предыдущие показания, ГДж 23.09.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4854,656	4780,51	74.146	17.709
Количество тепловой энергии, система 2	3707,794	3623,84	83.954	20.052

Подпись исполнителя _____



#33073#

Отчёт за период с 23.09.2023 по 23.10.2023.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 7201
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 15025680
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	478	0	0	22,1	22,8	0,22	0,22
25.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	478	0	0	21,7	22,4	0,22	0,22
26.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	478	0	0	21,3	22	0,22	0,22
27.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	478	0	0	21,5	22,1	0,22	0,22
28.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	478	0	0	21,7	22,5	0,22	0,22
29.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	478	0	0	22	22,7	0,22	0,22
30.09.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	478	0	0	22,2	22,9	0,22	0,22
01.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	478	0	0	22	22,8	0,22	0,22
02.10.2023	-	0	0	0,001	0	0	0,001	0	0	24	478	0	0	21,5	22,2	0,23	0,22
03.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	479	0	0	21,5	22,1	0,22	0,22
04.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	479	0	0	21,5	22,2	0,22	0,22
05.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	479	0	0	20,9	21,6	0,22	0,22
06.10.2023	-	0	0	0,046	0	0	0,046	0	0	24	479	0	0	20,6	20	0,21	0,21
07.10.2023	-	0,001	0	0,02	0	0	0,02	0	0	24	482	0	0	30,4	20	0,17	0,17
08.10.2023	-	0,057	0	0,658	0	0	0,652	0	0	24	486	0	0	41,6	20,5	0,17	0,17
09.10.2023	-	0,017	0	0,236	0	0	0,235	0	0	24	503	0	0	37,9	20,3	0,19	0,19
10.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	518	0	0	20	21	0,22	0,22
11.10.2023	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	518	0	0	18,8	19,9	0,23	0,23
12.10.2023	-	2,927	0	104,522	0	0	103,428	0	0	24	518	0	0	47,6	40,8	0,33	0,3
13.10.2023	-	5,573	0	219,932	0	0	217,625	0	0	24	519	0	0	47,6	41,5	0,43	0,39
14.10.2023	-	5,226	0	216,833	0	0	214,556	0	0	24	519	0	0	47,6	41,8	0,43	0,39
15.10.2023	-	5,504	0	215,74	0	0	213,439	0	0	24	519	0	0	47,9	41,7	0,43	0,39
16.10.2023	-	6,32	0	217,064	0	0	214,595	0	0	24	519	0	0	49,6	42,5	0,44	0,4
17.10.2023	-	6,572	0	218,45	0	0	215,864	0	0	24	519	0	0	50,5	43,2	0,43	0,39
18.10.2023	-	6,058	0	218,5	0	0	216,088	0	0	24	519	0	0	48,8	42,1	0,43	0,39
19.10.2023	-	7,082	0	217,821	0	0	215,099	0	0	24	519	0	0	51,9	44,1	0,44	0,4
20.10.2023	-	8,323	0	219,284	0	0	216,065	0	0	24	519	0	0	56,4	47,2	0,44	0,4
21.10.2023	-	7,837	0	220,294	0	0	217,201	0	0	24	519	0	0	55	46,4	0,45	0,4
22.10.2023	-	6,273	0	217,769	0	0	215,283	0	0	24	519	0	0	49,6	42,7	0,44	0,4
23.10.2023	-	6,375	0	222,646	0	0	220,055	0	0	24	519	0	0	50,1	43,2	0,45	0,41
Итого:	-	74,145	0	2509,816	0	0	2480,252	0	0	720	14952	0	0	34,39	30,24	0,3	0,28

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2023	4780,51	132886,215	0	0	131009,242	0	0	26877	619
23.10.2023	4854,656	135396,031	0	0	133489,495	0	0	27597	619

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

#33074#

Отчёт за период с 23.09.2023 по 23.10.2023.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 7203
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 15025680
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 26.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2023	-	2,854	0	54,842	48,589	0	53,84	47,864	0	24	465	0	0	63,3	56,4	0,45	0,06
25.09.2023	-	3,151	0	55,889	48,363	0	54,865	47,644	0	24	465	0	0	63,2	56,4	0,45	0,06
26.09.2023	-	2,686	0	54,191	48,718	0	53,202	47,995	0	24	465	0	0	63,2	56,3	0,45	0,06
27.09.2023	-	2,787	0	54,597	48,611	0	53,599	47,887	0	24	465	0	0	63,2	56,4	0,45	0,06
28.09.2023	-	2,832	0	54,81	48,589	0	53,806	47,863	0	24	465	0	0	63,3	56,4	0,45	0,06
29.09.2023	-	2,596	0	54,11	48,831	0	53,121	48,099	0	24	465	0	0	63,3	56,5	0,46	0,06
30.09.2023	-	2,746	0	54,107	48,222	0	53,119	47,505	0	24	465	0	0	63,3	56,4	0,45	0,06
01.10.2023	-	2,854	0	54,169	47,941	0	53,18	47,23	0	24	465	0	0	63,2	56,2	0,45	0,06
02.10.2023	-	3,012	0	54,841	47,864	0	53,84	47,154	0	24	465	0	0	63,2	56,3	0,45	0,06
03.10.2023	-	2,74	0	53,891	48,104	0	52,908	47,389	0	24	465	0	0	63,2	56,3	0,45	0,06
04.10.2023	-	2,762	0	53,68	47,962	0	52,699	47,256	0	24	465	0	0	63,2	56,1	0,45	0,06
05.10.2023	-	2,707	0	53,276	47,831	0	52,303	47,131	0	24	465	0	0	63,2	56	0,45	0,06
06.10.2023	-	2,998	0	54,299	47,601	0	53,307	46,901	0	24	465	0	0	63,2	56	0,45	0,06
07.10.2023	-	2,986	0	54,126	47,505	0	53,137	46,809	0	24	465	0	0	63,2	55,9	0,45	0,07
08.10.2023	-	3,034	0	53,989	47,206	0	53,003	46,521	0	24	465	0	0	63,2	55,8	0,45	0,19
09.10.2023	-	2,979	0	53,776	47,245	0	52,793	46,561	0	24	465	0	0	63,2	55,8	0,45	0,29
10.10.2023	-	2,887	0	53,432	47,362	0	52,459	46,679	0	24	465	0	0	63,2	55,7	0,45	0,28
11.10.2023	-	3,096	0	54,159	47,118	0	53,169	46,439	0	24	465	0	0	63,2	55,7	0,45	0,28
12.10.2023	-	2,822	0	43,979	37,456	0	43,177	36,931	0	24	465	0	0	63,1	54,8	0,46	0,27
13.10.2023	-	2,456	0	31,661	25,993	0	31,087	25,659	0	24	465	0	0	63	52,4	0,46	0,28
14.10.2023	-	2,826	0	33,241	25,771	0	32,638	25,434	0	24	465	0	0	63	52,9	0,46	0,28
15.10.2023	-	2,69	0	32,601	25,585	0	32,02	25,257	0	24	465	0	0	62,4	52,4	0,46	0,27
16.10.2023	-	2,74	0	32,47	25,411	0	31,882	25,081	0	24	465	0	0	63	52,7	0,46	0,27
17.10.2023	-	2,535	0	31,709	25,521	0	31,134	25,19	0	24	465	0	0	63	52,7	0,46	0,27
18.10.2023	-	2,825	0	32,64	25,098	0	32,048	24,772	0	24	465	0	0	63	52,9	0,46	0,27
19.10.2023	-	2,589	0	31,801	25,332	0	31,225	25,003	0	24	465	0	0	63	52,7	0,46	0,27
20.10.2023	-	2,631	0	31,626	24,969	0	31,054	24,646	0	24	465	0	0	62,9	52,6	0,46	0,27
21.10.2023	-	2,523	0	31,378	25,193	0	30,81	24,866	0	24	465	0	0	62,9	52,6	0,46	0,26
22.10.2023	-	3,006	0	32,976	24,565	0	32,38	24,244	0	24	465	0	0	63	52,9	0,46	0,26
23.10.2023	-	2,604	0	37,347	31,129	0	36,668	30,704	0	24	465	0	0	63,1	54,1	0,46	0,26
Итого:	-	83,954	0	1379,613	1185,685	0	1354,473	1168,714	0	720	13950	0	0	63,11	54,88	0,45	0,17

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2023	3623,84	51330,621	42857,819	0	50411,949	42295,949	0	26877	619
23.10.2023	3707,794	52710,238	44043,503	0	51766,424	43464,663	0	27597	619

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____