

#18257#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2021 по 23.01.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Ульяны Громовой 69-75, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 7203
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 15025680
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2021 | 3,427 | 0 | 41,041 | 32,801 | 0 | 40,318 | 32,411 | 0 | 24 | 154 | 0 | 0 | 62 | 50,7 | 0,45 | 0,44 | - |
| 25.12.2021 | 3,506 | 0 | 41,209 | 32,597 | 0 | 40,483 | 32,21 | 0 | 24 | 154 | 0 | 0 | 62 | 50,7 | 0,45 | 0,44 | - |
| 26.12.2021 | 3,798 | 0 | 42,591 | 32,668 | 0 | 41,842 | 32,279 | 0 | 24 | 154 | 0 | 0 | 62 | 50,8 | 0,45 | 0,44 | - |
| 27.12.2021 | 3,753 | 0 | 42,06 | 32,401 | 0 | 41,318 | 32,016 | 0 | 24 | 154 | 0 | 0 | 62 | 50,6 | 0,45 | 0,44 | - |
| 28.12.2021 | 3,718 | 0 | 43,024 | 33,668 | 0 | 42,267 | 33,267 | 0 | 24 | 154 | 0 | 0 | 62 | 50,7 | 0,45 | 0,44 | - |
| 29.12.2021 | 3,722 | 0 | 44,208 | 34,888 | 0 | 43,426 | 34,466 | 0 | 24 | 154 | 0 | 0 | 62 | 51 | 0,45 | 0,44 | - |
| 30.12.2021 | 4,048 | 0 | 45,394 | 34,529 | 0 | 44,595 | 34,11 | 0 | 24 | 154 | 0 | 0 | 62 | 51,2 | 0,45 | 0,44 | - |
| 31.12.2021 | 4,657 | 0 | 48,085 | 34,029 | 0 | 47,254 | 33,617 | 0 | 24 | 154 | 0 | 0 | 61,4 | 51,2 | 0,45 | 0,44 | - |
| 01.01.2022 | 3,238 | 0 | 42,353 | 34,982 | 0 | 41,607 | 34,556 | 0 | 24 | 154 | 0 | 0 | 62 | 51,3 | 0,45 | 0,44 | - |
| 02.01.2022 | 3,448 | 0 | 42,993 | 34,633 | 0 | 42,233 | 34,212 | 0 | 24 | 154 | 0 | 0 | 62 | 51,3 | 0,45 | 0,44 | - |
| 03.01.2022 | 3,484 | 0 | 43,513 | 34,966 | 0 | 42,744 | 34,536 | 0 | 24 | 154 | 0 | 0 | 62 | 51,5 | 0,45 | 0,44 | - |
| 04.01.2022 | 3,44 | 0 | 43,129 | 34,686 | 0 | 42,368 | 34,258 | 0 | 24 | 154 | 0 | 0 | 62 | 51,5 | 0,45 | 0,44 | - |
| 05.01.2022 | 3,744 | 0 | 44,299 | 34,538 | 0 | 43,519 | 34,112 | 0 | 24 | 154 | 0 | 0 | 62 | 51,5 | 0,45 | 0,44 | - |
| 06.01.2022 | 3,72 | 0 | 42,81 | 32,924 | 0 | 42,053 | 32,52 | 0 | 24 | 154 | 0 | 0 | 62 | 51,4 | 0,45 | 0,44 | - |
| 07.01.2022 | 3,605 | 0 | 43,51 | 34,491 | 0 | 42,744 | 34,071 | 0 | 23 | 154 | 0 | 1 | 62 | 51,2 | 0,45 | 0,44 | - |
| 08.01.2022 | 3,709 | 0 | 43,975 | 34,517 | 0 | 43,199 | 34,097 | 0 | 24 | 154 | 0 | 0 | 62 | 51,2 | 0,45 | 0,44 | - |
| 09.01.2022 | 3,902 | 0 | 44,724 | 34,423 | 0 | 43,935 | 34,002 | 0 | 24 | 154 | 0 | 0 | 62 | 51,3 | 0,45 | 0,44 | - |
| 10.01.2022 | 3,75 | 0 | 43,978 | 34,386 | 0 | 43,203 | 33,968 | 0 | 24 | 154 | 0 | 0 | 62 | 51,1 | 0,45 | 0,44 | - |
| 11.01.2022 | 3,669 | 0 | 43,689 | 34,457 | 0 | 42,921 | 34,038 | 0 | 24 | 154 | 0 | 0 | 62 | 51,1 | 0,45 | 0,44 | - |
| 12.01.2022 | 3,881 | 0 | 44,445 | 34,255 | 0 | 43,66 | 33,839 | 0 | 24 | 154 | 0 | 0 | 62 | 51,2 | 0,45 | 0,44 | - |
| 13.01.2022 | 3,602 | 0 | 43,561 | 34,285 | 0 | 42,815 | 33,877 | 0 | 24 | 154 | 0 | 0 | 61,2 | 50,6 | 0,45 | 0,44 | - |
| 14.01.2022 | 3,48 | 0 | 42,862 | 34,469 | 0 | 42,112 | 34,057 | 0 | 24 | 154 | 0 | 0 | 61,8 | 50,8 | 0,45 | 0,44 | - |
| 15.01.2022 | 3,896 | 0 | 44,52 | 34,173 | 0 | 43,741 | 33,761 | 0 | 24 | 154 | 0 | 0 | 61,8 | 51,1 | 0,45 | 0,44 | - |
| 16.01.2022 | 3,871 | 0 | 44,331 | 34,129 | 0 | 43,55 | 33,714 | 0 | 24 | 154 | 0 | 0 | 62 | 51,2 | 0,45 | 0,44 | - |
| 17.01.2022 | 3,644 | 0 | 43,27 | 34,089 | 0 | 42,507 | 33,677 | 0 | 24 | 154 | 0 | 0 | 62 | 51,1 | 0,45 | 0,44 | - |
| 18.01.2022 | 3,726 | 0 | 43,746 | 34,135 | 0 | 42,979 | 33,721 | 0 | 24 | 154 | 0 | 0 | 61,9 | 51,1 | 0,45 | 0,44 | - |
| 19.01.2022 | 3,576 | 0 | 42,981 | 33,983 | 0 | 42,227 | 33,574 | 0 | 24 | 154 | 0 | 0 | 61,8 | 51,1 | 0,45 | 0,44 | - |
| 20.01.2022 | 3,64 | 0 | 43,361 | 34,207 | 0 | 42,598 | 33,79 | 0 | 24 | 154 | 0 | 0 | 62 | 51,1 | 0,45 | 0,44 | - |
| 21.01.2022 | 3,603 | 0 | 43,226 | 34,296 | 0 | 42,465 | 33,881 | 0 | 24 | 154 | 0 | 0 | 62 | 51,1 | 0,45 | 0,44 | - |
| 22.01.2022 | 3,727 | 0 | 43,444 | 33,903 | 0 | 42,677 | 33,495 | 0 | 24 | 154 | 0 | 0 | 62 | 51,1 | 0,45 | 0,44 | - |
| 23.01.2022 | 3,663 | 0 | 43,364 | 34,134 | 0 | 42,598 | 33,721 | 0 | 24 | 154 | 0 | 0 | 62 | 51,1 | 0,45 | 0,44 | - |
| Итого: | 114,647 | 0 | 1349,696 | 1056,642 | 0 | 1325,958 | 1043,853 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 27,383 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.12.2021 | 1628,599 | 22721,424 | 18800,543 | 0 | 22319,364 | 18557,547 | 0 | 11565 | 595 |
| 23.01.2022 | 1743,246 | 24071,118 | 19857,185 | 0 | 23645,322 | 19601,401 | 0 | 12308 | 596 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.01.2022 18:19:04