

#49829#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 59-65, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 7217
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16028124
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|-------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.10.2023 | 5,688 | 0 | 174,269 | 0 | 0 | 172,204 | 0 | 0 | 24 | 5156 | 0 | 0 | 50,8 | 42,9 | 0,46 | 0,41 | - |
| 25.10.2023 | 6,476 | 0 | 170,195 | 0 | 0 | 167,999 | 0 | 0 | 24 | 5156 | 0 | 0 | 52,8 | 43,6 | 0,47 | 0,43 | - |
| 26.10.2023 | 7,797 | 0 | 196,956 | 0 | 0 | 194,173 | 0 | 0 | 24 | 0 | 32752 | 0 | 55,3 | 45,7 | 0,47 | 0,42 | - |
| 27.10.2023 | 8,418 | 0 | 197,303 | 0 | 0 | 194,294 | 0 | 0 | 24 | 5156 | 0 | 0 | 57,5 | 47,2 | 0,47 | 0,42 | - |
| 28.10.2023 | 8,448 | 0 | 197,154 | 0 | 0 | 194,126 | 0 | 0 | 24 | 5156 | 0 | 0 | 57,6 | 47,2 | 0,47 | 0,42 | - |
| 29.10.2023 | 8,083 | 0 | 196,637 | 0 | 0 | 193,748 | 0 | 0 | 24 | 5156 | 0 | 0 | 56,4 | 46,4 | 0,47 | 0,42 | - |
| 30.10.2023 | 7,327 | 0 | 196,029 | 0 | 0 | 193,356 | 0 | 0 | 24 | 5156 | 0 | 0 | 54,3 | 45,3 | 0,46 | 0,41 | - |
| 31.10.2023 | 6,837 | 0 | 196,518 | 0 | 0 | 193,957 | 0 | 0 | 24 | 5156 | 0 | 0 | 52,9 | 44,5 | 0,47 | 0,42 | - |
| 01.11.2023 | 6,849 | 0 | 196,085 | 0 | 0 | 193,593 | 0 | 0 | 24 | 5156 | 0 | 0 | 52,5 | 44 | 0,47 | 0,42 | - |
| 02.11.2023 | 5,383 | 0 | 195,23 | 0 | 0 | 193,221 | 0 | 0 | 24 | 5156 | 0 | 0 | 47 | 40,3 | 0,47 | 0,41 | - |
| 03.11.2023 | 4,77 | 0 | 194,492 | 0 | 0 | 192,738 | 0 | 0 | 24 | 5156 | 0 | 0 | 44,4 | 38,5 | 0,46 | 0,41 | - |
| 04.11.2023 | 4,784 | 0 | 175,952 | 0 | 0 | 174,283 | 0 | 0 | 24 | 5156 | 0 | 0 | 45,2 | 38,7 | 0,46 | 0,41 | - |
| 05.11.2023 | 6,82 | 0 | 196,419 | 0 | 0 | 193,959 | 0 | 0 | 24 | 5156 | 0 | 0 | 52 | 43,6 | 0,47 | 0,42 | - |
| 06.11.2023 | 6,689 | 0 | 196,148 | 0 | 0 | 193,692 | 0 | 0 | 24 | 5156 | 0 | 0 | 51,9 | 43,6 | 0,47 | 0,42 | - |
| 07.11.2023 | 6,922 | 0 | 196,712 | 0 | 0 | 194,205 | 0 | 0 | 24 | 5156 | 0 | 0 | 52,5 | 44 | 0,47 | 0,42 | - |
| 08.11.2023 | 6,91 | 0 | 196,413 | 0 | 0 | 193,887 | 0 | 0 | 24 | 5156 | 0 | 0 | 52,6 | 44,1 | 0,47 | 0,42 | - |
| 09.11.2023 | 6,862 | 0 | 196,604 | 0 | 0 | 194,108 | 0 | 0 | 24 | 5156 | 0 | 0 | 52,4 | 44 | 0,47 | 0,42 | - |
| 10.11.2023 | 6,843 | 0 | 196,489 | 0 | 0 | 193,994 | 0 | 0 | 24 | 5156 | 0 | 0 | 52,3 | 43,9 | 0,47 | 0,42 | - |
| 11.11.2023 | 6,767 | 0 | 196,648 | 0 | 0 | 194,164 | 0 | 0 | 24 | 5156 | 0 | 0 | 52,2 | 43,9 | 0,46 | 0,41 | - |
| 12.11.2023 | 6,56 | 0 | 196,394 | 0 | 0 | 193,988 | 0 | 0 | 24 | 5156 | 0 | 0 | 51,5 | 43,4 | 0,46 | 0,41 | - |
| 13.11.2023 | 6,958 | 0 | 196,622 | 0 | 0 | 194,105 | 0 | 0 | 24 | 5156 | 0 | 0 | 52,6 | 44,1 | 0,47 | 0,42 | - |
| 14.11.2023 | 5,937 | 0 | 196,115 | 0 | 0 | 193,955 | 0 | 0 | 24 | 5156 | 0 | 0 | 48,9 | 41,6 | 0,46 | 0,41 | - |
| 15.11.2023 | 5,887 | 0 | 195,898 | 0 | 0 | 193,82 | 0 | 0 | 24 | 5156 | 0 | 0 | 48 | 40,7 | 0,46 | 0,41 | - |
| 16.11.2023 | 6,104 | 0 | 195,59 | 0 | 0 | 193,487 | 0 | 0 | 24 | 5156 | 0 | 0 | 48,2 | 40,7 | 0,46 | 0,41 | - |
| 17.11.2023 | 8,044 | 0 | 196,935 | 0 | 0 | 194,245 | 0 | 0 | 24 | 5156 | 0 | 0 | 54,2 | 44,3 | 0,48 | 0,43 | - |
| 18.11.2023 | 8,824 | 0 | 198,019 | 0 | 0 | 194,953 | 0 | 0 | 24 | 5156 | 0 | 0 | 57,9 | 47,1 | 0,46 | 0,41 | - |
| 19.11.2023 | 8,915 | 0 | 198,238 | 0 | 0 | 195,137 | 0 | 0 | 24 | 5156 | 0 | 0 | 58,2 | 47,3 | 0,46 | 0,41 | - |
| 20.11.2023 | 8,847 | 0 | 198,247 | 0 | 0 | 195,169 | 0 | 0 | 24 | 5156 | 0 | 0 | 58,1 | 47,2 | 0,46 | 0,41 | - |
| 21.11.2023 | 9,66 | 0 | 198,81 | 0 | 0 | 195,472 | 0 | 0 | 24 | 5156 | 0 | 0 | 60,4 | 48,6 | 0,46 | 0,41 | - |
| 22.11.2023 | 9,697 | 0 | 198,867 | 0 | 0 | 195,523 | 0 | 0 | 24 | 5156 | 0 | 0 | 60,5 | 48,7 | 0,48 | 0,43 | - |
| 23.11.2023 | 9,247 | 0 | 186,32 | 0 | 0 | 183,153 | 0 | 0 | 24 | 5156 | 0 | 0 | 60,7 | 48,7 | 0,47 | 0,42 | - |
| Итого: | 223,353 | 0 | 6018,308 | 0 | 0 | 5938,708 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 53,347 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.10.2023 | 4797,818 | 116733,67 | 0 | 0 | 115095,87 | 0 | 0 | 27659 | 557 |
| 23.11.2023 | 5021,171 | 122751,976 | 0 | 0 | 121034,58 | 0 | 0 | 28403 | 557 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.11.2023 8:02:57