

#18164#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
 Адрес потребителя Маршала Борзова 94, Калининград  
 Номер абонента 4395  
 Порядковый номер 7193  
 Тип теплосчётчика ТВ7  
 Заводской номер 16028072  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>ГДж | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1, т  | dM2,<br>т | dM3,<br>т | dTNar,<br>ч | Tmin | Tmax | dTtn,<br>ч | t1,<br>°C | t2,<br>°C | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.03.2022 | 3,48       | 0            | 25,388     | 0          | 0          | 24,779  | 0         | 0         | 24          | 2    | 0    | 0          | 73,3      | 39,8      | 0,42       | 0,37       | 4,2            |
| 25.03.2022 | 3,256      | 0            | 24,786     | 0          | 0          | 24,228  | 0         | 0         | 24          | 2    | 0    | 0          | 70,7      | 38,6      | 0,42       | 0,36       | 3,9            |
| 26.03.2022 | 3,275      | 0            | 24,265     | 0          | 0          | 23,716  | 0         | 0         | 24          | 2    | 0    | 0          | 71        | 38,1      | 0,41       | 0,36       | 7              |
| 27.03.2022 | 3,673      | 0            | 26,923     | 0          | 0          | 26,278  | 0         | 0         | 24          | 2    | 0    | 0          | 73,3      | 40        | 0,42       | 0,37       | 6,2            |
| 28.03.2022 | 3,163      | 0            | 21,862     | 0          | 0          | 21,343  | 0         | 0         | 24          | 2    | 0    | 0          | 73        | 37,6      | 0,43       | 0,37       | 5,2            |
| 29.03.2022 | 3,592      | 0            | 25,731     | 0          | 0          | 25,114  | 0         | 0         | 24          | 2    | 0    | 0          | 73,4      | 39,3      | 0,43       | 0,38       | 7              |
| 30.03.2022 | 4,486      | 0            | 34,311     | 0          | 0          | 33,471  | 0         | 0         | 24          | 2    | 0    | 0          | 74,2      | 42,2      | 0,43       | 0,38       | 4              |
| 31.03.2022 | 4,52       | 0            | 32,529     | 0          | 0          | 31,69   | 0         | 0         | 24          | 2    | 0    | 0          | 76,4      | 42,4      | 0,43       | 0,38       | 0,2            |
| 01.04.2022 | 4,302      | 0            | 30,879     | 0          | 0          | 30,096  | 0         | 0         | 24          | 2    | 0    | 0          | 75,6      | 41,5      | 0,43       | 0,38       | -              |
| 02.04.2022 | 4,312      | 0            | 32,05      | 0          | 0          | 31,262  | 0         | 0         | 24          | 2    | 0    | 0          | 74,4      | 41,5      | 0,43       | 0,38       | -              |
| 03.04.2022 | 4,301      | 0            | 36,643     | 0          | 0          | 35,826  | 0         | 0         | 24          | 2    | 0    | 0          | 70,3      | 41,6      | 0,42       | 0,37       | -              |
| 04.04.2022 | 4,231      | 0            | 32,11      | 0          | 0          | 31,337  | 0         | 0         | 24          | 2    | 0    | 0          | 73,5      | 41,2      | 0,43       | 0,38       | -              |
| 05.04.2022 | 4,184      | 0            | 31,245     | 0          | 0          | 30,493  | 0         | 0         | 24          | 2    | 0    | 0          | 73,5      | 40,7      | 0,43       | 0,38       | -              |
| 06.04.2022 | 4,148      | 0            | 31,244     | 0          | 0          | 30,49   | 0         | 0         | 24          | 2    | 0    | 0          | 73,6      | 41,1      | 0,43       | 0,38       | -              |
| 07.04.2022 | 3,308      | 0            | 23,612     | 0          | 0          | 23,047  | 0         | 0         | 24          | 2    | 0    | 0          | 73,3      | 39        | 0,44       | 0,38       | -              |
| 08.04.2022 | 4,122      | 0            | 31,546     | 0          | 0          | 30,787  | 0         | 0         | 24          | 2    | 0    | 0          | 73,4      | 41,5      | 0,43       | 0,38       | -              |
| 09.04.2022 | 4,334      | 0            | 34,243     | 0          | 0          | 33,418  | 0         | 0         | 24          | 2    | 0    | 0          | 73,5      | 42,5      | 0,43       | 0,38       | -              |
| 10.04.2022 | 4,384      | 0            | 34,518     | 0          | 0          | 33,686  | 0         | 0         | 24          | 2    | 0    | 0          | 73,6      | 42,5      | 0,43       | 0,38       | -              |
| 11.04.2022 | 4,333      | 0            | 33,994     | 0          | 0          | 33,172  | 0         | 0         | 24          | 2    | 0    | 0          | 73,6      | 42,4      | 0,43       | 0,38       | -              |
| 12.04.2022 | 4,222      | 0            | 33,202     | 0          | 0          | 32,4    | 0         | 0         | 24          | 2    | 0    | 0          | 73,7      | 42,6      | 0,43       | 0,37       | -              |
| 13.04.2022 | 3,612      | 0            | 27,371     | 0          | 0          | 26,713  | 0         | 0         | 24          | 2    | 0    | 0          | 73,5      | 41,2      | 0,43       | 0,37       | -              |
| 14.04.2022 | 3,013      | 0            | 21,091     | 0          | 0          | 20,586  | 0         | 0         | 24          | 2    | 0    | 0          | 73,4      | 38,5      | 0,43       | 0,37       | -              |
| 15.04.2022 | 4,014      | 0            | 30,82      | 0          | 0          | 30,079  | 0         | 0         | 24          | 2    | 0    | 0          | 73,5      | 41,7      | 0,43       | 0,37       | -              |
| 16.04.2022 | 4,28       | 0            | 33,895     | 0          | 0          | 33,079  | 0         | 0         | 24          | 2    | 0    | 0          | 73,5      | 42,7      | 0,43       | 0,37       | -              |
| 17.04.2022 | 4,174      | 0            | 32,847     | 0          | 0          | 32,058  | 0         | 0         | 24          | 2    | 0    | 0          | 73,5      | 42,4      | 0,43       | 0,37       | -              |
| 18.04.2022 | 3,976      | 0            | 30,696     | 0          | 0          | 29,954  | 0         | 0         | 24          | 2    | 0    | 0          | 73,7      | 42        | 0,43       | 0,37       | -              |
| 19.04.2022 | 3,676      | 0            | 27,475     | 0          | 0          | 26,813  | 0         | 0         | 24          | 2    | 0    | 0          | 73,6      | 40,9      | 0,43       | 0,37       | -              |
| 20.04.2022 | 2,949      | 0            | 20,721     | 0          | 0          | 20,225  | 0         | 0         | 24          | 2    | 0    | 0          | 73,3      | 38,5      | 0,43       | 0,37       | -              |
| 21.04.2022 | 2,63       | 0            | 18,013     | 0          | 0          | 17,582  | 0         | 0         | 24          | 2    | 0    | 0          | 73,3      | 37,6      | 0,44       | 0,37       | -              |
| 22.04.2022 | 2,736      | 0            | 18,798     | 0          | 0          | 18,35   | 0         | 0         | 24          | 2    | 0    | 0          | 73,1      | 37,5      | 0,44       | 0,37       | -              |
| 23.04.2022 | 3,126      | 0            | 22,505     | 0          | 0          | 21,966  | 0         | 0         | 24          | 2    | 0    | 0          | 73,4      | 39,4      | 0,44       | 0,37       | -              |
| Итого:     | 117,812    | 0            | 885,313    | 0          | 0          | 864,038 | 0         | 0         | 744         | 0    | 0    | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 28,139     |              |            |            |            |         |           |           |             |      |      |            |           |           |            |            |                |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.03.2022 | 1482,462 | 12404,391 | 0      | 0      | 12085,423 | 0     | 0     | 11647   | 745    |
| 23.04.2022 | 1600,273 | 13289,704 | 0      | 0      | 12949,459 | 0     | 0     | 12391   | 745    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 ИП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.04.2022 8:12:15