

#18179#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Маршала Борзова 94, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 7194
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16028072
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|----------|---------|----------|---------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2021 | 1,77 | 0 | 42,366 | 37,562 | 0 | 41,725 | 37,083 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 57,2 | 52,3 | 0,38 | 0,3 | 4,6 |
| 25.04.2021 | 1,614 | 0 | 42,215 | 38,159 | 0 | 41,588 | 37,681 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 56,6 | 51,8 | 0,38 | 0,3 | 4 |
| 26.04.2021 | 1,71 | 0 | 42,239 | 37,764 | 0 | 41,603 | 37,283 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 57 | 52,1 | 0,38 | 0,3 | 3,7 |
| 27.04.2021 | 1,593 | 0 | 41,021 | 37,088 | 0 | 40,409 | 36,623 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 56,8 | 51,8 | 0,38 | 0,3 | 2,9 |
| 28.04.2021 | 1,869 | 0 | 42,95 | 37,67 | 0 | 42,309 | 37,198 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 56,7 | 51,8 | 0,38 | 0,3 | 4,1 |
| 29.04.2021 | 1,647 | 0 | 42,479 | 38,199 | 0 | 41,845 | 37,715 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 56,8 | 52,1 | 0,38 | 0,3 | 6,7 |
| 30.04.2021 | 1,588 | 0 | 41,768 | 37,459 | 0 | 41,177 | 37,014 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 55,1 | 50,5 | 0,38 | 0,3 | 9,3 |
| 01.05.2021 | 1,707 | 0 | 42,136 | 37,994 | 0 | 41,478 | 37,496 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 58,1 | 52,9 | 0,38 | 0,3 | 7 |
| 02.05.2021 | 1,697 | 0 | 40,557 | 36,723 | 0 | 39,906 | 36,235 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 59,1 | 53,4 | 0,38 | 0,3 | 7,3 |
| 03.05.2021 | 1,795 | 0 | 41,916 | 37,5 | 0 | 41,261 | 37,013 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 58,2 | 52,7 | 0,38 | 0,3 | 6,2 |
| 04.05.2021 | 1,698 | 0 | 41,502 | 37,519 | 0 | 40,858 | 37,039 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 57,8 | 52,4 | 0,38 | 0,3 | 5,8 |
| 05.05.2021 | 1,777 | 0 | 40,779 | 36,398 | 0 | 40,139 | 35,926 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 58,2 | 52,6 | 0,38 | 0,3 | 9,6 |
| 06.05.2021 | 1,892 | 0 | 42,05 | 37,014 | 0 | 41,42 | 36,557 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 56,9 | 51,5 | 0,38 | 0,3 | 10,4 |
| 07.05.2021 | 1,722 | 0 | 41,489 | 37,257 | 0 | 40,863 | 36,791 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 57,1 | 51,7 | 0,38 | 0,3 | 6,9 |
| 08.05.2021 | 1,824 | 0 | 42,099 | 37,514 | 0 | 41,451 | 37,042 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 57,5 | 52 | 0,38 | 0,3 | 6,9 |
| 09.05.2021 | 1,768 | 0 | 40,632 | 36,347 | 0 | 40,004 | 35,889 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 57,8 | 52,1 | 0,38 | 0,3 | 6,3 |
| 10.05.2021 | 1,805 | 0 | 41,825 | 37,22 | 0 | 41,18 | 36,741 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 57,7 | 52,4 | 0,38 | 0,3 | 11,1 |
| 11.05.2021 | 1,693 | 0 | 40,419 | 36,371 | 0 | 39,781 | 35,896 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 58,4 | 52,9 | 0,38 | 0,3 | 17,8 |
| 12.05.2021 | 1,753 | 0 | 41,143 | 36,909 | 0 | 40,476 | 36,409 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 59,1 | 53,7 | 0,38 | 0,3 | 19,7 |
| 13.05.2021 | 1,743 | 0 | 40,414 | 36,186 | 0 | 39,756 | 35,694 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 59,4 | 54 | 0,38 | 0,3 | 19,2 |
| 14.05.2021 | 1,511 | 0 | 39,522 | 36,462 | 0 | 38,875 | 35,968 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 59,5 | 53,9 | 0,38 | 0,3 | 9,9 |
| 15.05.2021 | 1,603 | 0 | 40,021 | 36,396 | 0 | 39,385 | 35,915 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 58,6 | 53,1 | 0,38 | 0,3 | 10,6 |
| 16.05.2021 | 1,92 | 0 | 42,344 | 37,271 | 0 | 41,676 | 36,78 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 58,5 | 53,1 | 0,38 | 0,3 | 10 |
| 17.05.2021 | 1,725 | 0 | 40,921 | 36,78 | 0 | 40,261 | 36,286 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 59,1 | 53,7 | 0,38 | 0,3 | 12,5 |
| 18.05.2021 | 1,726 | 0 | 47,197 | 43,324 | 0 | 46,426 | 42,721 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 59,6 | 54,7 | 0,38 | 0,27 | 14,5 |
| 19.05.2021 | 1,76 | 0 | 43,071 | 38,877 | 0 | 42,367 | 38,344 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 59,5 | 54,2 | 0,38 | 0,29 | 11,4 |
| 20.05.2021 | 1,709 | 0 | 40,51 | 36,523 | 0 | 39,858 | 36,037 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 59 | 53,4 | 0,38 | 0,3 | 10,4 |
| 21.05.2021 | 1,677 | 0 | 40,411 | 36,651 | 0 | 39,756 | 36,16 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 59,3 | 53,7 | 0,38 | 0,3 | - |
| 22.05.2021 | 1,793 | 0 | 41,34 | 36,94 | 0 | 40,675 | 36,444 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 59,1 | 53,6 | 0,38 | 0,3 | 14 |
| 23.05.2021 | 1,687 | 0 | 40,546 | 36,696 | 0 | 39,887 | 36,2 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 59,4 | 53,8 | 0,38 | 0,3 | - |
| Итого: | 51,776 | 0 | 1247,882 | 1120,773 | 0 | 1228,395 | 1106,18 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 12,366 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|----------|--------|----------|----------|-------|---------|--------|
| 23.04.2021 | 269,176 | 6318,078 | 5697,69 | 0 | 6211,924 | 5618,025 | 0 | 3634 | 742 |
| 23.05.2021 | 320,953 | 7565,961 | 6818,462 | 0 | 7440,318 | 6724,206 | 0 | 4354 | 742 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 12:19:16