

#82456#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2024 по 14.05.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Маршала Борзова 94, Калининград
Абонентский номер 4395

Заводской номер счётчика 16028072	Показания прибора, ГДж 14.05.2024	Предыдущие показания, ГДж 23.04.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3293,531	3251,886	41.645	9.947
Количество тепловой энергии, система 2	2184,587	2153,649	30.938	7.389

Подпись исполнителя



с 15.05.24 поверка



#82455#

Отчёт за период с 23.04.2024 по 14.05.2024.

Номер абонента 4395
Порядковый номер 7194
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16028072
Номер системы 2
Отчёт сформирован 28.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2024	2,9	1,493	0	54,43	50,743	0	53,671	50,117	0	24	40	0	0	54,9	51,4	0,47	0,33
25.04.2024	4,9	1,558	0	54,48	50,537	0	53,706	49,904	0	24	40	0	0	55,4	51,9	0,47	0,33
26.04.2024	6,4	0,867	0	53,53	50,144	0	53,099	49,781	0	24	40	0	0	39,6	37,8	0,47	0,32
27.04.2024	7,8	1,56	0	54,04	50,046	0	53,256	49,406	0	24	40	0	0	55,9	52,4	0,47	0,33
28.04.2024	12,1	1,432	0	53,484	50,021	0	52,714	49,381	0	24	40	0	0	55,9	52,4	0,47	0,33
29.04.2024	14,6	1,379	0	53,794	50,51	0	53,015	49,86	0	24	40	0	0	55,9	52,6	0,47	0,33
30.04.2024	16,9	1,364	0	51,815	48,383	0	51,056	47,749	0	24	40	0	0	56,2	53	0,47	0,32
01.05.2024	16,1	1,495	0	50,701	46,138	0	49,989	45,555	0	24	40	0	0	55,1	52,1	0,47	0,32
02.05.2024	-	1,476	0	50,621	46,318	0	49,899	45,722	0	24	40	0	0	55,6	52,6	0,47	0,32
03.05.2024	-	1,219	0	48,403	45,518	0	47,7	44,929	0	24	40	0	0	55,9	52,6	0,47	0,33
04.05.2024	-	1,492	0	49,917	45,623	0	49,204	45,04	0	24	40	0	0	55,6	52,4	0,47	0,32
05.05.2024	-	1,631	0	50,167	45,262	0	49,448	44,684	0	24	40	0	0	55,7	52,4	0,47	0,33
06.05.2024	-	1,408	0	49,153	45,498	0	48,442	44,911	0	24	40	0	0	56	52,5	0,47	0,33
07.05.2024	-	1,471	0	49,784	45,767	0	49,085	45,198	0	24	40	0	0	55,1	51,7	0,47	0,33
08.05.2024	-	1,382	0	49,136	45,674	0	48,44	45,104	0	24	40	0	0	55,3	51,7	0,48	0,33
09.05.2024	-	1,516	0	49,971	45,917	0	49,26	45,343	0	24	40	0	0	55,5	52	0,47	0,33
10.05.2024	-	1,455	0	52,991	49,602	0	52,242	48,99	0	24	40	0	0	55,2	51,5	0,47	0,33
11.05.2024	-	1,585	0	53,925	49,922	0	53,166	49,308	0	24	40	0	0	55,1	51,3	0,48	0,33
12.05.2024	-	1,977	0	56,539	50,431	0	55,753	49,815	0	24	40	0	0	54,8	51,3	0,47	0,32
13.05.2024	-	1,666	0	54,236	49,827	0	53,467	49,209	0	24	40	0	0	55,4	51,7	0,47	0,33
14.05.2024	-	1,511	0	53,311	49,692	0	52,552	49,074	0	24	40	0	0	55,4	51,7	0,47	0,33
Итого:	9,4	30,937	0	1094,428	1011,573	0	1079,164	999,08	0	504	840	0	0	54,74	51,38	0,47	0,33

Общее время работы системы 504 час.

Период нормальной работы системы 504 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2024	2153,649	58660,7	53477,346	0	57721,358	52743,747	0	29870	810
14.05.2024	2184,587	59755,129	54488,919	0	58800,521	53742,827	0	30374	810

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения