

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/02/25г.-23/03/25г.

Абонент: Южный бульвар 1-7

Договор N: 0000000000

Адрес: ЖКР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = т.сут M гвс = т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

txh: догов., txh = 5.00 °C

Серийный номер 16028063, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x1CFE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.02.25 23	61.95	54.69	7.26	0.47	0.44	59.134	51.545	58.093	50.830	7.263	5.00	0.20	3.279	24	0	
24.02.25 23	62.06	54.68	7.38	0.47	0.44	57.739	50.746	56.723	50.045	6.678	5.00	0.20	3.144	24	0	
25.02.25 23	62.09	54.92	7.18	0.47	0.44	59.469	52.589	58.419	51.855	6.565	5.00	0.20	3.130	24	0	
26.02.25 23	62.10	54.98	7.12	0.47	0.44	60.046	52.634	58.987	51.897	7.091	5.00	0.20	3.244	24	0	
27.02.25 23	62.07	54.90	7.17	0.47	0.44	58.831	52.115	57.795	51.389	6.406	5.00	0.20	3.077	24	0	
28.02.25 23	62.09	55.00	7.09	0.47	0.44	59.544	52.773	58.492	52.034	6.458	5.00	0.20	3.092	24	0	
01.03.25 23	62.06	54.91	7.15	0.47	0.44	59.361	52.263	58.315	51.533	6.782	5.00	0.20	3.165	24	0	
02.03.25 23	62.03	54.89	7.14	0.47	0.44	59.554	51.959	58.508	51.234	7.273	5.00	0.20	3.270	24	0	
03.03.25 23	62.05	54.99	7.06	0.47	0.44	60.159	52.854	59.103	52.113	6.990	5.00	0.20	3.213	24	0	
04.03.25 23	62.06	55.01	7.05	0.47	0.44	59.481	53.098	58.433	52.353	6.080	5.00	0.20	3.000	24	0	
05.03.25 23	62.08	55.07	7.01	0.47	0.44	60.167	52.951	59.108	52.208	6.900	5.00	0.20	3.184	24	0	
06.03.25 23	62.09	55.10	6.99	0.47	0.44	59.010	52.406	57.969	51.671	6.298	5.00	0.20	3.020	24	0	
07.03.25 23	62.11	55.03	7.08	0.47	0.44	57.936	51.215	56.912	50.498	6.415	5.00	0.20	3.034	24	0	
08.03.25 23	62.11	54.98	7.13	0.47	0.44	57.105	50.345	56.099	49.640	6.459	5.00	0.20	3.028	24	0	
09.03.25 23	62.13	55.17	6.96	0.47	0.44	58.520	51.466	57.488	50.739	6.749	5.00	0.20	3.096	24	0	
10.03.25 23	62.13	55.31	6.82	0.47	0.44	58.765	52.740	57.725	51.993	5.732	5.00	0.20	2.858	24	0	
11.03.25 23	62.10	55.13	6.98	0.47	0.44	58.261	51.174	57.230	50.457	6.773	5.00	0.20	3.096	24	0	
12.03.25 23	61.95	54.89	7.05	0.47	0.44	57.876	50.847	56.859	50.136	6.723	5.00	0.20	3.087	24	0	
13.03.25 23	62.03	54.92	7.11	0.47	0.44	57.375	50.424	56.367	49.719	6.648	5.00	0.20	3.070	24	0	
14.03.25 23	62.06	54.92	7.14	0.47	0.44	58.627	52.382	57.595	51.650	5.945	5.00	0.20	2.968	24	0	
15.03.25 23	62.10	54.95	7.15	0.47	0.44	59.305	52.289	58.258	51.558	6.700	5.00	0.20	3.148	24	0	
16.03.25 23	61.91	54.73	7.18	0.47	0.44	58.862	51.288	57.830	50.576	7.255	5.00	0.20	3.252	24	0	
17.03.25 23	62.04	54.87	7.17	0.48	0.44	59.688	52.431	58.639	51.701	6.937	5.00	0.20	3.213	24	0	
18.03.25 23	62.02	54.75	7.26	0.47	0.44	58.915	52.319	57.877	51.593	6.284	5.00	0.20	3.072	24	0	
19.03.25 23	62.06	54.84	7.22	0.47	0.44	59.700	52.280	58.648	51.550	7.098	5.00	0.20	3.258	24	0	
20.03.25 23	62.10	54.94	7.16	0.47	0.44	59.286	52.492	58.241	51.759	6.483	5.00	0.20	3.104	24	0	
21.03.25 23	62.10	55.01	7.09	0.47	0.44	59.153	52.477	58.110	51.740	6.369	5.00	0.20	3.061	24	0	
22.03.25 23	61.94	54.61	7.33	< 0.47	0.44	50.563	< 44.614	49.674	< 43.999	5.675	5.00	0.20	2.706	24	0	*
23.03.25 23	61.54	54.47	7.07	0.47	0.44	57.806	50.139	56.805	49.451	7.354	5.00	0.20	3.208	24	0	
Итого/Средн	62.04	54.92	7.12	0.47	0.44	1700.239	1498.856	1670.303	1477.920	192.383	5.00	0.20	90.079	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.02.25 23	7830.960	6939.147	7692.140	6841.349	850.791	406.214	3128	533
23.03.25 23	9531.199	8438.003	9362.443	8319.269	1043.174	496.293	3824	533
Итого	1700.239	1498.856	1670.303	1477.920	192.383	90.079	696	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

