

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/03/25г.-22/04/25г.

Абонент: Южный бульвар 1-7

Договор N: 0000000000

Адрес: ЖКР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

txb: не исп.

Серийный номер 16028063, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 KCH=0x1CFE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.25 23	52.49	43.63	8.85	0.44	0.39	208.014	205.342	7.615	24	0	
23.03.25 23	51.72	43.09	8.63	0.44	0.39	207.690	205.113	7.417	24	0	
24.03.25 23	51.70	43.07	8.63	0.44	0.40	208.004	205.419	7.422	24	0	
25.03.25 23	51.97	43.24	8.73	0.44	0.39	207.706	205.103	7.499	24	0	
26.03.25 23	49.81	41.82	8.00	0.44	0.40	207.150	204.774	6.858	24	0	
27.03.25 23	50.06	41.93	8.13	0.44	0.40	207.180	204.777	6.970	24	0	
28.03.25 23	49.92	42.01	7.91	0.44	0.40	207.342	204.942	6.794	24	0	
29.03.25 23	49.96	42.21	7.75	0.44	0.40	207.566	205.169	6.664	24	0	
30.03.25 23	49.74	42.02	7.73	0.44	0.40	207.265	204.884	6.631	24	0	
31.03.25 23	49.72	41.73	7.99	0.45	0.40	202.322	200.001	6.696	24	0	
01.04.25 23	50.74	42.38	8.36	0.44	0.40	207.820	205.331	7.189	24	0	
02.04.25 23	50.36	42.30	8.06	0.44	0.40	207.807	205.365	6.931	24	0	
03.04.25 23	49.72	42.12	7.61	0.44	0.40	207.784	205.395	6.544	24	0	
04.04.25 23	50.07	42.23	7.83	0.44	0.40	207.712	205.300	6.737	24	0	
05.04.25 23	53.76	44.23	9.53	0.45	0.40	207.970	205.178	8.194	24	0	
06.04.25 23	56.84	46.15	10.69	0.45	0.40	208.916	205.801	9.215	24	0	
07.04.25 23	53.11	43.86	9.25	0.44	0.39	208.205	205.480	7.961	24	0	
08.04.25 23	52.40	43.31	9.09	0.44	0.40	208.101	205.452	7.820	24	0	
09.04.25 23	52.55	43.40	9.15	0.45	0.40	208.164	205.499	7.872	24	0	
10.04.25 23	54.22	44.44	9.78	0.44	0.40	208.795	205.946	8.439	24	0	
11.04.25 23	52.14	43.30	8.84	0.44	0.40	208.438	205.803	7.625	24	0	
12.04.25 23	51.60	43.07	8.53	0.44	0.40	208.295	205.723	7.352	24	0	
13.04.25 23	49.77	42.14	7.62	0.44	0.40	208.165	205.781	6.570	24	0	
14.04.25 23	49.72	42.41	7.30 <	0.38	0.35	130.508 <	129.017 <	3.948	24	0	*
15.04.25 23	28.20	26.83	1.37	0.27	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
16.04.25 23	25.23	25.11	0.12	0.27	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
17.04.25 23	24.68	24.43	0.26	0.28	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
18.04.25 23	24.91	24.72	0.19	0.27	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
19.04.25 23	25.01	24.81	0.20	0.28	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
20.04.25 23	24.52	24.20	0.32	0.27	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
21.04.25 23	23.70	23.45	0.25	0.28	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
22.04.25 23	22.87	22.72	0.15	0.28	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
Итого/Средн	51.45	42.93	8.52	0.40	0.37	4906.920	4846.596	172.964	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
21.03.25 23	32431.778	31979.123	1317.800	3776	533
22.04.25 23	37338.698	36825.719	1490.763	4544	533
Итого	4906.920	4846.596	172.964	768	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента _____ Для _____ Представитель снабжающей организации _____

