

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/04/25г.-22/05/25г.

Абонент: Южный бульвар 1-7

Договор N: 000000000

Адрес: ЖКМР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

tx: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 16028063, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x1CFE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.04.25 23	61.65	54.45	7.20	0.48	0.44	52.840	46.650	51.920	46.009	5.912	5.00	0.20	2.793	24	0	
23.04.25 23	61.32	54.01	7.32	0.48	0.44	55.013	48.726	54.064	48.067	5.997	5.00	0.20	2.889	24	0	
24.04.25 23	61.57	54.25	7.32	0.48	0.44	53.851	47.512	52.917	46.865	6.052	5.00	0.20	2.874	24	0	
25.04.25 23	61.33	53.22	8.11	0.48	0.45	50.334	43.965	49.466	43.389	6.077	5.00	0.20	2.909	24	0	
26.04.25 23	60.84	53.19	7.65	0.48	0.40	54.351	47.813	53.425	47.185	6.240	5.00	0.20	2.975	24	0	
27.04.25 23	60.37	52.84	7.53	0.48	0.42	55.260	47.339	54.335	46.726	7.609	5.00	0.20	3.241	24	0	
28.04.25 23	60.74	53.07	7.67	0.48	0.55	54.164	47.913	53.246	47.292	5.954	5.00	0.20	2.906	24	0	
29.04.25 23	60.95	53.31	7.64	0.48	0.48	54.525	47.772	53.597	47.144	6.453	5.00	0.20	3.021	24	0	
30.04.25 23	60.73	53.16	7.57	0.48	0.53	54.250	48.102	53.332	47.475	5.856	5.00	0.20	2.869	24	0	
01.05.25 23	60.50	53.09	7.41	0.48	0.44	55.900	48.743	54.959	48.107	6.852	5.00	0.20	3.087	24	0	
02.05.25 23	60.54	53.22	7.32	0.48	0.44	55.356	48.847	54.424	48.205	6.220	5.00	0.20	2.926	24	0	
03.05.25 23	60.23	52.92	7.31	0.48	0.47	54.604	48.632	53.693	48.001	5.692	5.00	0.20	2.787	24	0	
04.05.25 23	59.61	52.43	7.18	0.48	0.45	55.441	47.760	54.533	47.150	7.383	5.00	0.20	3.107	24	0	
05.05.25 23	59.96	52.52	7.45	0.48	0.00	54.731	47.698	53.829	47.078	6.751	5.00	0.20	3.042	24	0	
06.05.25 23	59.77	52.31	7.46	0.48	0.00	53.928	47.669	53.041	47.054	5.986	5.00	0.20	2.863	24	0	
07.05.25 23	59.57	51.97	7.60	0.48	0.00	53.341	47.529	52.470	46.924	5.546	5.00	0.20	2.780	24	0	
08.05.25 23	58.78	51.37	7.41	0.48	0.00	54.485	46.770	53.615	46.185	7.431	5.00	0.20	3.125	24	0	
09.05.25 23	59.11	51.54	7.57	0.48	0.00	54.146	46.946	53.275	46.359	6.916	5.00	0.20	3.056	24	0	
10.05.25 23	58.78	51.27	7.52	0.48	0.00	54.077	46.786	53.214	46.207	7.007	5.00	0.20	3.053	24	0	
11.05.25 23	57.49	50.31	7.19	0.48	0.00	53.521	45.952	52.705	45.404	7.301	5.00	0.20	2.991	24	0	
12.05.25 23	58.40	50.93	7.47	0.48	0.00	53.116	46.236	52.280	45.669	6.611	5.00	0.20	2.927	24	0	
13.05.25 23	58.36	50.93	7.43	0.48	0.00	53.046	46.009	52.213	45.448	6.765	5.00	0.20	2.945	24	0	
14.05.25 23	57.85	50.61	7.25	0.48	0.00	53.031	45.237	52.213	44.690	7.524	5.00	0.20	3.041	24	0	
15.05.25 23	57.85	50.47	7.39	0.48	0.00	52.936	44.708	52.120	44.169	7.952	5.00	0.20	3.145	24	0	
16.05.25 23	57.59	50.06	7.53	0.48	0.00	51.069	44.607	50.285	44.078	6.206	5.00	0.20	2.776	24	0	
17.05.25 23	57.05	49.71	7.35	0.48	0.00	51.423	44.033	50.652	43.518	7.134	5.00	0.20	2.912	24	0	
18.05.25 23	55.96	48.94	7.03	0.48	0.00	51.739	43.195	50.989	42.704	8.285	5.00	0.20	3.043	24	0	
19.05.25 23	56.79	49.13	7.66	0.48	0.01	47.075	39.888	46.373	39.430	6.943	5.00	0.20	2.786	24	0	
20.05.25 23	60.53	52.97	7.57	0.48	0.01	54.870	48.532	53.948	47.890	6.058	5.00	0.20	2.947	24	0	
21.05.25 23	60.50	53.03	7.47	0.48	0.01	54.326	47.659	53.412	47.028	6.384	5.00	0.20	2.974	24	0	
22.05.25 23	60.46	52.99	7.46	0.48	0.01	54.083	47.375	53.176	46.750	6.426	5.00	0.20	2.973	24	0	
Итого/Средн	59.55	52.12	7.43	0.48	0.19	1660.832	1446.602	1633.721	1428.198	205.523	5.00	0.20	91.762	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
21.04.25 23	11161.560	9874.827	10964.127	9736.033	1228.094	582.556	4520	533
22.05.25 23	12822.392	11321.429	12597.848	11164.231	1433.617	674.317	5264	533
Итого	1660.832	1446.602	1633.721	1428.198	205.523	91.762	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента: _____ Представитель снабжающей организации: _____

