

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/05/25г.-22/06/25г.

Абонент: Южный бульвар 1-7

Договор N: 000000000

Адрес: ЖКМР

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 16028063, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0х1СФЕ

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.05.25 23	60.46	52.99	7.46	0.48	0.01	54.083	47.375	53.176	46.750	6.426	5.00	0.20	2.973	24	0	
23.05.25 23	60.38	52.95	7.42	0.48	0.01	54.802	47.465	53.885	46.838	7.047	5.00	0.20	3.109	24	0	
24.05.25 23	59.98	52.67	7.31	0.48	0.02	54.135	47.384	53.240	46.764	6.476	5.00	0.20	2.942	24	0	
25.05.25 23	59.76	52.60	7.15	0.48	0.25	54.322	47.280	53.430	46.669	6.761	5.00	0.20	2.958	24	0	
26.05.25 23	59.74	52.65	7.09	0.48	0.54	54.425	47.616	53.533	47.006	6.527	5.00	0.20	2.889	24	0	
27.05.25 23	60.04	52.98	7.06	0.48	0.45 >	55.276	48.152	54.362	47.524	6.838	5.00	0.20	2.983	24	0	*
28.05.25 23	60.38	53.45	6.93	0.48	0.67	53.680	47.253	52.781	46.633	6.148	5.00	0.20	2.772	24	0	
29.05.25 23	60.36	53.42	6.94	0.48	0.57	55.929	49.315	54.995	48.666	6.329	5.00	0.20	2.877	24	0	
30.05.25 23	60.18	53.20	6.98	0.48	0.32 <	55.144	48.801	54.225	48.157	6.068	5.00	0.20	2.816	24	0	*
31.05.25 23	59.59	52.69	6.90	0.48	0.26	54.695	47.897	53.802	47.276	6.525	5.00	0.20	2.867	24	0	
01.06.25 23	59.58	52.68	6.90	0.48	0.38	54.318	47.779	53.432	47.164	6.268	5.00	0.20	2.800	24	0	
02.06.25 23	60.04	53.11	6.93	0.48	0.38	54.161	47.882	53.269	47.251	6.018	5.00	0.20	2.763	24	0	
03.06.25 23	59.47	52.70	6.77	0.48	0.24	54.870	47.563	53.976	46.946	7.030	5.00	0.20	2.944	24	0	
04.06.25 23	40.41	37.98	2.43 <	0.49	0.15	54.074	48.032	53.636	47.693	5.943	5.00	0.20	1.383	24	0	*
05.06.25 23	31.46	29.85	1.62 <	0.49	0.00	23.573	19.376 <	23.478	19.303 <	4.175	5.00	0.20	0.603	24	0	*
06.06.25 23	30.13	22.36	7.77	0.49	0.00	3.985 <	0.813 <	3.970 <	0.811 <	3.159	5.00	0.20	0.360	24	0	*
07.06.25 23	29.56	22.32	7.24 <	0.36	0.00	3.139 <	0.717 <	3.128 <	0.716 <	2.411	5.00	0.20	0.270	24	0	*
08.06.25 23	27.53	21.55	5.98	0.28	0.00	2.539 <	0.603 <	2.531 <	0.602 <	1.930	5.00	0.20	0.197	24	0	*
09.06.25 23	25.88	20.32	5.56	0.29	0.00	2.954 <	0.643 <	2.946 <	0.642 <	2.304	5.00	0.20	0.217	24	0	*
10.06.25 23	24.61	19.90	4.71	0.28	0.00	1.668 <	0.410 <	1.664 <	0.409 <	1.255	5.00	0.20	0.111	24	0	*
11.06.25 23	23.03	19.31	3.72	0.28	0.00	2.121 <	0.482 <	2.118 <	0.481 <	1.636	5.00	0.20	0.131	24	0	*
12.06.25 23	22.14	19.15	2.99 <	0.28	0.00	2.205 <	0.556 <	2.202 <	0.555 <	1.646	5.00	0.20	0.125	24	0	*
13.06.25 23	21.51	18.41	3.09 <	0.29	0.00	2.006 <	0.449 <	2.003 <	0.448 <	1.555	5.00	0.20	0.114	24	0	*

14.06.25 23	21.32	18.82	2.50 <	0.28	0.00	2.141 <	0.493 <	2.138 <	0.493 <	1.646	5.00	0.20	0.118	24	0	*
15.06.25 23	20.87	18.85	2.02 <	0.28	0.00	2.489 <	0.545 <	2.486 <	0.545 <	1.941	5.00	0.20	0.134	24	0	*
16.06.25 23	20.22	20.36	-0.15 <	0.31	0.00	9.086 <	7.165 <	9.077 <	7.155 <	1.921	5.00	0.20	0.122	24	0	*
17.06.25 23	36.00	31.91	4.09 <	0.49	0.01	54.752	47.675	54.392	47.433	6.958	5.00	0.20	1.737	24	0	*
18.06.25 23	59.68	52.62	7.06	0.47	0.03	54.000	48.280	53.117	47.650	5.467	5.00	0.20	2.679	24	0	
19.06.25 23	60.00	52.93	7.07	0.48	0.02	54.561	48.307	53.656	47.671	5.985	5.00	0.20	2.808	24	0	
20.06.25 23	60.09	52.94	7.16	0.48	0.02	54.016	48.160	53.120	47.523	5.597	5.00	0.20	2.735	24	0	
21.06.25 23	59.97	52.89	7.07	0.48	0.02	53.580	48.139	52.695	47.504	5.191	5.00	0.20	2.621	24	0	
22.06.25 23	59.71	52.78	6.92	0.48	0.01	53.984	47.830	53.098	47.200	5.898	5.00	0.20	2.739	24	0	
Итого/Средн	56.20	50.28	5.92	0.42	0.14	1146.712	990.435	1129.559	978.479	151.080	5.00	0.20	56.898	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
21.05.25 23	12768.310	11274.055	12544.672	11117.482	1427.191	671.344	5240	533
22.06.25 23	13915.022	12264.490	13674.231	12095.961	1578.270	728.242	6008	533
Итого	1146.713	990.435	1129.559	978.479	151.080	56.898	768	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

