

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/05/25г.-22/06/25г.Абонент: Южный бульвар 1-7
Адрес: ЖКР
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
тхв: не исп.Договор N: 000000000
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 16028063, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x1CFE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.05.25 23	20.99	21.49	-0.50	0.28	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
23.05.25 23	21.04	21.56	-0.52	0.28	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
24.05.25 23	20.92	21.82	-0.90	0.28	0.29	0.004 <	0.004 <	0.000	24	0	*
25.05.25 23	21.34	22.15	-0.81	0.31	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
26.05.25 23	22.04	22.50	-0.46	0.30	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
27.05.25 23	22.57	22.71	-0.14	0.29	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
28.05.25 23	22.97	23.11	-0.14	0.29	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
29.05.25 23	23.02	23.47	-0.45	0.30	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
30.05.25 23	22.14	23.14	-0.99 <	0.29	0.29	0.066 <	0.066 <	0.000	24	0	*
31.05.25 23	21.96	23.30	-1.34	0.30	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
01.06.25 23	22.71	23.47	-0.76	0.34	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
02.06.25 23	23.20	23.58	-0.38	0.32	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
03.06.25 23	23.26	23.76	-0.49	0.30	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
04.06.25 23	22.98	23.25	-0.27	0.21	0.23	0.005 <	0.005 <	0.000	24	0	*
05.06.25 23	22.08	22.47	-0.39	0.09	0.18	0.000	0.000	0.000	24	0	
06.06.25 23	21.44	21.79	-0.34	0.08	0.18	0.000	0.000	0.000	24	0	
07.06.25 23	20.83	21.12	-0.29	0.10	0.16	0.000	0.000	0.000	24	0	
08.06.25 23	20.68	20.72	-0.05	0.09	0.15	0.000	0.000	0.000	24	0	
09.06.25 23	19.79	19.46	0.33	0.12	0.15	0.000	0.000	0.000	24	0	
10.06.25 23	19.12	18.99	0.13	0.19	0.14	0.000	0.000	0.000	24	0	
11.06.25 23	18.85	18.82	0.03	0.14	0.13	0.000	0.000	0.000	24	0	
12.06.25 23	18.55	18.30	0.25	0.10	0.12	0.000	0.000	0.000	24	0	
13.06.25 23	17.86	17.94	-0.07	0.14	0.12	0.000	0.000	0.000	24	0	
14.06.25 23	18.03	18.34	-0.30	0.12	0.11	0.000	0.000	0.000	24	0	
15.06.25 23	18.69	18.91	-0.21	0.20	0.11	0.000	0.000	0.000	24	0	
16.06.25 23	18.96	19.34	-0.38	0.20	0.10	0.000	0.000	0.000	24	0	
17.06.25 23	18.87	19.43	-0.56 <	0.22	0.21	0.382 <	0.382 <	-0.001	24	0	*
18.06.25 23	21.29	21.80	-0.51	0.33	0.29	0.001 <	0.001 <	0.000	24	0	*
19.06.25 23	22.00	22.19	-0.20	0.28	0.29	0.001 <	0.001 <	0.000	24	0	*
20.06.25 23	21.50	22.80	-1.29	0.28	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
21.06.25 23	21.84	23.01	-1.18	0.28	0.29	0.000	0.000	0.000	24	0	
22.06.25 23	22.07	23.24	-1.17	0.28	0.29	0.030 <	0.030 <	0.000	24	0	*
Итого/Средн	19.58	20.24	-0.65	0.23	0.23	0.490	0.489	-0.001	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
21.05.25 23	37338.699	36825.720	1490.763	5240	533
22.06.25 23	37339.189	36826.210	1490.762	6008	533
Итого	0.490	0.489	-0.001	768	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента: _____ Представитель снабжающей организации: _____

