

#90946#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2024 по 29.07.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Южный бульвар 1-7, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 16028063	Показания прибора, ГДж 29.07.2024	Предыдущие показания, ГДж 23.07.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	6783,81	6783,852	-0.042	-0.01
Количество тепловой энергии, система 2	4219,476	4204,441	15.035	3.591

Подпись исполнителя _____



с 30.07.24 на поверке



#90945#

Отчёт за период с 23.07.2024 по 29.07.2024.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 7220
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 16028063
Номер системы 2
Отчёт сформирован 05.08.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2024	-	2,416	0	60,575	56,429	0	59,473	55,593	0	24	0	63,1	56,7	0,46	0,44
25.07.2024	-	2,53	0	60,861	56,256	0	59,755	55,417	0	24	0	63,1	56,7	0,46	0,44
26.07.2024	-	2,508	0	60,576	56,13	0	59,476	55,299	0	24	0	63,1	56,6	0,46	0,44
27.07.2024	-	2,584	0	60,861	56,03	0	59,755	55,198	0	24	0	63,1	56,7	0,46	0,44
28.07.2024	-	2,51	0	60,479	56,001	0	59,382	55,17	0	24	0	63	56,6	0,46	0,44
29.07.2024	-	2,486	0	59,841	55,64	0	58,757	54,824	0	24	0	63	56,3	0,46	0,44
Итого:	-	15,034	0	363,193	336,486	0	356,598	331,501	0	144	0	63,07	56,6	0,46	0,44

Общее время работы системы 144 час.

Период нормальной работы системы 144 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2024	4204,441	71656,276	63087,03	0	70374,514	62239,93	0	34113	818
29.07.2024	4219,476	72019,47	63423,515	0	70731,113	62571,431	0	34257	818

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
