

#98486#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 30.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК  
Южный бульвар 1-7, Калининград  
4113

Заводской номер счётчика 16028063	Показания прибора, ГДж 23.10.2024	Предыдущие показания, ГДж 30.09.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	57,091	0	57.091	13.636
Количество тепловой энергии, система 2	24,947	0	24.947	5.958

Подпись исполнителя



#98484#

Отчёт за период с 30.09.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 4113  
 Порядковый номер 7219  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCI)  
 Заводской номер 16028063  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 30.10.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,5	0,42
02.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,5	0,42
03.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,5	0,42
04.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,5	0,42
05.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,5	0,42
06.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,5	0,42
07.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,5	0,42
08.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,5	0,42
09.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,5	0,42
10.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,5	0,42
11.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,5	0,42
12.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,5	0,42
13.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,5	0,42
14.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,5	0,42
15.10.2024	-	2,6	0	78,401	0	0	77,464	0	0	9	15	50,7	42,7	0,47	0,4
16.10.2024	-	6,172	0	167,842	0	0	165,768	0	0	24	0	51,6	42,7	0,44	0,39
17.10.2024	-	7,455	0	208,841	0	0	206,199	0	0	24	0	52,2	43,5	0,45	0,39
18.10.2024	-	7,25	0	208,812	0	0	206,208	0	0	24	0	51,8	43,4	0,44	0,38
19.10.2024	-	7,046	0	208,369	0	0	205,823	0	0	24	0	51,3	43,1	0,44	0,38
20.10.2024	-	7,166	0	208,459	0	0	205,861	0	0	24	0	51,8	43,5	0,44	0,38
21.10.2024	-	6,777	0	208,066	0	0	205,582	0	0	24	0	50,7	42,8	0,44	0,39
22.10.2024	-	6,575	0	208,309	0	0	205,829	0	0	24	0	50,7	43,1	0,44	0,39
23.10.2024	-	6,05	0	183,333	0	0	181,153	0	0	24	0	50,7	42,7	0,46	0,41
Итого:	-	57,091	0	1680,432	0	0	1659,887	0	0	177	375	20,07	16,85	0,48	0,41

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 177 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	181
23.10.2024	57,091	1680,432	0	0	1659,887	0	0	200	533

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_

#98485#

Отчёт за период с 30.09.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 4113  
Порядковый номер 7220  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 16028063  
Номер системы 2  
Отчёт сформирован 30.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,5	0,42
02.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,5	0,42
03.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,5	0,42
04.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,5	0,42
05.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,5	0,42
06.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,5	0,42
07.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,5	0,42
08.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,5	0,42
09.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,5	0,42
10.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,5	0,42
11.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,5	0,42
12.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,5	0,42
13.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,5	0,42
14.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,5	0,42
15.10.2024	-	1,29	0	24,32	21,221	0	23,881	20,911	0	9	15	62,8	56,3	0,48	0,42
16.10.2024	-	2,876	0	62,504	56,837	0	61,368	56,006	0	24	0	63	56,3	0,44	0,43
17.10.2024	-	3,01	0	62,805	56,59	0	61,662	55,761	0	24	0	63	56,3	0,44	0,43
18.10.2024	-	3,016	0	62,916	56,66	0	61,769	55,826	0	24	0	63,1	56,4	0,44	0,43
19.10.2024	-	3,053	0	63,079	56,661	0	61,928	55,829	0	24	0	63,1	56,4	0,44	0,43
20.10.2024	-	3,101	0	63,079	56,407	0	61,93	55,577	0	24	0	63,1	56,4	0,44	0,43
21.10.2024	-	2,876	0	62,461	56,722	0	61,324	55,886	0	24	0	63,1	56,5	0,44	0,43
22.10.2024	-	2,939	0	62,551	56,468	0	61,412	55,632	0	24	0	63,1	56,5	0,44	0,43
23.10.2024	-	2,785	0	59,181	53,465	0	58,105	52,682	0	24	0	63	56,3	0,44	0,43
Итого:	-	24,946	0	522,896	471,031	0	513,379	464,11	0	177	375	24,67	22,06	0,48	0,42

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 177 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	181
23.10.2024	24,947	522,896	471,032	0	513,38	464,11	0	200	533

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_